

令和4年11月7日

環境経済委員会 各位

食肉地方卸売市場

食肉地方卸売市場消防設備受信機更新工事に伴う予算流用について

1 概要

食肉地方卸売市場（昭和58年全面改築）の自動火災報知設備である消防設備受信機について、8月の定期点検時にコントロールパネルが全く反応せず作動不良であることが確認された。同設備は設置から39年が経過しており、受信機のメーカーに問い合わせたところ交換部品がなく、修繕が不可能であることが判明した。火災報知機の設置は消防法で定められていることから、早急に機器の更新工事を進めるため、予算流用するもの。

2 背景・経緯

- ・ 8月25日 保守点検委託業者による定期点検にて受信機不良が発覚、すぐに業者に修繕見積を依頼。
※前回の定期点検時（令和4年2月18、19日）は異常がなく、日常点検でも異常は表示されていない。
- ・ 9月8日 交換部品がなく、修繕にて対応できないことが判明。
- ・ 9月13日 公共建築課による現地での当該受信機の確認。
業者より見積書が提出。
更新工事による実施方針を決定。
- ・ 9月26日 本件予算流用について正副議長・正副委員長へ説明（各委員へ資料配布）。

3 事業費（流用額 11,660千円）

16 と畜場・市場事特別会計

（単位：千円）

	目 01 と畜場管理費	予算現額	流用額	流用後
流用元	06 維持管理費	44,195	△ 5,000	39,195
	12 委託料 05 清掃業務			
流用先	06 維持管理費	33,176	△ 6,660	26,516
	13 使用料及び賃借料 09 下水道使用			
流用先	08 整備工事費	0	11,660	11,660
	14 工事請負費 03 工事費			

- ・ 11月補正予算にて議案を提出し、議決後に流用を戻す予定。