（様式５）

質　疑　応　答　書		
件　　名　浜松医療センターエネルギーサービス事業者選定プロポーザル		
事業者名		
メールアドレス		
提 出 日　平成２９年１１月２８日　　回 答 日　平成２９年１２月５日		
項　目	質　疑　事　項	回　答　事　項
機械図面ＭＳ	【ＭＳ別２－１７、ＭＳ別２－２３】 既存３号館の自動制御設備計画において改修工事とＥＳ事業で行う工事区分等の記述がありません。 工事区分、工事内容等についてご指示をお願いします。	ES 事業にて更新する機器の制御及び機器更新に伴う中央監視盤の改修は ES 工事とします。その他は改修工事とします。
機械図面ＭＳ	【ＭＳ－別２－２０】 蒸気配管の工事区分について熱源システム図内に記載がありますが、空調用の加湿は、各空調機までの配管がＥＳ工事範囲でよろしいでしょうか？	貴見のとおり。
機械図面ＭＳ	【ＭＳ－別２－７】 蒸気配管設備の項目において、間接蒸気加湿器の記述がありますが、間接蒸気に関する諸設備は、別途工事と考えてよろしいでしょうか？	間接蒸気加湿器も ES 工事とします。