

(様式7) 日本工業規格A4 (縦)

質 疑 応 答 書		
件 名 平成29年度 浜松医療センター新病院整備事業施工予定者選定プロポーザル		
事業者名		
メールアドレス		
提出日 平成29年11月17日 回答日 平成29年12月6日		
項 目	質 疑 事 項	回 答 事 項
設計図書について	A-08 図 棟別建物概要 ①新棟②上空連絡通路以外、③～⑫附属棟の構造図がありません。構造図の発行をお願い致します。 (A-16 図 配置図、A-89 図 附属建物)	基本設計段階のため、構造図は作成していません。同規模程度の事例を参考に想定してください。
設計図書について	A-08 図 棟別建物概要 ②上空連絡通路、③庇、④キャピ-2、⑫キャピ-1の意匠図がありません。意匠図の発行をお願い致します。 (A-16 図 配置図)	基本設計段階のため、詳細な意匠図は作成していません。②上空連絡通路についてはA-16,25,27、③④⑫の庇やキャノピー1,2についてはA-16,17,18,19,24,27を参照し、同規模程度の事例を参考に想定してください。
VE提案について	配点が各10点となっていますが、内容はコスト縮減：0～5点、品質確保：0～5点と考えてよろしいでしょうか。	コストと品質を総合的に判断して採点します。
排水系統について	M-12 図において、地下汚水槽経由にてポンプアップ排水する系統と自然放流する系統がありますが、この二つの系統分けの考え方をお知らせ下さい。	実施設計にて確定しますので、可能な限り自然放流とし、配管が長く自然放流できない系統は、一旦貯留槽にてポンプアップする計画として想定してください。
設計図書について	構造図のCADデータを一式頂くことは可能ですか。	CADデータの提供はしません。
	以上	