令和4年度　産業廃棄物処理施設（大原浄水場　最終処分場）　維持管理記録簿「管理型」　　令和5年3月24日

■埋め立てた産業廃棄物（汚泥）の数量

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量（t）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■残余容量（覆土含む）

測定年月日	令和4年3月31日
残余容量	10,169㎥

■施設の点検（月1回）

点検月日	4月26日	5月19日	6月14日	7月14日	8月17日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月17日	2月9日	3月9日
擁壁等	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
遮水工	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
調整池	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
措置の日付 /内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

■水質検査（放流水）の実施状況と措置

試料採取日	4月26日	5月19日	6月14日	7月14日	8月17日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月17日	2月9日	3月9日	基準値
検査結果入手日	5月13日	5月27日	7月1日	7月22日	9月1日	9月20日	10月26日	11月21日	12月21日	1月26日	2月20日	3月20日	
水素イオン濃度	6.4	6.5	6.8	6.4	6.5	6.3	6.8	7.0	6.5	6.7	6.5	6.6	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 [mg/ℓ]	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	60 mg/ℓ以下
浮遊物質量　[mg/ℓ]	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	60 mg/ℓ以下
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
措置の日付 /内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

■水質検査（地下水）の実施状況と措置

試料採取日		4月26日	5月19日	6月14日	7月14日	8月17日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月17日	2月9日	3月9日
検査結果入手日		5月13日	5月27日	7月1日	7月22日	9月1日	9月20日	10月26日	11月21日	12月21日	1月26日	2月20日	3月20日
電気伝導率 [mS/m]	観測井1(下流)	21	17	16	23	19	17	18	18	18	18	17	16
	観測井2(上流)	9.3	9.0	8.9	8.8	9.0	8.4	9.5	9.5	9.2	9.1	9.1	8.5
異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
措置の日付 /内容		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－