（様式５）

質　疑　応　答　書		
件　　名　浜松医療センターエネルギーサービス事業者選定プロポーザル		
事業者名		
メールアドレス		
提 出 日　平成３０年１月１９日　　回 答 日　平成３０年１月２４日		
項　目	質　疑　事　項	回　答　事　項
171129質疑応答、171221質疑応答	11月29日付の質疑応答でご提示いただいた、新棟の給湯想定負3,737MWh／年に対し、12月21日付の質疑応答でご提示いただいた、年間最大負荷537kWが大きすぎるのではないかと存じます。給湯想定負荷は、3,737GJ／年ではないでしょうか。	新棟給湯想定負荷及び年間最大負荷は提示した数値とします。
171129質疑応答	11月29日付の質疑応答にて「電気およびガスの新規供給時の引込負担金等が発生した場合は、病院負担と考えてよろしいでしょうか。」という問いに対して、「貴見のとおり。」とご回答いただいておりますが、市水に関しても給水口径の分担金は、病院負担と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。