

副市長レビュー（春） 調書

1 部局名・区名(課名)	土木部 (河川課)	2 優先順位	2
3 事項名	河川管理施設の地震津波対策事業		
4 目的	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震基準を満たしていないポンプ場等の耐震化を実施する。 ・静岡県の第4次地震被害想定に基づき、津波が河川を遡上すると想定される区間に設置されている樋門、樋管について、逆流防止を目的とした閉門の自動化を実施する。 		
5 現状及び課題	<ul style="list-style-type: none"> ・大規模地震によりポンプ場の建物が倒壊し施設が機能不全に陥った場合は広域な浸水被害が発生するおそれがある。 ・津波が河川を遡上した場合、手動型の樋門、樋管については、迅速な閉門が不可能なため、堤内に河川水が逆流し浸水被害が発生または増大するおそれがある。 		
6 事業概要	対象施設： 西部排水機場、参野ポンプ場、 津波の河川遡上想定区間に設置されている樋門、樋管 事業内容： 基本計画の策定及び詳細設計、耐震化、樋門樋管の閉門の自動化		
7 関係法令等	建築基準法施行令(昭和56年6月)、河川法、水防法		
8 スケジュール(いつ、何をやるか)	平成25年度 津波遡上予想区間における樋門、樋管の被害把握 平成26年度 西部排水機場および参野ポンプ場の耐震化計画策定、樋門樋管の詳細設計 平成27年度 西部排水機場および参野ポンプ場の耐震化詳細設計、樋門樋管の自動化工事 平成28年度 西部排水機場および参野ポンプ場の耐震化工事、樋門樋管の自動化工事 平成29年度 参野ポンプ場耐震化工事、樋門樋管の自動化工事、樋門樋管の自動化工事、樋門樋管の詳細設計		
9 他都市等の参考事例			
10 過去のレビュー等での審議経過	なし(新規提案) <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> その他	具体的内容	
11 副市長レビュー(春)で審議、確認したい事項 (該当項目を○→■)	事業等の新規提案 <input type="checkbox"/> 既存事業の見直し <input type="checkbox"/> その他	具体的内容 <ul style="list-style-type: none"> ・耐震基準を満たしていないポンプ場建物の耐震化。 ・津波の河川遡上が想定される区間に設置されている樋門、樋管の閉門の自動化。 以上の2点について審議願いたい。	
12 担当ヒアリングでの審議事項(実施後記載)	【協議事項】 <ul style="list-style-type: none"> ・耐震基準を満たしていないポンプ場の耐震化について協議 ・樋門樋管の閉門の自動化の必要性について確認 		

	提案どおり進める	具体的内容
13 副市長レビュー(春)結果 (実施後記載。該当項目を□→■)	<input type="checkbox"/> 提案内容を一部見直して進める <input type="checkbox"/> サマーレビューで審議 <input type="checkbox"/> 再度、調査研究等を行い検討 <input type="checkbox"/> その他	
14 その他		