

【平成24年 11月度】

○浜北環境センター維持管理の状況に関する情報

施設区分 一般廃棄物最終処分場

■埋立一般廃棄物の種類及び数量

対象期間 平成24年11月1日～平成24年11月30日

廃棄物の種類	処理量	単位
焼却灰	192.36	t/月
不燃破砕物	35.44	t/月
側溝汚泥	0	t/月
脱水汚泥	2.17	t/月
計	229.97	t/月

■施設の点検

対象期間 平成24年11月1日～平成24年11月30日

	擁壁等	遮水工	雨水調整池	浸出水処理施設	防冬措置
点検実施年月日	毎日	毎日	毎日	毎日	該当なし
点検方法	目視	遮水機能診断システム	目視	目視等	該当なし
異常等の有無	無	無	無	無	
点検結果に係る措置	無	無	無	無	

■水質検査の実施状況と措置

対象期間 平成24年11月1日～平成24年11月30日

採取場所	観測井戸NO.1(上流)	観測井戸NO.2(下流)	観測井戸NO.3(公園)	処理水槽	
採取種類	地下水	地下水	地下水	放流水	
採取年月日	平成24年11月1日	平成24年11月1日	平成24年11月1日	平成24年11月1日	
検査結果取得年月日	平成24年11月29日	平成24年11月29日	平成24年11月29日	平成24年11月29日	
塩化物イオン		10mg/l			
電気伝導度	12.1mS/m	17.4mS/m	5.4mS/m		
水素イオン濃度	5.7	6.1	6.6	7.2	
BOD				1.3mg/l	
SS				2.5mg/l未満	
鉱物油類				1mg/l未満	
動植物油類				1mg/l未満	
よう素消費量				10mg/l未満	
判定	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	