

【平成25年 2月度】

○浜北環境センター維持管理の状況に関する情報

施設区分 一般廃棄物最終処分場

■埋立一般廃棄物の種類及び数量

対象期間 平成25年2月1日～平成25年2月28日

| 廃棄物の種類 | 処理量    | 単位  |
|--------|--------|-----|
| 焼却灰    | 162.62 | t/月 |
| 不燃破砕物  | 41.13  | t/月 |
| 側溝汚泥   | 0      | t/月 |
| 脱水汚泥   | 0      | t/月 |
| 計      | 203.75 | t/月 |

■施設の点検

対象期間 平成25年2月1日～平成25年2月28日

|           | 擁壁等 | 遮水工        | 雨水調整池 | 浸出水処理施設 | 防冬措置 |
|-----------|-----|------------|-------|---------|------|
| 点検実施年月日   | 毎日  | 毎日         | 毎日    | 毎日      | 該当なし |
| 点検方法      | 目視  | 遮水機能診断システム | 目視    | 目視等     | 該当なし |
| 異常等の有無    | 無   | 無          | 無     | 無       |      |
| 点検結果に係る措置 | 無   | 無          | 無     | 無       |      |

■水質検査の実施状況と措置

対象期間 平成25年2月1日～平成25年2月28日

| 採取場所      | 観測井戸NO.1(上流) | 観測井戸NO.2(下流) | 観測井戸NO.3(公園) | 処理水槽      |  |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 採取種類      | 地下水          | 地下水          | 地下水          | 放流水       |  |
| 採取年月日     | 平成25年2月7日    | 平成25年2月7日    | 平成25年2月7日    | 平成25年2月7日 |  |
| 検査結果取得年月日 | 平成25年3月5日    | 平成25年3月5日    | 平成25年3月5日    | 平成25年3月5日 |  |
| 塩化物イオン    |              | 11mg/l       |              |           |  |
| 電気伝導度     | 7.6mS/m      | 17.0mS/m     | 6.1mS/m      |           |  |
| 水素イオン濃度   | 5.7          | 6            | 6.5          | 7.6       |  |
| BOD       |              |              |              | 0.5mg/l未満 |  |
| SS        |              |              |              | 2.5mg/l未満 |  |
| 鉱物油類      |              |              |              | 1mg/l未満   |  |
| 動植物油類     |              |              |              | 1mg/l未満   |  |
| よう素消費量    |              |              |              | 10mg/l未満  |  |
| 判定        | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし      |  |