

【平成27年 6月度】

○浜北環境センター維持管理の状況に関する情報

施設区分 一般廃棄物最終処分場

■埋立一般廃棄物の種類及び数量

対象期間 平成27年6月1日～平成27年6月30日

| 廃棄物の種類 | 処理量    | 単位  |
|--------|--------|-----|
| 焼却灰    | 0      | t/月 |
| 不燃破砕物  | 0      | t/月 |
| 側溝汚泥   | 113.79 | t/月 |
| 脱水汚泥   | 1.49   | t/月 |
| 計      | 115.28 | t/月 |

■残容量調査(測量データ)

| 調査年月    | 最終覆土量  | 残廃棄物量  | 単位 m <sup>3</sup> |
|---------|--------|--------|-------------------|
|         |        |        | 合計                |
| 平成23年3月 | 11,693 | 26,121 | 37,814            |
| 平成24年3月 | 11,693 | 23,985 | 35,678            |
| 平成25年3月 | 11,693 | 21,745 | 33,438            |
| 平成26年3月 | 11,693 | 21,240 | 32,933            |
| 平成27年3月 | 11,693 | 20,681 | 32,374            |

■施設の点検

対象期間 平成27年6月1日～平成27年6月30日

|           | 擁壁等        | 遮水工        | 雨水調整池      | 浸出水処理施設    | 防凍措置 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------|
| 点検実施年月日   | 平成27年6月29日 | 平成27年6月29日 | 平成27年6月29日 | 平成27年6月29日 | 該当なし |
| 点検方法      | 目視         | 遮水機能診断システム | 目視         | 目視等        | 該当なし |
| 異常等の有無    | 無          | 無          | 無          | 無          |      |
| 点検結果に係る措置 | 無          | 無          | 無          | 無          |      |

■水質検査の実施状況と措置

対象期間 平成27年6月1日～平成27年6月30日

| 採取場所      | 観測井戸NO.1(上流) | 観測井戸NO.2(下流) | 観測井戸NO.3(公園) | 処理水槽       | 処理水槽       |
|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 採取種類      | 地下水          | 地下水          | 地下水          | 放流水        | 放流水        |
| 採取年月日     | 平成27年6月9日    | 平成27年6月9日    | —            | 平成27年6月9日  | 平成27年6月22日 |
| 検査結果取得年月日 | 平成27年6月17日   | 平成27年6月17日   | —            | 平成27年6月17日 | 平成27年7月1日  |
| 塩化物イオン    |              | 7.9mg/l      |              |            |            |
| 電気伝導度     | 9.9mS/m      | —            | —            |            |            |
| 水素イオン濃度   | 5.6          | —            | —            | 7.6        | 7.6        |
| BOD       |              |              |              | 0.5mg/l未満  | 0.5mg/l未満  |
| SS        |              |              |              | 1.2mg/l    | 1mg/l未満    |
| 鉱物油類      |              |              |              | 0.5mg/l未満  | 0.5mg/l未満  |
| 動植物油類     |              |              |              | 0.5mg/l未満  | 0.5mg/l未満  |
| よう素消費量    |              |              |              | 5mg/l      | 4mg/l      |
| 判定        | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし       | 異常なし       |