【令和1年　7月度】

○浜北環境センター維持管理の状況に関する情報

施設区分　一般廃棄物最終処分場

■埋立一般廃棄物の種類及び数量

対象期間　令和1年7月1日～令和1年7月31日

廃棄物の種類	処理量	単位
焼却灰	0	t／月
不燃破砕物	0	t／月
側溝汚泥	10.97	t／月
脱水汚泥	0.78	t／月
計	11.75	t／月

■残容量調査（測量データ）

単位　m³

調査年月	最終覆土量	残廃棄物量	合計
平成27年3月	11,693	20,681	32,374
平成28年3月	11,693	20,321	32,014
平成29年3月	11,693	20,242	31,935
平成30年3月	11,693	20,229	31,922
平成31年3月	11,693	20,040	31,733

■施設の点検

対象期間　令和1年7月1日～令和1年7月31日

	擁壁等	遮水工	雨水調整池	浸出水処理施設	防凍措置
点検実施年月日	令和1年6月24日	令和1年6月24日	令和1年6月24日	令和1年6月24日	該当なし
点検方法	目視	遮水機能診断システム	目視	目視等	該当なし
異常等の有無	無	無	無	無	
点検結果に係る措置	無	無	無	無	

■水質検査の実施状況と措置

対象期間　令和1年7月1日～令和1年7月31日

採取場所	観測井戸NO.1（上流）	観測井戸NO.2（下流）	観測井戸NO.3（公園）	処理水槽	処理水槽
採取種類	地下水	地下水	地下水	放流水	放流水
採取年月日	令和1年7月8日	令和1年7月8日	令和1年7月8日	令和1年7月8日	令和1年7月22日
検査結果取得年月日	令和1年7月17日	令和1年7月17日	令和1年7月17日	令和1年7月17日	令和1年7月30日
電気伝導度	6.8mS/m	13.1mS/m	4.7mS/m		
水素イオン濃度	5.5	6.3	6.5	7.9	8.2
BOD				0.5mg/l未満	0.7mg/l
SS				1mg/l未満	1mg/l未満
鉱物油類				0.5mg/l未満	0.5mg/l未満
動植物油類				0.5mg/l未満	0.5mg/l未満
よう素消費量				1mg/l	3mg/l
判定	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし