

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
市民部	市民生活課	三方原墓園	三方原墓園管理事務所		北	三方原町	新	1986	S	1				
市民部	市民生活課	三方原墓園	浜松市納骨堂		北	三方原町	新	2007	RC	1				
市民部	創造都市・文化振興課	市民音楽ホール	本館		北	都田町	新	2020	S	5				
市民部	文化財課	地域遺産センター			北	引佐町	新	1982	RC	3				
市民部	中央図書館	都田図書館	図書館		北	都田町	新	2016	S	1				
市民部	中央図書館	細江図書館	本館		北	細江町	新	1990	RC	1				
市民部	中央図書館	引佐図書館	図書館		北	引佐町	新	1987	S	1				
市民部	中央図書館	三ヶ日図書館	図書館		北	三ヶ日町	新	1999	RC	1				
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	管理棟		北	根洗町	新	2011	S	1				
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	増築棟		北	根洗町	Ⅱ	1975	RC	1	0.76	1.10	0.69	
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	本館		北	根洗町	Ⅱ	1973	RC	1	0.86	1.10	0.78	
こども家庭部	幼児教育・保育課	三方原保育園	保育園		北	東三方町	I b	1981	RC	2	1.33	1.10	1.21	
こども家庭部	幼児教育・保育課	豊岡幼稚園	教室・管理棟	10	北	豊岡町	新	1983	RC	2				
こども家庭部	幼児教育・保育課	三方原幼稚園	教室・管理棟	7	北	三方原町	Ⅱ	1979	RC	2	1.02	1.10	0.93	
こども家庭部	幼児教育・保育課	初生幼稚園	教室・管理棟	8	北	初生町	Ⅱ	1979	RC	2	0.72	1.10	0.65	
こども家庭部	幼児教育・保育課	西気賀幼稚園	園舎	6	北	細江町	新	1997	S	1				
こども家庭部	幼児教育・保育課	伊目幼稚園	園舎	3	北	細江町	新	1992	S	2				
こども家庭部	幼児教育・保育課	中川幼稚園	園舎(3棟)	1	北	細江町	Ⅱ	1975	S	1	0.89	1.20	0.74	
こども家庭部	幼児教育・保育課	中川幼稚園	遊戯室	2	北	細江町	新	1987	S	1				
こども家庭部	幼児教育・保育課	中川幼稚園	会議棟	3	北	細江町	新	1994	S	2				
こども家庭部	幼児教育・保育課	中央幼稚園	遊戯室	3	北	細江町	I a	1962	S	1	2.01	1.20	1.68	H21耐震補強済
こども家庭部	幼児教育・保育課	中央幼稚園	園舎	7	北	細江町	新	1982	S	1				
こども家庭部	幼児教育・保育課	高台幼稚園	園舎	1 - 1	北	細江町	I a	1979	S	1	1.53	1.20	1.28	H19耐震補強済
こども家庭部	幼児教育・保育課	高台幼稚園	遊戯室	2	北	細江町	Ⅱ	1979	S	1	0.72	1.20	0.60	
こども家庭部	幼児教育・保育課	引佐保育園			北	引佐町	新	1986	W	1				
こども家庭部	幼児教育・保育課	引佐幼稚園	園舎	8	北	引佐町	新	1996	S	1				
こども家庭部	幼児教育・保育課	金指幼稚園	管理保育棟	1	北	引佐町	新	1982	S	1				
こども家庭部	幼児教育・保育課	金指幼稚園	遊戯室	1 - 1	北	引佐町	新	1994	S	1				
こども家庭部	幼児教育・保育課	奥山幼稚園	園舎	4	北	引佐町	新	1988	S	1				
こども家庭部	幼児教育・保育課	伊平幼稚園	園舎	2 - 1	北	引佐町	新	2001	S	1				
こども家庭部	幼児教育・保育課	引佐北部みさと幼稚園	保育棟	3	北	引佐町	新	1983	S	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 /E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	引佐北部みさと幼稚園	遊戯室	3 - 1	北	引佐町	新	1997	S	1				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	都筑保育園			北	三ヶ日町	新	1983	RC	2				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	三ヶ日保育園	三ヶ日保育園	1	北	三ヶ日町	I a	1981	RC	2	1.40	1.10	1.27	R4耐震補強済
子ども家庭部	幼児教育・保育課	尾奈幼稚園	尾奈幼稚園	4	北	三ヶ日町	I a	1978	S	1	1.85	1.20	1.54	H21耐震補強済
子ども家庭部	幼児教育・保育課	大崎幼稚園	大崎幼稚園	3 - 1	北	三ヶ日町	I a	1979	S	1	1.62	1.20	1.35	H22耐震補強済
子ども家庭部	幼児教育・保育課	平山幼稚園	園舎	2	北	三ヶ日町	新	1983	S	1				
環境部	平和清掃事業所	引佐最終処分場	管理棟		北	引佐町	新	1997	S	2				
産業部	農業水産課	フルーツパーク	作業管理棟		北	都田町	新	1994	S	2				
産業部	農業水産課	フルーツパーク	実習研修室		北	都田町	新	1996	S	2				
産業部	農業水産課	フルーツパーク	展示温室棟 (全9棟)		北	都田町	新	1992	S	1				
産業部	農業振興課	農業バイオセンター	温室棟		北	都田町	新	1991	S	1				
産業部	農業振興課	農業バイオセンター	本館		北	都田町	新	1991	RC	1				
産業部	農地整備課	奥浜名湖田園空間博物館総合案内所	本館		北	細江町	新	2003	S	1				
産業部	農地整備課	みかんの里資料館	みかんの里資料館 (旧大福寺分校)		北	三ヶ日町	新	2007	W	1				
都市整備部	公園管理事務所	引佐総合公園	管理棟		北	引佐町	新	2007	RC	1				
土木部	北土木整備事務所	北土木整備事務所	事務所棟		北	東三方町	新	1995	RC	1				
消防長	消防局・消防総務課	中消防署曳馬野出張所	消防庁舎		北	三方原町	新	1993	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	北消防署	消防庁舎		北	細江町	新	1999	RC	3				
消防長	消防局・消防総務課	北消防署	訓練棟A		北	細江町	新	1999	S	6				
消防長	消防局・消防総務課	北消防署	訓練棟B		北	細江町	新	1999	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	北消防署引佐出張所	消防庁舎		北	引佐町	新	1989	S	1				
消防長	消防局・消防総務課	北消防署三ヶ日出張所	消防庁舎		北	三ヶ日町	新	1984	RC	2				
消防長	北消防署	浜松第29分団	分団庁舎		北	三方原町	新	1991	S	2				
消防長	北消防署	浜松第30分団	分団庁舎		北	豊岡町	新	1992	S	1				
消防長	北消防署	浜松第31分団	分団庁舎		北	都田町	新	1989	S	2				
消防長	北消防署	細江第3分団	分団庁舎		北	細江町	新	1988	S	2				
消防長	北消防署	細江第4分団	分団庁舎		北	細江町	新	1983	S	2				
消防長	北消防署	細江第5分団	分団庁舎		北	細江町	II	1980	S	2	0.70	1.20	0.58	
消防長	北消防署	細江中央分団	分団庁舎		北	細江町	新	2006	S	1				
消防長	北消防署	引佐第1分団井伊谷			北	引佐町	新	1986	S	2				
消防長	北消防署	引佐第1分団横尾			北	引佐町	新	1988	S	2				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
消防長	北消防署	引佐第2分団尾沢			北	引佐町	新	1998	S	2				
消防長	北消防署	引佐第3分団伊平			北	引佐町	新	1987	S	2				
消防長	北消防署	引佐第3分団川名			北	引佐町	新	1985	S	2				
消防長	北消防署	引佐第4分団田沢			北	引佐町	Ⅲ	1976	S	1	0.31	1.20	0.26	
消防長	北消防署	引佐第4分団別所			北	引佐町	新	1985	S	2				
消防長	北消防署	三ヶ日第1分団	分団庁舎		北	三ヶ日町	新	1988	S	1				
消防長	北消防署	三ヶ日第4分団	分団庁舎		北	三ヶ日町	新	1989	S	1				
消防長	北消防署	三ヶ日第2分団	分団庁舎		北	三ヶ日町	新	1990	S	1				
学校教育部	健康安全課	引佐学校給食センター	1F給食センター 2Fランチルーム		北	引佐町	新	2005	S	2				
学校教育部	教育センター	教育センター	教育センター		北	東三方町	新	2015	S	2				
学校教育部	指導課	かwana野外活動センター	宿泊棟-1		北	引佐町	新	1989	RC	1				
学校教育部	指導課	かwana野外活動センター	宿泊棟-2		北	引佐町	新	1989	RC	1				
学校教育部	指導課	かwana野外活動センター	宿泊棟-4		北	引佐町	新	1989	RC	1				
学校教育部	指導課	かwana野外活動センター	宿泊棟-5		北	引佐町	新	1989	RC	1				
学校教育部	指導課	かwana野外活動センター	天体観測棟		北	引佐町	新	1989	RC	2				
学校教育部	指導課	かwana野外活動センター	宿泊棟-3		北	引佐町	新	1989	RC	1				
学校教育部	指導課	かwana野外活動センター	メインホール		北	引佐町	新	1985	RC	2				
学校教育部	指導課	かwana野外活動センター	本館棟		北	引佐町	新	1989	RC	1				
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-1]普通教室棟(北棟)	2 - 1	北	三方原町	I a	1965	RC	3	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-2]普通教室棟(北棟)	2 - 2	北	三方原町	I a	1966	RC	3	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-4]給食室棟(北棟)	2 - 4	北	三方原町	新	1984	RC	3				
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-1]特別教室棟(南棟)	5 - 1	北	三方原町	I a	1968	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-2]特別教室棟(南棟)	5 - 2	北	三方原町	I a	1974	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-3]管理・普通教室棟(南棟)	5 - 3	北	三方原町	I a	1975	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-4]特別教室棟(南棟)	5 - 4	北	三方原町	I a	1976	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-5]配膳室棟(南棟)	5 - 5	北	三方原町	新	1982	RC	3				
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[23]普通教室棟(東棟)	23	北	三方原町	Ⅱ	1978	RC	3	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	屋内運動場	27 - 1	北	三方原町	I a	1979	S	1	2.00	1.20	1.67	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-1]普通教室棟(南棟)	5 - 1	北	豊岡町	I a	1970	RC	4	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-2]普通教室棟(南棟)	5 - 2	北	豊岡町	I a	1975	RC	4	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-3]普通教室棟(南棟)	5 - 3	北	豊岡町	I a	1978	RC	4	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-4]普通教室棟(南棟)	5 - 4	北	豊岡町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	屋内運動場	18	北	豊岡町	I a	1978	S	1	1.81	1.20	1.51	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[21]管理・普通教室棟(南棟)	21	北	豊岡町	I a	1979	RC	4	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[28]普通・特別教室棟(北棟)	28	北	豊岡町	I a	1979	RC	4	1.26	0.95	1.33	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	都田小学校	[2-2]特別教室棟	2 - 2	北	都田町	新	2008	RC	4				
学校教育部	教育施設課	都田小学校	[13]管理・普通教室棟(西棟)	13	北	都田町	I a	1979	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	都田小学校	[14]給食室	14	北	都田町	I a	1979	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	都田小学校	屋内運動場	19	北	都田町	I a	1981	S	1	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[16-1]管理・特別教室棟(南棟)	16 - 1	北	都田町	新	1982	RC	2				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[16-2]特別普通教室棟(南棟)	16 - 2	北	都田町	新	1982	RC	2				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[27]特別普通教室棟(北棟)	27	北	都田町	新	1997	RC	3				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	屋内運動場	30	北	都田町	新	2001	S	1				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[32]普通教室棟(プレハブ)	32	北	都田町	新	2001	S	2				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[33]普通教室棟(プレハブ)	33	北	都田町	新	2003	S	2				
学校教育部	教育施設課	初生小学校	[1]給食室・管理・普通・特別教室棟	1	北	初生町	I a	1981	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	初生小学校	屋内運動場	6	北	初生町	新	1982	S	1				
学校教育部	教育施設課	初生小学校	特別教室棟	9	北	初生町	新	2016	RC	4				
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	[15]北校舎	15	北	細江町	II	1972	RC	3	0.87	1.00	0.87	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	屋内運動場	21 - 1	北	細江町	I b	1978	S	1	1.26	1.20	1.05	
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	屋内運動場ステージ	21 - 2	北	細江町	新	1997	S	2				
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	[22]中校舎	22	北	細江町	II	1979	RC	4	0.85	0.95	0.89	
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	[29]南校舎	29	北	細江町	新	2004	RC	3				
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	[1]中校舎	1	北	細江町	I b	1964	RC	2	1.03	1.00	1.03	S58耐震補強済
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	屋内運動場	9 - 1	北	細江町	I a	1976	S	1	1.55	1.20	1.29	H29耐震補強済
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	屋内運動場ステージ	9 - 3	北	細江町	新	1994	S	2				
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	[10]西校舎	10	北	細江町	II	1981	RC	2	1.05	1.10	0.95	
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	[16]東校舎	16	北	細江町	I a	1981	S	1	1.50	1.20	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊目小学校	屋内運動場	8	北	細江町	I a	1977	S	1	1.75	1.20	1.46	
学校教育部	教育施設課	伊目小学校	[9]校舎	9	北	細江町	II	1980	RC	3	0.71	1.00	0.71	
学校教育部	教育施設課	中川小学校	[2]管理普通教室棟(北棟)	2	北	細江町	新	2008	RC	3				
学校教育部	教育施設課	中川小学校	屋内運動場	16 - 1	北	細江町	I a	1980	S	1	1.64	1.20	1.37	H21耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	中川小学校	屋内運動場ステージ	16 - 2	北	細江町	新	1997	S	2				
学校教育部	教育施設課	中川小学校	[18-1]管理普通教室棟	18 - 1	北	細江町	新	1982	RC	4				
学校教育部	教育施設課	中川小学校	[19]給食室	19	北	細江町	新	1982	S	1				
学校教育部	教育施設課	中川小学校	[24]東校舎	24	北	細江町	新	1987	RC	3				
学校教育部	教育施設課	井伊谷小学校	管理・普通教室棟（北棟）	1	北	引佐町	新	2016	RC	3				
学校教育部	教育施設課	井伊谷小学校	屋内運動場	5	北	引佐町	I a	1980	S	1	1.58	1.20	1.32	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	井伊谷小学校	[6]南校舎	6	北	引佐町	新	1982	RC	3				
学校教育部	教育施設課	金指小学校	[1]北校舎	1	北	引佐町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	金指小学校	[1-2]南校舎（給食室含む）	1 - 2	北	引佐町	II	1970	RC	3	0.92	1.00	0.92	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	金指小学校	屋内運動場	6	北	引佐町	新	1983	S	1				
学校教育部	教育施設課	奥山小学校	屋内運動場	11	北	引佐町	I a	1981	S	1	1.90	1.20	1.58	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	奥山小学校	[12]校舎	12	北	引佐町	新	1987	RC	4				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小中学校	[1-1]北校舎（教室棟）	1 - 1	北	引佐町	II	1968	RC	2	1.06	1.10	0.96	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	引佐北部小中学校	[1-2]特別教室	1 - 2	北	引佐町	新	1994	W	2				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小中学校	[2-1]南校舎（管理・特別教室棟）	2 - 1	北	引佐町	II	1968	RC	2	1.03	1.10	0.94	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	引佐北部小中学校	[2-2]管理教室	2 - 2	北	引佐町	新	1986	RC	1				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小中学校	屋内運動場	9	北	引佐町	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小中学校	[12]管理教室	12	北	引佐町	新	2010	RC	2				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小中学校	[13]特別教室	13	北	引佐町	新	2010	RC	2				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[1-1]西棟	1 - 1	北	三ヶ日町	II	1964	RC	3	0.82	1.00	0.82	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[1-2]中棟	1 - 2	北	三ヶ日町	II	1965	RC	3	0.82	1.00	0.82	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[1-3]東棟	1 - 3	北	三ヶ日町	II	1970	RC	3	0.82	1.00	0.82	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	屋内運動場	13 - 1	北	三ヶ日町	I a	1981	S	1	1.50	1.20	1.25	H14耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[14]給食室棟	14	北	三ヶ日町	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[16]購買室棟	16	北	三ヶ日町	新	1989	S	1				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[17]体験学習室棟	17	北	三ヶ日町	新	1990	S	2				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[1-1]東棟	1 - 1	北	三ヶ日町	I b	1955	RC	3	1.12	1.00	1.12	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[1-2]中棟	1 - 2	北	三ヶ日町	I b	1956	RC	3	1.12	1.00	1.12	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[1-3]西棟	1 - 3	北	三ヶ日町	I b	1959	RC	3	1.12	1.00	1.12	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[1-4]増築棟	1 - 4	北	三ヶ日町	I b	1971	RC	3	1.12	1.00	1.12	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	屋内運動場	10 - 1	北	三ヶ日町	新	1986	S	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[10-2]地域・学校連帯施設	10 - 2	北	三ヶ日町	新	1986	RC	1				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[15]給食室棟	15	北	三ヶ日町	新	1995	S	1				
学校教育部	教育施設課	平山小学校	[9]特別教室棟	9	北	三ヶ日町	I a	1958	RC	1	1.60	1.10	1.45	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	平山小学校	[14]教室棟	14	北	三ヶ日町	II	1980	RC	2	0.78	1.10	0.71	
学校教育部	教育施設課	平山小学校	屋内運動場	18	北	三ヶ日町	新	1982	S	1				
学校教育部	教育施設課	平山小学校	[19]給食室棟	19	北	三ヶ日町	新	1983	S	1				
学校教育部	教育施設課	平山小学校	[21]特別教室棟	21	北	三ヶ日町	新	1997	S	2				
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	[2-1]教室棟	2 - 1	北	三ヶ日町	I b	1957	RC	1	1.09	1.00	1.09	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	屋内運動場	16 - 1	北	三ヶ日町	I a	1980	S	1	1.80	1.20	1.50	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	[19]管理教室棟	19	北	三ヶ日町	新	1982	RC	2				
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	[21]給食室棟	21	北	三ヶ日町	新	1982	S	1				
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	[22]特別教室棟	22	北	三ヶ日町	新	2005	S	1				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-1]管理・普通教室棟	3 - 1	北	初生町	新	2004	RC	1				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-2]管理・特別・普通教室棟	3 - 2	北	初生町	新	2004	RC	4				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-3]技術・特別教室棟	3 - 3	北	初生町	新	2004	RC	2				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[5]特別活動教室棟	5	北	初生町	新	2004	S	1				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	屋内運動場	36	北	初生町	新	1996	S	1				
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[1-1]普通教室棟(北棟)	1 - 1	北	都田町	II	1964	RC	2	0.88	1.10	0.80	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[1-2]普通教室棟(北棟)	1 - 2	北	都田町	II	1963	RC	2	0.88	1.10	0.80	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[2]屋内運動場	2	北	都田町	新	2008	S	1				
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[13-1]管理・特別教室棟(南棟)	13 - 1	北	都田町	II	1980	RC	3	0.84	1.00	0.84	
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[13-2]特別教室棟(南棟)	13 - 2	北	都田町	II	1980	RC	3	0.84	1.00	0.84	
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[17]便所棟(北棟)	17	北	都田町	新	1984	RC	2				
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[20]柔剣道場棟	20	北	都田町	新	1989	S	1				
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[25]普通教室棟(プレハブ)	25	北	都田町	新	1997	S	2				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1 - 1	北	豊岡町	新	1984	RC	4				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[1-2]普通教室棟	1 - 2	北	豊岡町	新	1988	RC	4				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[2]技術室棟	2	北	豊岡町	新	1984	S	1				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	屋内運動場	7 - 1	北	豊岡町	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[10]特別活動教室棟	10	北	豊岡町	新	1989	S	1				
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[1-1]中校舎 1	1 - 1	北	細江町	II	1970	RC	3	0.89	1.00	0.89	S58耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[1-2]中校舎 2	1 - 2	北	細江町	Ⅱ	1970	RC	3	0.89	1.00	0.89	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[1-3]中校舎	1 - 3	北	細江町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[1-4]中校舎	1 - 4	北	細江町	新	1993	S	3				
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[2-1]北校舎	2 - 1	北	細江町	Ⅱ	1970	RC	3	0.95	1.00	0.95	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[3-1]昇降所	3 - 1	北	細江町	I b	1970	RC	2	1.02	1.00	1.02	
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[5]南校舎(技術室)	5	北	細江町	I a	1971	S	1	2.17	1.20	1.81	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	細江中学校	屋内運動場(体育館1)	11	北	細江町	I a	1972	S	2	1.86	1.20	1.55	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	細江中学校	屋内運動場(体育館2)	15	北	細江町	I a	1979	S	1	2.09	1.20	1.74	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[23]屋外体育館(武道場)	23	北	細江町	新	1994	S	2				
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[24]部室	24	北	細江町	新	1997	S	2				
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[25]給食室	25	北	細江町	新	1999	S	1				
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	[1-1]北校舎(普通教室棟)	1 - 1	北	引佐町	Ⅱ	1972	RC	3	0.89	1.00	0.89	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	[1-2]南校舎(特別教室・管理教室棟)	1 - 2	北	引佐町	Ⅱ	1972	RC	3	0.96	1.00	0.96	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	[2]技術棟	2	北	引佐町	Ⅱ	1972	S	1	0.86	1.20	0.72	
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	屋内運動場	3	北	引佐町	I a	1973	S	2	1.75	1.20	1.46	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	[9]格技室	9	北	引佐町	新	1984	S	1				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[1]教室棟	1	北	三ヶ日町	I b	1975	RC	4	0.96	0.85	1.13	H13耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[2]特別教室管理棟	2	北	三ヶ日町	I b	1975	RC	3	0.98	0.85	1.15	H13耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	屋内運動場	7	北	三ヶ日町	I a	1976	RC	2	1.32	0.85	1.55	
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[10]三ヶ日中学校格技場	10	北	三ヶ日町	I a	1977	S	2	1.55	1.20	1.29	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[12]技術棟	12	北	三ヶ日町	Ⅱ	1978	S	1	1.10	1.20	0.92	
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[15]給食室棟	15	北	三ヶ日町	新	1996	S	4				
北区	北区・区振興課	北区役所	本館		北	細江町	新	1983	RC	3				
北区	北区・区民生活課	新都田市民サービスセンター	地域自治センター(旧土地改良区事務所)		北	新都田三丁目	新	1991	S	2				
北区	北区・区民生活課	三ヶ日斎場			北	三ヶ日町	新	1987	RC	1				
北区	北区・まちづくり推進課	都田協働センター	公民館		北	都田町	Ⅱ	1978	RC	2	0.99	1.00	0.99	
北区	北区・まちづくり推進課	都田協働センター	付設体育館		北	都田町	新	1987	S	1				
北区	北区・まちづくり推進課	三方原協働センター	付設体育館		北	三方原町	Ⅱ	1981	S	1	1.13	1.20	0.94	
北区	北区・まちづくり推進課	三方原協働センター	公民館		北	三方原町	I a	1979	RC	2	1.40	1.10	1.27	
北区	北区・まちづくり推進課	三方原会館	学習等共用施設		北	三方原町	Ⅱ	1976	RC	2	0.75	1.10	0.68	
北区	北区・まちづくり推進課	姫街道と銅鐺の歴史民族資料館			北	細江町	I a	1980	RC	2	1.38	1.10	1.25	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 /E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
北区	北区・まちづくり推進課	国民宿舎奥浜名湖	管理棟外2棟		北	細江町	新	2003	RC	4				
北区	北区・まちづくり推進課	細江総合体育センター	屋内運動場		北	細江町	Ⅱ	1974	S	1	0.93	1.20	0.78	
北区	北区・まちづくり推進課	気賀関所	関所		北	細江町	新	1990	W	1				
北区	北区・まちづくり推進課	みをつくし文化センター			北	細江町	新	2008	RC	2				
北区	北区・まちづくり推進課	みをつくし文化センター	ホール		北	細江町	新	2011	RC	2				特定天井
北区	北区・まちづくり推進課	引佐多目的研修センター			北	引佐町	新	1985	RC	2				特定天井
北区	北区・まちづくり推進課	引佐奥山体育センター			北	引佐町	新	1984	S	2				
北区	北区・まちづくり推進課	引佐総合体育館			北	引佐町	新	1991	RC	2				
北区	北区・まちづくり推進課	三ヶ日文化ホール	ホール		北	三ヶ日町	新	1984	SRC	3				特定天井
北区	北区・まちづくり推進課	三ヶ日弓道場	弓道場		北	三ヶ日町	新	1987	S	1				
北区	北区・まちづくり推進課	三ヶ日B&G海洋センター	三ヶ日町B & G 海洋センター		北	三ヶ日町	新	1993	SRC	2				
北区	北区・社会福祉課	みかた放課後児童会	児童室		北	三方原町	新	2017	S	2				
北区	北区・社会福祉課	ひばり放課後児童会			北	都田町	新	2000	S	1				
北区	北区・社会福祉課	はつおい放課後児童会			北	初生町	新	2005	S	2				
北区	北区・社会福祉課	とよおか放課後児童会			北	豊岡町	新	2006	S	2				
北区	北区・社会福祉課	伊目放課後児童クラブ			北	細江町	新	2005	W	1				
北区	北区・社会福祉課	中川放課後児童クラブ			北	細江町	新	2001	S	1				
北区	北区・社会福祉課	あすなる作業所	細江あすなる作業所		北	細江町	新	1989	S	1				
北区	北区・社会福祉課	井伊谷放課後児童クラブ			北	引佐町	新	2006	S	1				
北区	北区・社会福祉課	三ヶ日東放課後児童クラブ	児童会	2	北	三ヶ日町	新	1981	S	1				
北区	北区・社会福祉課	三ヶ日総合福祉センター	総合福祉センター		北	三ヶ日町	新	1995	RC	2				
北区	北区・社会福祉課	夢ワークたちばな	作業所		北	三ヶ日町	新	1986	S	1				
北区	北区・長寿保険課	ふれあい交流センター萩原	本館		北	初生町	新	1991	SRC	2				
北区	北区・長寿保険課	細江介護予防センター	本館		北	細江町	新	2002	S	1				
北区	北区・健康づくり課	細江健康センター	本館		北	細江町	新	1983	RC	1				
北区	北区・健康づくり課	引佐伊平診療所			北	引佐町	新	1995	W	1				
北区	北区・健康づくり課	引佐鎮玉診療所 洪川出張診療所			北	引佐町	新	1987	W	1				
北区	北区・健康づくり課	引佐鎮玉診療所			北	引佐町	新	2014	W	1				
北区	引佐協働センター	引佐協働センター	引佐健康文化センター		北	引佐町	新	1998	RC	3				
北区	三ヶ日協働センター	三ヶ日協働センター	1F車庫 2F上下水道課		北	三ヶ日町	新	1984	RC	2				
北区	三ヶ日協働センター	三ヶ日協働センター	中央公民館		北	三ヶ日町	新	1984	RC	3				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
北区	三ヶ日協働センター	三ヶ日協働センター	庁舎		北	三ヶ日町	新	1984	RC	3				