

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
危機管理監	危機管理課	旧防潮堤資料室	事務所棟		南	堤町	新	1998	RC	1				
市民部	中央図書館	南陽図書館	図書館		南	下江町	新	1984	RC	2				
市民部	中央図書館	可新図書館	図書館		南	小沢渡町	新	1997	RC	2				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	可美保育園	保育園		南	若林町	新	1989	RC	2				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	南の星幼稚園	教室・管理棟		南	西島町	新	2011	RC	2				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	芳川幼稚園	教室・管理棟	8	南	芳川町	新	1982	RC	2				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	白脇幼稚園	教室棟	1	南	寺脇町	Ⅱ	1978	RC	2	1.03	1.10	0.94	
子ども家庭部	幼児教育・保育課	飯田幼稚園	教室・管理棟	7	南	飯田町	Ⅱ	1980	RC	2	0.73	1.10	0.66	
子ども家庭部	幼児教育・保育課	可美幼稚園	遊戯室棟	4	南	増楽町	新	1982	S	1				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	可美幼稚園	教室・管理棟	5	南	増楽町	新	1992	RC	2				
環境部	南清掃事業所	南清掃自己搬入場所	受付棟		南	江之島町	新	2017	S	1				
環境部	南清掃事業所	南部清掃工場	工場・管理棟		南	江之島町	I b	1981	SRC	6	0.94	0.90	1.04	H3耐震補強済
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果買荷積込所（西側）		南	新貝町	新	2019	S	1				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果買荷積込所（東側）		南	新貝町	新	2019	S	1				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟（中央）		南	新貝町	Ⅱ	1979	RC	2	0.70	1.00	0.70	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	管理棟		南	新貝町	Ⅱ	1979	RC	4	0.71	0.95	0.75	H22耐震補強済
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟（青果側）		南	新貝町	Ⅱ	1979	RC	2	0.75	1.00	0.75	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟（水産側）		南	新貝町	Ⅱ	1979	RC	2	0.80	1.00	0.80	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央冷蔵庫		南	新貝町	I b	1979	RC	3	1.05	1.00	1.05	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産卸売場棟		南	新貝町	I a	1979	S	1	1.52	1.20	1.27	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果卸売場棟		南	新貝町	I a	1979	S	1	1.57	1.20	1.31	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所増築棟（2）		南	新貝町	新	1998	S	1				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産第二加工所		南	新貝町	新	2000	S	2				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	超低温冷蔵庫		南	新貝町	新	1999	S	2				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所		南	新貝町	新	1988	S	2				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	廃棄物処理施設		南	新貝町	新	1995	S	2				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所増築棟（1）		南	新貝町	新	1998	S	1				
都市整備部	緑政課	緑化推進センター	緑化推進センター		南	大塚町	I a	1975	RC	1	1.82	1.10	1.65	
都市整備部	公園管理事務所	遠州灘海浜公園	遠州灘海浜公園管理事務所		南	白羽町	新	1987	RC	1				
消防長	消防局・消防総務課	南消防署芳川出張所	消防庁舎		南	四本松町	新	2018	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	南消防署白脇出張所	消防庁舎		南	白羽町	I b	1981	RC	2	1.26	1.10	1.15	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
消防長	南消防署	浜松第17分団	分団庁舎		南	西島町	新	2017	S	2				
消防長	南消防署	浜松第27分団	分団庁舎		南	飯田町	新	1983	RC	2				
消防長	南消防署	浜松第18分団	分団庁舎		南	東町	新	1998	S	2				
消防長	南消防署	浜松第19分団	分団庁舎		南	新橋町	I a	1976	S	2	1.92	1.20	1.60	H17耐震補強済
消防長	南消防署	浜松第26分団	分団庁舎		南	芳川町	新	1990	S	2				
消防長	南消防署	浜松第41分団	分団庁舎		南	若林町	II	1980	RC	2	0.80	1.21	0.66	
学校教育部	教育施設課	可美小学校	南校舎西棟		南	若林町	新	2021	RC	3				
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-1]普通教室棟(南棟)	1 - 1	南	寺脇町	I b	1964	RC	3	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-2]普通教室棟(南棟)	1 - 2	南	寺脇町	I b	1965	RC	3	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-3]普通教室棟(南棟)	1 - 3	南	寺脇町	I b	1966	RC	3	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[12]給食室・普通教室棟(北棟)	12	南	寺脇町	II	1979	RC	3	0.85	1.00	0.85	
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	屋内運動場	15	南	寺脇町	I a	1979	S	1	1.82	1.20	1.52	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[32]管理室・普通教室棟	32	南	寺脇町	新	2015	RC	4				
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-1]普通教室棟(北棟)	5 - 1	南	新橋町	II	1971	RC	4	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-2]普通教室棟(北棟)	5 - 2	南	新橋町	II	1973	RC	4	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-3]普通教室棟(北棟)	5 - 3	南	新橋町	II	1978	RC	4	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[17]管理・普通教室棟(南棟)	17	南	新橋町	I a	1979	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[20]普通教室棟(南棟)	20	南	新橋町	I a	1979	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[21]給食室	21	南	新橋町	I a	1979	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	屋内運動場	22	南	新橋町	I a	1979	S	1	1.55	1.20	1.29	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-1]管理・普通教室棟	15 - 1	南	東町	I a	1975	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-2]普通教室・管理室棟 給食室	15 - 2	南	東町	I a	1976	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-3]特別教室棟	15 - 3	南	東町	I a	1977	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	体育館兼講堂	23	南	東町	I a	1979	RC	2	1.54	1.10	1.40	
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[25]普通教室棟	25	南	東町	I a	1980	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-2]管理・普通教室棟(西棟)	2 - 2	南	芳川町	II	1971	RC	4	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-3]管理・普通教室棟(西棟)	2 - 3	南	芳川町	I a	1965	RC	3	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-5]普通教室棟(西棟)	2 - 5	南	芳川町	II	1972	RC	4	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-6]普通教室棟(西棟)	2 - 6	南	芳川町	II	1972	RC	4	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[16]特別教室棟(東棟)	16	南	芳川町	II	1975	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[23]特別教室棟(東棟)	23	南	芳川町	II	1980	RC	4	0.70	0.95	0.74	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	屋内運動場	29	南	芳川町	I a	1980	S	1	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[36]給食室棟	36	南	芳川町	新	1985	RC	1				
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-3]普通・特別・管理室棟(北棟)	2 - 3	南	飯田町	I a	1970	RC	4	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-4]普通・特別教室棟(北棟)	2 - 4	南	飯田町	I b	1962	RC	3	1.06	1.00	1.06	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-5]普通・特別教室棟(北棟)	2 - 5	南	飯田町	I a	1976	RC	4	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-6]普通・特別教室棟(北棟)	2 - 6	南	飯田町	I a	1977	RC	4	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[16-1]普通教室棟(南棟)	16 - 1	南	飯田町	I a	1979	RC	4	1.24	0.95	1.31	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[16-2]普通教室棟(南棟)	16 - 2	南	飯田町	I a	1979	RC	4	1.24	0.95	1.31	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	屋内運動場	20	南	飯田町	I a	1981	S	1	1.78	1.20	1.48	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-1]普通教室棟	1 - 1	南	白羽町	II	1973	RC	4	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-2]給食室・普通教室棟	1 - 2	南	白羽町	II	1973	RC	4	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-3]特別教室棟	1 - 3	南	白羽町	II	1973	RC	4	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	屋内運動場	6	南	白羽町	I b	1977	S	1	1.21	1.20	1.01	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[4]給食室・管理・普通・特別教室棟 (南棟)	4	南	頭陀寺町	I a	1979	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[5]普通教室棟(北棟)	5	南	頭陀寺町	I a	1979	RC	4	1.34	0.95	1.41	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[5-1]普通教室棟(北棟)	5 - 1	南	頭陀寺町	I a	1981	RC	4	1.34	0.95	1.41	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	屋内運動場	7	南	頭陀寺町	I a	1979	S	1	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	可美小学校	[9]普通教室棟(北東棟)	9	南	若林町	II	1970	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美小学校	[10]普通教室棟(南東棟)	10	南	若林町	II	1979	RC	3	0.70	1.00	0.70	
学校教育部	教育施設課	可美小学校	屋内運動場	14	南	若林町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	南の星小学校	管理・教室棟		南	西島町	新	2011	RC	4				
学校教育部	教育施設課	南の星小学校	屋内運動場		南	西島町	新	2011	RC	2				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-1]管理教室棟	1 - 1	南	飯田町	II	1968	RC	4	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-2]教室棟	1 - 2	南	飯田町	II	1967	RC	4	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-3]特別教室棟	1 - 3	南	飯田町	II	1967	RC	4	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	屋内運動場	3	南	飯田町	新	2007	S	1				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[18]普通特別教室棟(中棟)	18	南	飯田町	新	1987	RC	4				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[20]技術・特別活動教室棟(東棟)	20	南	飯田町	新	1988	S	2				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-1]特別教室棟(北棟)	2 - 1	南	新橋町	II	1966	RC	3	0.90	1.00	0.90	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-2]教室棟(北棟)	2 - 2	南	新橋町	II	1975	RC	3	0.90	1.00	0.90	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-3]普通教室棟(北棟)	2 - 3	南	新橋町	新	1984	RC	3				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[22]教室棟(南棟)	22	南	新橋町	II	1979	RC	3	0.91	1.00	0.91	
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[30]管理・普通教室棟(南棟)	30	南	新橋町	II	1979	RC	3	0.91	1.00	0.91	
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[32]給食室棟	32	南	新橋町	新	1982	RC	3				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[38]技術・特別活動教室棟	38	南	新橋町	新	1988	S	2				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	屋内運動場	43	南	新橋町	新	2003	S	1				
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-1]普通教室棟(南棟)	1 - 1	南	芳川町	I b	1969	RC	4	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-2]普通教室棟(南棟)	1 - 2	南	芳川町	I b	1971	RC	4	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-3]普通教室棟(南棟)	1 - 3	南	芳川町	I b	1974	RC	4	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[2]特別教室棟(北棟)	2	南	芳川町	II	1970	RC	4	0.89	0.95	0.94	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	屋内運動場	23	南	芳川町	I a	1979	S	1	1.93	1.20	1.61	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[27]特別教室棟(北棟)	27	南	芳川町	I a	1981	RC	4	1.22	0.95	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[34-2]柔剣道場棟(1F)	34 - 2	南	芳川町	新	1991	RC	2				
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[34-3]部室棟(1F)	34 - 3	南	芳川町	新	1991	RC	2				
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[1]管理室棟(南棟)	1	南	江之島町	II	1978	RC	4	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[2]技術教室棟	2	南	江之島町	I b	1978	S	1	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[3]普通教室棟(南棟)	3	南	江之島町	II	1978	RC	4	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[4]給食・特別教室棟(南棟)	4	南	江之島町	II	1978	RC	4	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	屋内運動場	12	南	江之島町	I a	1979	S	1	2.00	1.20	1.67	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[16]普通特別教室棟(南棟)	16	南	江之島町	新	1985	RC	4				
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[17]特別活動教室棟	17	南	江之島町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[1]管理・特別教室棟(南棟)	1	南	西町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[2]普通教室棟(北棟)	2	南	西町	新	1985	RC	4				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[3]技術室棟	3	南	西町	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	屋内運動場	5	南	西町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[8]柔剣道場棟	8	南	西町	新	1991	S	1				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	部室棟		南	増楽町	新	2016	S	1				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	屋内運動場		南	増楽町	新	2016	SRC	1				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[6-1]教室棟(南棟)	6 - 1	南	増楽町	II	1960	RC	3	0.74	1.00	0.74	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[6-2]教室棟(南棟)	6 - 2	南	増楽町	II	1966	RC	3	0.74	1.00	0.74	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[8-1]特別教室棟(北棟)	8 - 1	南	増楽町	II	1972	RC	4	0.89	0.95	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[10-1]特別教室棟(北棟)	10 - 1	南	増楽町	I a	1980	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[10-2] 渡り廊下棟	10 - 2	南	増楽町	I a	1980	RC	2	2.59	1.10	2.35	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[11] 教室棟	11	南	増楽町	I b	1980	RC	3	1.02	1.00	1.02	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[12] 格技場棟	12	南	増楽町	I a	1980	S	2	1.70	1.20	1.42	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[16] 渡り廊下棟	16	南	増楽町	II	1972	RC	2	1.02	1.21	0.84	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[17] 特別活動・普通教室棟	17	南	増楽町	新	1993	RC	3				
中区	中区・まちづくり推進課	東部協働センター体育館	体育館		南	飯田町	新	2003	RC	1				
南区	南区・区振興課	南区役所	本館		南	江之島町	新	2007	RC	4				
南区	南区・区振興課	浜松まつり会館	本館		南	中田島町	新	1985	SRC	1				
南区	南区・区民生活課	新橋体育センター	本館		南	新橋町	I a	1977	S	1	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済
南区	南区・区民生活課	可美公園	可美公園総合センター		南	増楽町	新	1985	RC	2				特定天井
南区	南区・区民生活課	可美公園	可美公園水泳場		南	増楽町	新	1989	RC	2				
南区	南区・区民生活課	可美公園	弓道場（射場・的場）		南	増楽町	新	1992	S	1				
南区	南区・区民生活課	可美公園	弓道場（射場・的場）		南	増楽町	新	1996	S	1				
南区	南区・区民生活課	南陽協働センター	公民館		南	下江町	II	1979	RC	2	1.05	1.10	0.95	
南区	南区・区民生活課	南陽協働センター	付設体育館		南	下江町	I a	1980	S	1	1.58	1.20	1.32	H24耐震補強済
南区	南区・区民生活課	新津協働センター	公民館		南	新橋町	I b	1980	RC	2	1.17	1.10	1.06	
南区	南区・区民生活課	新津協働センター	付設体育館		南	新橋町	新	1983	S	1				
南区	南区・区民生活課	白脇協働センター	公民館		南	寺脇町	II	1981	RC	2	1.05	1.10	0.95	
南区	南区・区民生活課	白脇協働センター	付設体育館		南	寺脇町	新	1984	S	1				
南区	南区・区民生活課	五島協働センター	天文台		南	福島町	I a	1981	RC	4	1.33	0.95	1.40	H17耐震補強済
南区	南区・区民生活課	五島協働センター	公民館		南	福島町	I a	1981	RC	4	1.33	0.95	1.40	H17耐震補強済
南区	南区・区民生活課	五島協働センター	付設体育館		南	福島町	新	1984	S	1				
南区	南区・区民生活課	可美協働センター	付設体育館		南	増楽町	新	1995	RC	1				
南区	南区・区民生活課	可美協働センター	可美公民館		南	増楽町	新	1995	RC	2				
南区	南区・区民生活課	可美市民サービスセンター	市民サービスセンター		南	若林町	II	1982	S	2	0.69	1.20	0.58	
南区	南区・区民生活課	可美市民サービスセンター	市民サービスセンター		南	若林町	II	1952	RC	2	0.77	1.21	0.64	
南区	南区・区民生活課	可美市民サービスセンター	印刷室・車庫		南	若林町	新	1982	S	2				
南区	南区・社会福祉課	さなえ第2放課後児童会			南	芳川町	I a	1976	S	1	4.24	1.20	3.53	H19耐震補強済
南区	南区・社会福祉課	さなえ放課後児童会	児童室		南	芳川町	新	2020	S	2				
南区	南区・社会福祉課	かわわ放課後児童会	児童室		南	東町	新	2014	S	2				
南区	南区・社会福祉課	遠州浜子育て支援ひろば	児童室		南	遠州浜二丁目	新	2003	S	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
南区	南区・社会福祉課	いなほ放課後児童会	児童室		南	飯田町	新	2007	S	1				
南区	南区・社会福祉課	しらわき放課後児童会	児童室		南	寺脇町	新	2012	S	2				
南区	南区・社会福祉課	芳川北小放課後児童会	児童室		南	頭陀寺町	新	2013	S	2				
南区	南区・長寿保険課	ふれあい交流センター江之島	本館		南	江之島町	I a	1980	RC	2	1.48	1.10	1.35	H13耐震補強済
南区	南区・長寿保険課	ふれあい交流センター可美	本館		南	増楽町	新	1992	RC	2				
南区	南区・長寿保険課	ふれあい交流センター青龍	本館		南	青屋町	新	2003	RC	2				