

表 4-2 同時使用率を考慮した給水栓数

給水栓数 (個)	同時使用率を考慮した 給水栓数 (個)	給水栓数 (個)	同時使用率を考慮した 給水栓数 (個)
1	1	11~15	4
2~4	2	16~20	5
5~10	3	21~30	6

※一戸建て専用住宅等の屋外に設置する散水栓は、使用頻度が少ないため  
同時に使用する給水栓数として取り扱わない。

表 4-2-1 同時使用率 (単位%)

給水栓数	2	3	4	5	10	15	20
最 大	100	80	75	70	53	48	44
最 小	50	50	50	50	30	27	25
給水栓数	30	50	100				
最 大	40	36	33				
最 小	20	20	20				

※用途により、集団的な寮・劇場・工場・学校等の場合は最大値、  
一般住宅・家事用等は最小値を適用する。