令和5年度　産業廃棄物処理施設（大原浄水場　最終処分場）　維持管理記録簿「管理型」　　令和6年4月1日

■埋め立てた産業廃棄物（汚泥）の数量

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量（t）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■残余容量（覆土含む）

測定年月日	令和5年3月31日
残余容量	10,169㎥

■施設の点検（月1回）

点検月日	4月20日	5月18日	6月13日	7月19日	8月17日	9月20日	10月17日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月19日
擁壁等	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
遮水工	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
調整池	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
措置の日付 /内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

■水質検査（放流水）の実施状況と措置

試料採取日	4月20日	5月18日	6月13日	7月19日	8月17日	9月20日	10月17日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月19日	基準値
検査結果入手日	4月27日	5月26日	6月27日	7月27日	8月29日	9月28日	10月26日	11月29日	12月26日	1月26日	2月29日	3月28日	
水素イオン濃度	6.4	6.4	6.3	6.7	6.3	6.9	6.3	6.3	6.8	6.8	6.7	6.4	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 [mg/L]	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	60 mg/L以下
浮遊物質量　[mg/L]	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	60 mg/L以下
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
措置の日付 /内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

■水質検査（地下水）の実施状況と措置

試料採取日		4月20日	5月18日	6月13日	7月19日	8月17日	9月20日	10月17日	11月15日	12月13日	1月17日	2月14日	3月19日
検査結果入手日		4月27日	5月26日	6月27日	7月27日	8月29日	9月28日	10月26日	11月29日	12月26日	1月26日	2月29日	3月28日
電気伝導率 [mS/m]	観測井1(下流)	18	13	21	18	19	18	20	20	18	18	18	18
	観測井2(上流)	9.2	9.0	8.9	8.8	8.7	8.5	8.6	8.9	9.0	8.6	9.1	8.8
異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
措置の日付 /内容		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－