令和2年度　産業廃棄物処理施設（大原浄水場　最終処分場）　維持管理記録簿「管理型」　　令和3年3月25日

■埋め立てた産業廃棄物（汚泥）の数量

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量（t）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■残余容量（覆土含む）

測定年月日	令和2年3月31日
残余容量	10,169㎥

■施設の点検（月1回）

点検月日	4月22日	5月21日	6月16日	7月15日	8月18日	9月8日	10月13日	11月12日	12月16日	1月14日	2月16日	3月11日
擁壁等	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
遮水工	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
調整池	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
措置の日付 /内容												

■水質検査（放流水）の実施状況と措置

試料採取日	4月22日	5月21日	6月16日	7月15日	8月18日	9月8日	10月13日	11月12日	12月16日	1月14日	2月16日	3月11日	基準値
検査結果入手日	5月11日	5月29日	7月3日	8月3日	8月31日	9月17日	10月28日	11月24日	12月25日	1月27日	2月25日	3月25日	
水素イオン濃度	6.4	6.5	6.5	6.3	6.8	6.5	6.3	6.7	7.0	7.5	6.2	6.4	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 [mg/ℓ]	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	60 mg/ℓ以下
浮遊物質量　[mg/ℓ]	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	60 mg/ℓ以下
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
措置の日付 /内容													

■水質検査（地下水）の実施状況と措置

試料採取日		4月22日	5月21日	6月16日	7月15日	8月18日	9月8日	10月13日	11月12日	12月16日	1月14日	2月16日	3月11日
検査結果入手日		5月11日	5月29日	7月3日	8月3日	8月31日	9月17日	10月28日	11月24日	12月25日	1月27日	2月25日	3月25日
電気伝導率 [mS/m]	観測井1(下流)	21	22	21	20	14	17	17	17	17	17	17	16
	観測井2(上流)	9	9	9	12	8.6	8.9	8.9	9	9.1	8.9	8.8	9.3
異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
措置の日付 /内容													