



## 水管橋の漏水事故の対応について

---

日ごろより、水道事業につきましては、特別のご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

本日、浜松市西区伊左地町地内において、水管橋からの漏水事故が発生しました。修繕作業につきましては、昼時の水道使用の多い時間帯の濁水の発生を抑えるため、本日午後に行く予定です。なお、この事故に伴う断水の見込みはありません。

地域の皆様には、大変ご心配、ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、ご理解・ご協力をお願いします。

### 記

1. 事故発生日時 令和5年8月4日（金）午前3時ごろ  
※事故原因は調査中
2. 修繕予定日時 令和5年8月4日（金）午後2時ごろ
3. 市民への影響 ・修繕作業に伴う断水の予定はありませんが、神久呂地区・入野地区・伊佐見地区・篠原地区・可美地区の約24,000世帯で濁水が発生する可能性があります。
4. 問い合わせ先

浜松市上下水道部水道工事課

053-474-7541