

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成29年4月度)

作成年月日:平成29年4月6日 公表期間:平成32年3月まで

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

平和最終処分場 第二期埋立地	
対象月 : 平成29年4月分	
種類	数量 (t)
焼却灰	1.57
焼却灰処理不適物	135.15
溶融飛灰処理物	485.64
破碎不適物	17.29
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	12.57
下水道し渣	3.89
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	1.32
道路側溝汚泥	22.74
破碎後不燃物	354.53
その他(特定品目残渣)	
その他()	
その他()	
合計	1,034.70

■施設の点検(毎月)

平和最終処分場 第一期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年4月14日	平成29年4月14日	平成29年4月14日	平成29年4月28日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

平和最終処分場 第二期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年4月14日	平成29年4月14日	平成29年4月14日	平成29年4月28日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

施設名	平和最終処分場 第一期埋立地			平和最終処分場 第二期埋立地		
	地下水		放流水	地下水		放流水
地下水・放流水の別	地下水		放流水	地下水		放流水
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽
採取日	平成29年4月7日	平成29年4月7日	平成29年4月7日	平成29年4月14日	平成29年4月14日	平成29年4月14日
検査結果が得られた日	平成29年4月7日	平成29年4月7日	平成29年4月7日	平成29年4月14日	平成29年4月14日	平成29年4月14日
塩化物イオン	1	28		20	79	
水素イオン濃度			7.4			7.3
生物化学的酸素要求量			<0.5			<0.5
化学的酸素要求量			1.4			4.7
浮遊物質量			<1			2
窒素含有量			2.79			0.98
異常の有無	無	無		無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容						

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成29年5月度)

作成年月日:平成29年6月13日 公表期間:平成32年5月まで

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

平和最終処分場 第二期埋立地	
対象月 : 平成29年5月分	
種類	数量 (t)
焼却灰	
焼却灰処理不適物	148.48
溶融飛灰処理物	554.08
破碎不適物	46.91
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	9.22
下水道し渣	3.55
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	178.86
破碎後不燃物	257.97
その他(特定品目残渣)	0.83
その他()	
その他()	
合計	1,199.90

■施設の点検(毎月)

平和最終処分場 第一期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年5月26日	平成29年5月26日	平成29年5月26日	平成29年5月31日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

平和最終処分場 第二期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年5月26日	平成29年5月26日	平成29年5月26日	平成29年5月31日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

施設名	平和最終処分場 第一期埋立地			平和最終処分場 第二期埋立地		
	地下水		放流水	地下水		放流水
地下水・放流水の別	地下水		放流水	地下水		放流水
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽
採取日	平成29年5月12日	平成29年5月12日	平成29年5月12日	平成29年5月12日	平成29年5月12日	平成29年5月12日
検査結果が得られた日	平成29年5月12日	平成29年5月12日	平成29年5月12日	平成29年5月12日	平成29年5月12日	平成29年5月12日
塩化物イオン	15	25		20	72	
水素イオン濃度			7.0			7.5
生物化学的酸素要求量			<0.5			<0.5
化学的酸素要求量			4.4			6.0
浮遊物質			3			3
窒素含有量			0.97			2.46
異常の有無	無	無		無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容						

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成29年6月度)

作成年月日:平成29年7月10日 公表期間:平成32年7月まで

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

平和最終処分場 第二期埋立地	
対象月 : 平成29年6月分	
種類	数量 (t)
焼却灰	
焼却灰処理不適物	131.03
溶融飛灰処理物	530.54
破碎不適物	34.14
乾燥汚泥	6.19
脱水汚泥	4.68
下水道沈砂	6.84
下水道し渣	6.15
衛生工場沈渣	3.58
火災不燃	1.25
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	154.16
破碎後不燃物	293.96
その他(特定品目残渣)	0.71
その他()	
その他()	
合計	1,173.23

■施設の点検(毎月)

平和最終処分場 第一期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年6月30日	平成29年6月30日	平成29年6月30日	平成29年6月30日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

平和最終処分場 第二期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年6月30日	平成29年6月30日	平成29年6月30日	平成29年6月30日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

施設名	平和最終処分場 第一期埋立地			平和最終処分場 第二期埋立地		
	地下水		放流水	地下水		放流水
地下水・放流水の別	地下水		放流水	地下水		放流水
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽
採取日	平成29年6月16日	平成29年6月16日	平成29年6月16日	平成29年6月16日	平成29年6月16日	平成29年6月28日
検査結果が得られた日	平成29年6月16日	平成29年6月16日	平成29年6月16日	平成29年6月16日	平成29年6月16日	平成29年6月28日
塩化物イオン	6	21		18	16	
水素イオン濃度			7.6			7.5
生物化学的酸素要求量			<0.5			<0.5
化学的酸素要求量			3.7			2.9
浮遊物質			2			2
窒素含有量			2.48			2.46
異常の有無	無	無		無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容						

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成29年7月度)

作成年月日:平成29年8月10日 公表期間:平成32年8月まで

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

平和最終処分場 第二期埋立地	
対象月 : 平成29年7月分	
種類	数量 (t)
焼却灰	
焼却灰処理不適物	121.94
熔融飛灰処理物	481.49
破碎不適物	15.26
乾燥汚泥	3.56
脱水汚泥	31.77
下水道沈砂	7.34
下水道し渣	3.97
衛生工場し渣	1.85
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	80.01
破碎後不燃物	192.83
その他(特定品目残渣)	0.42
その他()	
その他()	
合計	940.44

■施設の点検(毎月)

平和最終処分場 第一期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年7月31日	平成29年7月31日	平成29年7月31日	平成29年7月31日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

平和最終処分場 第二期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年7月31日	平成29年7月31日	平成29年7月31日	平成29年7月31日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

施設名	平和最終処分場 第一期埋立地			平和最終処分場 第二期埋立地		
	地下水		放流水	地下水		放流水
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽
採取日	平成29年7月5日	平成29年7月5日	平成29年7月5日	平成29年7月5日	平成29年7月5日	平成29年7月5日
検査結果が得られた日	平成29年7月31日	平成29年7月31日	平成29年7月31日	平成29年7月31日	平成29年7月31日	平成29年7月31日
塩化物イオン	1	19		17	77	
水素イオン濃度			6.8			-
生物学的酸素要求量			<0.5			-
化学的酸素要求量			1.7			-
浮遊物質			<1			-
窒素含有量			1.37			-
異常の有無	無	無		無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容						

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成29年8月度)

作成年月日:平成29年9月11日 公表期間:平成32年9月まで

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

平和最終処分場 第二期埋立地	
対象月 : 平成29年8月分	
種類	数量 (t)
焼却灰	1.43
焼却灰処理不適物	104.71
熔融飛灰処理物	550.23
破碎不適物	40.46
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	10.19
下水道し渣	6.09
衛生工場し渣	12.70
火災不燃	
土砂ガレキ	0.06
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	261.71
その他(特定品目残渣)	
その他()	
その他()	
合計	987.58

■施設の点検(毎月)

平和最終処分場 第一期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年8月31日	平成29年8月31日	平成29年8月31日	平成29年8月31日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

平和最終処分場 第二期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年8月31日	平成29年8月31日	平成29年8月31日	平成29年8月31日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

施設名	平和最終処分場 第一期埋立地			平和最終処分場 第二期埋立地		
	地下水		放流水	地下水		放流水
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽
採取日	平成29年8月10日	平成29年8月10日	平成29年8月10日	平成29年8月10日	平成29年8月10日	平成29年8月10日
検査結果が得られた日	平成29年8月31日	平成29年8月31日	平成29年8月31日	平成29年8月31日	平成29年8月31日	平成29年8月31日
塩化物イオン	3	63		63	1	
水素イオン濃度			7.8			-
生物学的酸素要求量			<0.5			-
化学的酸素要求量			3.0			-
浮遊物質			3			-
窒素含有量			1.09			-
異常の有無	無	無		無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容						

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成29年 8月度)

作成年月:平成29年9月12日 公表期間:平成31年9月まで

■水質検査結果(周縁地下水)(年1回)

施設名			平和最終処分場 第一期埋立地				平和最終処分場 第二期埋立地			
採取場所			観測井No.1(上流)		観測井No.2(下流)		観測井No.1(上流)		観測井No.2(下流)	
採取日			平成29年7月20日		平成29年7月20日		平成29年7月20日		平成27年7月23日	
検査結果が得られた日			平成29年8月7日		平成29年8月7日		平成29年8月7日		平成29年8月7日	
検査項目	単位	基準値	検査結果	判定	検査結果	判定	検査結果	判定	検査結果	判定
1 アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○
2 総水銀	mg/l	0.0005 以下	0.00005 未満	○	0.00005 未満	○	0.00005 未満	○	0.00005 未満	○
3 カドミウム	mg/l	0.003 以下	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○
4 鉛	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.002	○	0.001 未満	○
5 六価クロム	mg/l	0.05 以下	0.005 未満	○	0.005 未満	○	0.005 未満	○	0.005 未満	○
6 ひ素	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	○	0.001	○	0.005	○	0.001 未満	○
7 全シアン	mg/l	検出されないこと	0.01 未満	○	0.01 未満	○	0.01 未満	○	0.01 未満	○
8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○
9 トリクロロエチレン	mg/l	0.03 以下	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○
10 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○
11 ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○
12 四塩化炭素	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	○	0.0002 未満	○	0.0002 未満	○	0.0002 未満	○
13 1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 以下	0.0004 未満	○	0.0004 未満	○	0.0004 未満	○	0.0004 未満	○
14 1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○
15 1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	0.004 未満	○	0.004 未満	○	0.004 未満	○	0.004 未満	○
16 1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○
17 1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○
18 1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	○	0.0002 未満	○	0.0002 未満	○	0.0002 未満	○
19 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	0.005 未満	○	0.005 未満	○	0.005 未満	○	0.005 未満	○
20 クロロエチレン	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	○	0.0002 未満	○	0.0002 未満	○	0.0002 未満	○
21 チウラム	mg/l	0.006 以下	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○
22 シマジン	mg/l	0.003 以下	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○
23 チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○
24 ベンゼン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○
25 セレン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○
26 ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1 以下	0.031	○	0.034	○	0.036	○	0.033	○
27 水素イオン濃度(pH)	—	—	7.8	—	7.6	—	7.6	—	6.6	—
28 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	—	1.0 未満	—	1.0 未満	—	1.0 未満	—	1.0 未満	—
29 化学的酸素要求量(COD)	mg/l	—	1.7	—	2.5	—	1.9	—	2.4	—
30 浮遊物質(SS)	mg/l	—	1未満	—	1	—	1	—	8	—
31 大腸菌群数	個/cm ³	—	0	—	0	—	0	—	0	—
異常の有無			無		無		無		無	
必要な措置を講じた年月日とその内容										

備考:「検出されないこと」とは、アルキル水銀 0.0005mg/l以下、全シアン 0.1mg/l以下、ポリ塩化ビフェニル 0.0005mg/l以下である。

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成29年9月度)

作成年月日:平成29年10月11日 公表期間:平成32年10月まで

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

平和最終処分場 第二期埋立地	
対象月 : 平成29年9月分	
種類	数量 (t)
焼却灰	1.40
焼却灰処理不適物	116.14
熔融飛灰処理物	491.06
破碎不適物	20.50
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	8.31
下水道し渣	3.18
衛生工場沈渣	
火災不燃	0.53
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	301.35
その他(特定品目残渣)	0.62
その他()	
その他()	
合計	943.09

■施設の点検(毎月)

平和最終処分場 第一期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年9月29日	平成29年9月29日	平成29年9月29日	平成29年9月29日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

平和最終処分場 第二期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年9月29日	平成29年9月29日	平成29年9月29日	平成29年9月29日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

施設名	平和最終処分場 第一期埋立地			平和最終処分場 第二期埋立地		
	地下水		放流水	地下水		放流水
地下水・放流水の別	地下水		放流水	地下水		放流水
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽
採取日	平成29年9月15日	平成29年9月15日	平成29年9月15日	平成29年9月15日	平成29年9月15日	平成29年9月15日
検査結果が得られた日	平成29年9月30日	平成29年9月30日	平成29年9月30日	平成29年9月30日	平成29年9月30日	平成29年9月30日
塩化物イオン	18	106		23	89	
水素イオン濃度			6.6			6.8
生物化学的酸素要求量			<0.5			<0.5
化学的酸素要求量			2.1			<0.5
浮遊物質			3			2
窒素含有量			0.90			0.93
異常の有無	無	無		無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容						

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成29年10月度)

作成年月日:平成29年11月9日 公表期間:平成32年11月まで

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

平和最終処分場 第二期埋立地	
対象月 : 平成29年10月分	
種類	数量 (t)
焼却灰	1.74
焼却灰処理不適物	109.25
溶融飛灰処理物	535.74
破碎不適物	15.11
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	7.54
下水道し渣	11.80
衛生工場沈渣	7.56
火災不燃	
土砂ガレキ	0.60
道路側溝汚泥	18.79
破碎後不燃物	315.69
その他(特定品目残渣)	
その他()	
その他()	
合計	1,023.82

■施設の点検(毎月)

平和最終処分場 第一期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年10月30日	平成29年10月30日	平成29年10月30日	平成29年10月30日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

平和最終処分場 第二期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年10月30日	平成29年10月30日	平成29年10月30日	平成29年10月30日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

施設名	平和最終処分場 第一期埋立地			平和最終処分場 第二期埋立地		
	地下水		放流水	地下水		放流水
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽
採取日	平成29年10月13日	平成29年10月13日	平成29年10月13日	平成29年10月13日	平成29年10月13日	平成29年10月13日
検査結果が得られた日	平成29年10月31日	平成29年10月31日	平成29年10月31日	平成29年10月31日	平成29年10月31日	平成29年10月31日
塩化物イオン	13	63		19	109	
水素イオン濃度			6.8			7.1
生物化学的酸素要求量			<0.5			<0.5
化学的酸素要求量			2.9			1.8
浮遊物質量			<1			<1
窒素含有量			1.45			9.18
異常の有無	無	無		無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容						

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成29年11月度)

作成年月日:平成29年12月4日 公表期間:平成32年12月まで

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

平和最終処分場 第二期埋立地	
対象月:平成29年11月分	
種類	数量(t)
焼却灰	1.40
焼却灰処理不適物	121.03
熔融飛灰処理物	615.43
破碎不適物	50.31
乾燥汚泥	3.59
脱水汚泥	20.18
下水道沈砂	10.05
下水道し渣	7.91
衛生工場し渣	3.67
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	88.79
破碎後不燃物	175.69
その他(特定品目残渣)	1.06
その他()	
その他()	
合計	1,099.11

■施設の点検(毎月)

平和最終処分場 第一期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年11月30日	平成29年11月30日	平成29年11月30日	平成29年11月30日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

平和最終処分場 第二期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年11月30日	平成29年11月30日	平成29年11月30日	平成29年11月30日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

施設名	平和最終処分場 第一期埋立地			平和最終処分場 第二期埋立地		
	地下水		放流水	地下水		放流水
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽
採取日	平成29年11月10日	平成29年11月10日	平成29年11月10日	平成29年11月10日	平成29年11月10日	平成29年11月10日
検査結果が得られた日	平成29年11月30日	平成29年11月30日	平成29年11月30日	平成29年11月30日	平成29年11月30日	平成29年11月30日
塩化物イオン	16	38		44	40	
水素イオン濃度			7.9			7.9
生物学的酸素要求量			<0.5			<0.5
化学的酸素要求量			2.9			<0.1
浮遊物質			3			2
窒素含有量			1.49			2.25
異常の有無	無	無		無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容						

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成29年12月度)

作成年月日:平成30年1月5日 公表期間:平成33年1月まで

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

平和最終処分場 第二期埋立地	
対象月 : 平成29年12月分	
種類	数量 (t)
焼却灰	1.37
焼却灰処理不適物	137.76
熔融飛灰処理物	502.68
破碎不適物	14.79
乾燥汚泥	
脱水汚泥	0.64
下水道沈砂	11.63
下水道し渣	4.00
衛生工場し渣	12.03
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	350.83
その他(特定品目残渣)	1.07
その他()	
その他()	
合計	1,036.80

■施設の点検(毎月)

平和最終処分場 第一期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年12月28日	平成29年12月28日	平成29年12月28日	平成29年12月28日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

平和最終処分場 第二期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成29年12月28日	平成29年12月28日	平成29年12月28日	平成29年12月28日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

施設名	平和最終処分場 第一期埋立地			平和最終処分場 第二期埋立地		
	地下水		放流水	地下水		放流水
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽
採取日	平成29年12月15日	平成29年12月15日	平成29年12月15日	平成29年12月15日	平成29年12月15日	平成29年12月15日
検査結果が得られた日	平成29年12月31日	平成29年12月31日	平成29年12月31日	平成29年12月31日	平成29年12月31日	平成29年12月31日
塩化物イオン	4	50		20	93	
水素イオン濃度			7.9			-
生物学的酸素要求量			<0.5			-
化学的酸素要求量			1.4			-
浮遊物質			2			-
窒素含有量			1.35			-
異常の有無	無	無		無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容						

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成30年1月度)

作成年月日:平成30年2月6日 公表期間:平成33年2月まで

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

平和最終処分場 第二期埋立地	
対象月 : 平成30年1月分	
種類	数量 (t)
焼却灰	0.37
焼却灰処理不適物	105.03
熔融飛灰処理物	572.58
破碎不適物	19.29
乾燥汚泥	
脱水汚泥	2.97
下水道沈砂	13.56
下水道し渣	2.75
衛生工場し渣	80.98
火災不燃	
土砂ガレキ	0.96
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	275.31
その他(特定品目残渣)	
その他()	
その他()	
合計	1,073.80

■施設の点検(毎月)

平和最終処分場 第一期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成30年1月31日	平成30年1月31日	平成30年1月31日	平成30年1月31日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

平和最終処分場 第二期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成30年1月31日	平成30年1月31日	平成30年1月31日	平成30年1月31日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

施設名	平和最終処分場 第一期埋立地			平和最終処分場 第二期埋立地		
	地下水		放流水	地下水		放流水
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽
採取日	平成30年1月12日	平成30年1月12日	平成30年1月12日	平成30年1月12日	平成30年1月12日	平成30年1月12日
検査結果が得られた日	平成30年1月31日	平成30年1月31日	平成30年1月31日	平成30年1月31日	平成30年1月31日	平成30年1月31日
塩化物イオン	7	42		20	73	
水素イオン濃度			7.2			7.3
生物化学的酸素要求量			<0.5			1.3
化学的酸素要求量			8.3			4.5
浮遊物質			3			3
窒素含有量			0.98			0.06
異常の有無	無	無		無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容						

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成30年2月度)

作成年月日:平成30年3月6日 公表期間:平成34年2月まで

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

平和最終処分場 第二期埋立地	
対象月 : 平成30年2月分	
種類	数量 (t)
焼却灰	1.32
焼却灰処理不適物	28.15
熔融飛灰処理物	302.83
破碎不適物	46.86
乾燥汚泥	
脱水汚泥	1.05
下水道沈砂	11.58
下水道し渣	1.61
衛生工場沈渣	21.15
火災不燃	0.34
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	235.04
その他(特定品目残渣)	0.95
その他()	
その他()	
合計	650.88

■施設の点検(毎月)

平和最終処分場 第一期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成30年2月28日	平成30年2月28日	平成30年2月28日	平成30年2月28日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

平和最終処分場 第二期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成30年2月28日	平成30年2月28日	平成30年2月28日	平成30年2月28日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

施設名	平和最終処分場 第一期埋立地			平和最終処分場 第二期埋立地		
	地下水		放流水	地下水		放流水
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽
採取日	平成30年1月16日	平成30年1月16日	平成30年1月16日	平成30年1月16日	平成30年1月16日	平成30年1月16日
検査結果が得られた日	平成30年2月28日	平成30年2月28日	平成30年2月28日	平成30年2月28日	平成30年2月28日	平成30年2月28日
塩化物イオン	1	32		16	78	
水素イオン濃度			7.7			-
生物学的酸素要求量			<0.5			-
化学的酸素要求量			4.5			-
浮遊物質			3			-
窒素含有量			3.11			-
異常の有無	無	無		無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容						

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿（平成30年 2月度）

作成年月：平成30年3月6日 公表期間：平成33年3月まで

■水質検査結果（放流水）（年2回 但し、ダイオキシン類は年1回）

施設名			平和最終処分場 第一期埋立地			平和最終処分場 第二期埋立地		
採取場所			放流槽			放流槽		
採取日			平成30年1月18日			平成30年1月18日		
検査結果が得られた日			平成30年2月14日			平成30年2月14日		
検査項目	単位	許容限度	検査結果	判定	検査結果	判定		
1 アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○		
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.005 以下	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○		
3 カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1 以下	0.002未満	○	0.002 未満	○		
4 鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1 以下	0.01未満	○	0.01 未満	○		
5 有機りん化合物	mg/ℓ	1 以下	0.02 未満	○	0.02 未満	○		
6 六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5 以下	0.02 未満	○	0.02 未満	○		
7 ひ素及びその化合物	mg/ℓ	0.1 以下	0.001未満	○	0.001 未満	○		
8 シアン化合物	mg/ℓ	1 以下	0.02 未満	○	0.02 未満	○		
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	0.003 以下	0.001 未満	○	0.001 未満	○		
10 トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.3 以下	0.005 未満	○	0.005 未満	○		
11 テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1 以下	0.005 未満	○	0.005 未満	○		
12 ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2 以下	0.01 未満	○	0.01 未満	○		
13 四塩化炭素	mg/ℓ	0.02 以下	0.005 未満	○	0.005 未満	○		
14 1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04 以下	0.005 未満	○	0.005 未満	○		
15 1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1 以下	0.005 未満	○	0.005 未満	○		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4 以下	0.005 未満	○	0.005 未満	○		
17 1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3 以下	0.005 未満	○	0.005 未満	○		
18 1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06 以下	0.005 未満	○	0.005 未満	○		
19 1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02 以下	0.005 未満	○	0.005 未満	○		
20 1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5 以下	0.05 未満	○	0.05 未満	○		
21 チウラム	mg/ℓ	0.06 以下	0.01 未満	○	0.01 未満	○		
22 シマジン	mg/ℓ	0.03 以下	0.005 未満	○	0.005 未満	○		
23 チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2 以下	0.01 未満	○	0.01 未満	○		
24 ベンゼン	mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	○	0.01 未満	○		
25 セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	○	0.01 未満	○		
26 ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50 以下	0.6	○	0.6	○		
27 ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15 以下	0.15未満	○	0.15 未満	○		
28 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	200 以下	4	○	1.0未満	○		
29 ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/ℓ	5以下(鉱油類) 30以下(動植物油脂類)	1.0 未満	○	1.0 未満	○		
30 フェノール類含有量	mg/ℓ	5 以下	0.05 未満	○	0.05 未満	○		
31 銅含有量	mg/ℓ	3 以下	0.10 未満	○	0.10 未満	○		
32 亜鉛含有量	mg/ℓ	2 以下	0.10 未満	○	0.10 未満	○		
33 溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10 以下	0.05 未満	○	0.05 未満	○		
34 溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10 以下	0.02	○	0.02 未満	○		
35 クロム含有量	mg/ℓ	2 以下	0.02 未満	○	0.02 未満	○		
36 大腸菌群数	個/cm ³	3,000 以下	0	○	0	○		
37 窒素含有量	mg/ℓ	120(日間平均60)以下 [※ 10 以下]	4.5	○	3.4	○		
38 りん含有量	mg/ℓ	16(日間平均8)以下	0.02	○	0.24	○		
39 ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10 以下	—	—	—	—		
40 水素イオン濃度(pH)	—	5.8～8.6 [※ 6.5～8.5]	7.7	○	7.7	○		
41 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	60 以下 [※ 5 以下]	1.0 未満	○	1.4	○		
42 化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	90 以下 [※ 10 以下]	2.0	○	4.3	○		
43 浮遊物質(SS)	mg/ℓ	60 以下 [※ 5 以下]	1 未満	○	1 未満	○		

備考：「検出されないこと」とは、アルキル水銀化合物 0.0005mg/ℓ以下である。「[※]」は、地元の公害防止協定書の許容限度を表す。

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成30年3月度)

作成年月日:平成30年4月12日 公表期間:平成33年4月まで

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

平和最終処分場 第二期埋立地	
対象月 : 平成30年3月分	
種類	数量 (t)
焼却灰	
焼却灰処理不適物	129.54
溶融飛灰処理物	565.96
破碎不適物	40.68
乾燥汚泥	5.60
脱水汚泥	
下水道沈砂	14.97
下水道し渣	7.36
衛生工場沈渣	3.81
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	295.96
その他(特定品目残渣)	1.29
その他()	
その他()	
合計	1,065.17

■施設の点検(毎月)

平和最終処分場 第一期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成30年3月30日	平成30年3月30日	平成30年3月30日	平成30年3月30日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

平和最終処分場 第二期埋立地					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
点検日	平成30年3月30日	平成30年3月30日	平成30年3月30日	平成30年3月30日	平成 年 月 日
異常の有無	無	無	無	無	該当なし
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

施設名	平和最終処分場 第一期埋立地			平和最終処分場 第二期埋立地		
	地下水		放流水	地下水		放流水
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽
採取日	平成30年3月23日	平成30年3月23日	平成30年3月23日	平成30年3月23日	平成30年3月23日	平成30年3月23日
検査結果が得られた日	平成30年3月31日	平成30年3月31日	平成30年3月31日	平成30年3月31日	平成30年3月31日	平成30年3月31日
塩化物イオン	5	28		20	81	
水素イオン濃度			7.3			-
生物化学的酸素要求量			<0.5			-
化学的酸素要求量			2.8			-
浮遊物質量			4			-
窒素含有量			2.14			-
異常の有無	無	無		無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容						

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(平成29年度)

作成年月日:平成30年4月12日 公表期間:平成33年4月まで

■残余容量(年度末時点)(年1回)

施設名	平和最終処分場 第一期埋立地	平和最終処分場 第二期埋立地
測定年月日	平成29年3月31日	平成30年1月31日
測定日時点の残容量	0 m ³	327,370 m ³
年度末時点(H30.3.31)の残容量	0 m ³	327,035 m ³
備考		