

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
対象年月	令和2年6月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類	数量(t)
焼却灰	1.47
焼却灰処理不適物	106.02
溶融飛灰処理物	545.99
破碎不適物	26.92
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	17.16
下水道し渣	7.21
衛生工場沈渣	
火災不燃	3.13
土砂ガレキ	0.46
道路側溝汚泥	367.61
破碎後不燃物	363.46
その他(特定品目残渣)	1.12
その他()	
その他()	
合計	1440.55

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項目	地下水		放流水	
	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取日	6月17日	6月17日	6月17日	6月17日
検査結果が得られた日	6月30日	6月30日	6月30日	6月30日
塩化物イオン mg/l	20	135		
水素イオン濃度(pH)			7.7	7.6
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			7.9	7.0
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			2.8	2.0
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日
	-	-	-	-

※第一期放流槽は、第一期最終処分場(令和元年9月廃止)の水処理施設を第二期最終処分場で活用するもの。

■施設の点検(毎月)

項目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	6月29日	6月29日	6月29日	6月29日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日	
	-	-	-	-	