

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地
対象年月	令和2年7月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類	数量(t)
焼却灰	1.43
焼却灰処理不適物	99.05
溶融飛灰処理物	531.76
破碎不適物	30.42
乾燥汚泥	6.33
脱水汚泥	
下水道沈砂	13.23
下水道し渣	13.62
衛生工場沈渣	
火災不燃	0.69
土砂ガレキ	0.03
道路側溝汚泥	62.58
破碎後不燃物	439.43
その他(特定品目残渣)	
その他( )	
その他( )	
合計	1198.57

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項目	地下水		放流水	
	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第一期放流槽※	第二期放流槽
採取日	7月3日	7月3日	7月15日	7月15日
検査結果が得られた日	7月31日	7月31日	7月30日	7月30日
塩化物イオン mg/l	10	160		
水素イオン濃度(pH)			7.3	7.5
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			6.2	4.6
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			1.6	1.6
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日
	-	-	-	-

※第一期放流槽は、第一期最終処分場(令和元年9月廃止)の水処理施設を第二期最終処分場で活用するもの。

■施設の点検(毎月)

項目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	7月30日	7月30日	7月30日	7月30日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日	
	-	-	-	-	