

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和4年3月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類	数量(t)
焼却灰	1.41
焼却灰処理不適物	200.30
溶融飛灰処理物	463.47
破碎不適物	105.68
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	16.18
下水道し渣	4.37
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	0.37
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	443.79
その他(特定品目残渣)	1.20
その他( )	
その他( )	
合計	1236.77

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項目	地下水		放流水	
	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	3月4日	3月4日	3月16日	3月16日
検査結果が得られた日	3月31日	3月31日	3月29日	3月29日
塩化物イオン mg/l	13	50		
水素イオン濃度(pH)			7.0	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			2.2	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			9.7	4.8
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 m
窒素含有量(T-N) mg/l			1.8	0.4
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	