

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和4年12月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類	数量(t)
焼却灰	0.92
焼却灰処理不適物	129.15
溶融飛灰処理物	399.04
破碎不適物	71.91
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	12.26
下水道し渣	7.96
衛生工場沈渣	
火災不燃	1.34
土砂ガレキ	0.86
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	406.50
その他(特定品目残渣)	
その他(災害廃棄物)	
その他()	
合計	1029.94

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項目	地下水		放流水	
	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	12月9日	12月9日	12月21日	12月21日
検査結果が得られた日	12月31日	12月31日	1月5日	1月5日
塩化物イオン mg/l	60	65		
水素イオン濃度(pH)			7.4	7.7
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.4	1.4
化学的酸素要求量(COD) mg/l			9.4	5.6
浮遊物質(S) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			9.3	2.9
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	12月26日	12月26日	12月26日	12月26日	12月26日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -