施設名

舞阪吹上第2廃棄物最終処分場

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(令和2年3月度)

■埋め立てた一般・産業廃棄物の種類及び数量(毎月)

_	_■生の立てた 収 性未洗未物の性規及の数量(毎月)				
	対象月 : 令和2年3月分				
	種類	数量(t)			
_	廃プラスチック類				
般	金属くず				
廃	ゴムくず				
棄	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず				
物	がれき類(破砕不適物)	0.00			
産	廃プラスチック類				
産業	金属くず				
廃	ゴムくず				
棄	ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず				
物	がれき類				
	合計	0.00			

■残余容量(年度末時点)(年1回)

<u> </u>	,		
測定年月日	平成30年度末		
測定結果	32,269 m³		
備考			

■展開検査の実施状況

	_ /2(N) N = · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	実施回数					0 回
	安定型産業廃棄物以外の廃棄物の	令和	年	月	日	
	付着又は混入が認められた年月日	令和	年	月	日	
		令和	年	月	日	
		令和	年	月	日	

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

■小貝快車の夫心仏がと相直(月・回)					
採取場所	埋立地内				
採取年月日	令和2年3月19日				
検査結果が得られた日	令和2年3月	年3月25日			
生物化学的酸素要求量	3.6 mg/Q	基準値 20mg/Q以下			
化学的酸素要求量	6.8 mg/Q	基準値 40mg/Q以下			
異常の有無	無				
必要な措置を講じた年月日とその内容					

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

■小貝快車の大地火ルと旧直(十一回)							
	地"	浸透水					
採取場所	北西端	南東端	埋立地内				
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日				
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日				
検査項目							
検査結果							
異常の有無							
必要な措置を講じた年月 日とその内容							

■施設の点検(毎月)

	擁壁等			
	擁壁	えん堤	その他()	
点検年月日	令和 年 月 日	令和2年3月24日	令和 年 月 日	
異常の有無	該当なし	無	該当なし	
必要な措置を講じた年月	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	
日とその内容				