

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	引佐最終処分場 第1期埋立地
対象年月	令和5年5月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類	数量(t)
し尿焼却灰	
沈砂	
破碎不適物	
火災不燃	41.48
破碎後不適物	
その他(安定型一般廃棄物)	0.00
その他( )	
その他( )	
合計	41.48

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項目	地下水		放流水
	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取場所	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取日	5月10日	5月10日	5月10日
検査結果が得られた日	5月19日	5月19日	5月19日
塩化物イオン mg/l	-	-	72
電気伝導度 mS/m	71.0	17.0	
水素イオン濃度(pH)(21.4℃)			7.0
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			1未満
浮遊物質(SS) mg/l			1未満
窒素含有量(T-N) mg/l			0.1
検査結果(異常の有無)	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日
	-	-	-

■施設の点検(毎月)

項目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	5月30日	5月30日	5月30日	5月31日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日	
	-	-	-	-	