

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和5年7月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類	数量(t)
焼却灰	1.07
焼却灰処理不適物	71.67
溶融飛灰処理物	476.67
破碎不適物	29.47
乾燥汚泥	4.08
脱水汚泥	
下水道沈砂	11.63
下水道し渣	8.41
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	139.36
破碎後不燃物	379.67
その他(特定品目残渣)	
その他(災害廃棄物)	
その他( )	
合計	1122.03

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項目	地下水		放流水	
	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	7月7日	7月7日	7月19日	7月19日
検査結果が得られた日	7月31日	7月31日	8月1日	8月1日
塩化物イオン mg/l	18	70		
水素イオン濃度(pH)			7.4	7.7
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			4.4	6.0
浮遊物質質量(SS) mg/l			1	3
窒素含有量(T-N) mg/l			3.1	2.8
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等の凍結
点検日	7月31日	7月31日	7月31日	7月31日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	