

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和5年8月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類	数量(t)
焼却灰	0.96
焼却灰処理不適物	62.66
溶融飛灰処理物	338.34
破碎不適物	30.39
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	13.83
下水道し渣	11.89
衛生工場沈渣	7.01
火災不燃	1.76
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	51.47
破碎後不燃物	281.55
その他(特定品目残渣)	1.42
その他(災害廃棄物)	
その他()	
合計	801.28

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項目	地下水		放流水	
	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	8月4日	8月4日	8月16日	8月16日
検査結果が得られた日	8月31日	8月31日	9月4日	9月4日
塩化物イオン mg/l	17	60		
水素イオン濃度(pH)			7.5	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.2 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			4.7	5.6
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1
窒素含有量(T-N) mg/l			5.0	4.6
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等の凍結
点検日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	