

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	引佐最終処分場 第1期埋立地
対象年月	令和5年11月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類	数量(t)
し尿焼却灰	
沈砂	
破碎不適物	
火災不燃	
破碎後不適物	
その他(安定型一般廃棄物)	
その他()	
合計	0.00

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項目	地下水		放流水
	観測井A(下流)	観測井D(上流)	放流水槽
採取場所			
採取日	11月7日	11月7日	11月7日
検査結果が得られた日	11月15日	11月15日	11月16日
塩化物イオン mg/l			87
電気伝導度 mS/m	42.0	18.0	
水素イオン濃度(pH)(21.7°C)			7.2
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			1未満
浮遊物質(SS) mg/l			1未満
窒素含有量(T-N) mg/l			1.1
検査結果(異常の有無)	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日
	-	-	-

■施設の点検(毎月)

項目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日	月 日	月 日	月 日	
	-	-	-	-	