

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和6年1月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種類	数量(t)
焼却灰	0.92
焼却灰処理不適物	89.69
溶融飛灰処理物	362.11
破碎不適物	52.54
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	11.17
下水道し渣	0.62
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	277.36
特定品目残渣	
災害廃棄物	
その他()	
合計	794.41

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項目	地下水		放流水	
	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	1月19日	1月19日	1月17日	1月17日
検査結果が得られた日	1月31日	1月31日	1月30日	1月30日
塩化物イオン mg/l	24	27		
電気伝導度 mS/m				
水素イオン濃度(pH)			7.3	7.7
生物学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.1	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			6.9	5.2
浮遊物質(SS) mg/l			3	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			2.0	1.6
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等の凍結
点検日	1月29日	1月29日	1月29日	1月29日	1月29日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -