

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

| | |
|------|---------|
| 処分場名 | 平和最終処分場 |
| 対象年月 | 令和6年3月 |

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

| 種類 | 数量(t) |
|----------|--------|
| 焼却灰 | 1.29 |
| 焼却灰処理不適物 | 121.86 |
| 溶融飛灰処理物 | 512.56 |
| 破碎不適物 | 62.50 |
| 乾燥汚泥 | |
| 脱水汚泥 | |
| 下水道沈砂 | 10.64 |
| 下水道し渣 | 3.54 |
| 衛生工場沈渣 | 3.30 |
| 火災不燃 | |
| 土砂ガレキ | |
| 道路側溝汚泥 | |
| 破碎後不燃物 | 241.62 |
| 特定品目残渣 | 0.42 |
| 災害廃棄物 | |
| その他() | |
| 合計 | 957.73 |

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

| 項目 | 地下水 | | 放流水 | |
|----------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| | 観測井No.1(上流) | 観測井No.2(下流) | 第1放流槽 | 第2放流槽 |
| 採取場所 | 観測井No.1(上流) | 観測井No.2(下流) | 第1放流槽 | 第2放流槽 |
| 採取日 | 3月6日 | 3月6日 | 3月21日 | 3月21日 |
| 検査結果が得られた日 | 3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | 3月31日 |
| 塩化物イオン mg/l | 18 | 52 | | |
| 電気伝導度 mS/m | | | | |
| 水素イオン濃度(pH) | | | 7.2 | 7.4 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l | | | 1.0 未満 | 1.3 |
| 化学的酸素要求量(COD) mg/l | | | 5.7 | 6.7 |
| 浮遊物質(S) mg/l | | | 1 未満 | 1 未満 |
| 窒素含有量(T-N) mg/l | | | 1.1 | 1.8 |
| 検査結果(異常の有無) | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 月 日 - | 月 日 - | 月 日 - | 月 日 - |

■施設の点検(毎月)

| 項目 | 擁壁等 | 遮水工 | 調整池 | 浸出水処理設備 | 導水管等の凍結 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 点検日 | 3月28日 | 3月28日 | 3月28日 | 3月28日 | 3月28日 |
| 点検結果(異常の有無) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 月 日 - | 月 日 - | 月 日 - | 月 日 - | 月 日 - |