静ヶ谷最終処分場維持管理記録簿（平成29年7月度）

■施設の点検（毎月）

作成日　平成29年7月31日

項　　目	擁壁等	遮水工	調整池	外周仕切設備	浸出液処理設備
点　検　日	平成29年7月5日	平成29年7月5日	平成29年7月5日	平成29年7月5日	平成29年7月5日
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日	平成　年　月　日

■水質検査の実施状況と措置（月１回）

地下水・放流水の別	地下水		放流水
採取場所	観測井№.1（上流）	観測井№.2（下流）	放流槽
採取日	平成29年7月5日	平成29年7月5日	平成29年7月5日
検査結果が得られた日	平成29年7月31日	平成29年7月31日	平成29年7月31日
塩化物イオン（mg/L）	14	4	
水素イオン濃度（pH）			7.7
生物化学的酸素要求量（mg/L）			＜0.5
化学的酸素要求量（mg/L）			2.5
浮遊物質量（mg/L）			＜1
窒素含有量（mg/L）			3.67
異常の有無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容			