

静ヶ谷最終処分場維持管理記録簿(平成31年2月度)

■施設の点検(毎月)

作成日 平成31年2月28日

項目	擁壁等	遮水工	調整池	外周仕切設備	浸出液処理設備
点検日	平成31年2月7日	平成31年2月7日	平成31年2月7日	平成31年2月7日	平成31年2月7日
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

地下水・放流水の別	地下水		放流水
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流槽
採取日	平成31年2月8日	平成31年2月8日	平成31年2月8日
検査結果が得られた日	平成31年2月28日	平成31年2月28日	平成31年2月28日
塩化物イオン(mg/L)	17	6	
水素イオン濃度(pH)			8.1
生物化学的酸素要求量(mg/L)			<0.5
化学的酸素要求量(mg/L)			4.8
浮遊物質(mg/L)			2
窒素含有量(mg/L)			5.53
異常の有無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容			