

# 静ヶ谷最終処分場維持管理記録簿(令和2年4月度)

## ■施設の点検(毎月)

令和2年4月30日

| 項目                | 擁壁等      | 遮水工      | 調整池      | 外周仕切設備   | 浸出液処理設備  |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 点検日               | 令和2年4月2日 | 令和2年4月2日 | 令和2年4月2日 | 令和2年4月2日 | 令和2年4月2日 |
| 異常の有無             | 無        | 無        | 無        | 無        | 無        |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |

## ■水質検査の実施状況と措置(月1回)

| 地下水・放流水の別         | 地下水         |             | 放流水       |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 採取場所              | 観測井No.1(上流) | 観測井No.2(下流) | 放流槽       |
| 採取日               | 令和2年4月3日    | 令和2年4月3日    | 令和2年4月3日  |
| 検査結果が得られた日        | 令和2年4月30日   | 令和2年4月30日   | 令和2年4月30日 |
| 塩化物イオン(mg/L)      | 20          | 6           |           |
| 水素イオン濃度(pH)       |             |             | 7.4       |
| 生物学的酸素要求量(mg/L)   |             |             | 2.8       |
| 化学的酸素要求量(mg/L)    |             |             | 4         |
| 浮遊物質(mg/L)        |             |             | <1        |
| 窒素含有量(mg/L)       |             |             | 1.52      |
| 異常の有無             | 無           | 無           |           |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |             |             |           |