

○浜北環境センター維持管理の状況に関する情報 検査結果取得年月 平成28年1月

平成27年度 11月9日採取 付表3.ダイオキシン類 分析結果

採取地点	基準値	分析結果
周辺地下水		
・モニタリング井戸NO.1	1pgTEQ/ℓ 以下	0.00019pgTEQ/ℓ
・モニタリング井戸NO.2	1pgTEQ/ℓ 以下	0.000029pgTEQ/ℓ
・モニタリング井戸NO.3	1pgTEQ/ℓ 以下	0.00020pgTEQ/ℓ
最終処分場下流河川		
・灰ノ木川上流	1pgTEQ/ℓ 以下	0.12pgTEQ/ℓ
・灰ノ木川下流	1pgTEQ/ℓ 以下	0.095pgTEQ/ℓ
周辺土壌		
・最終処分場緑地公園	1000pgTEQ/g 以下	0.082pgTEQ/g
・最終処分場埋立地南側中断平地	1000pgTEQ/g 以下	0.92pgTEQ/g
浸出水処理施設		
・処理施設 流入浸出水(沈砂槽)	10pgTEQ/ℓ 以下	0.0053pgTEQ/ℓ
・処理施設 放流水(処理水槽)	10pgTEQ/ℓ 以下	0.0pgTEQ/ℓ