

○浜北環境センター維持管理の状況に関する情報

付表1.放流水採水結果全項目(4回/年)

mg/L

水質検査項目	放流水			原水	基準値 (以下)
	H26.5.9				
pH	7.5				5.8~8.6
BOD	0.7				15
SS	1				10
不揮発性鉱物油類	<1				5
不揮発性動植物油脂類	<1				30
よう素消費量	9				220
DO	—				—
大腸菌群数	—				—
カドミウム及びその化合物	<0.005				0.1
シアン化合物	ND(<0.1)				1
有機燐	ND(<0.1)				1
鉛及びその化合物	<0.02				0.1
六価クロム	<0.04				0.5
砒素及びその化合物	<0.01				0.1
総水銀	<0.0005				0.005
アルキル水銀化合物	ND(<0.0005)				ND
ポリ塩化ビフェニル	ND(<0.0005)				0.003
フェノール類含有量	<0.025				5
銅含有量	0.09				1
亜鉛含有量	0.02				1
溶解性鉄含有量	<0.1				10
溶解性マンガン含有量	<0.1				10
クロム含有量	<0.04				2
ほう素及びその化合物	<0.1				10
ふっ素及びその化合物	<0.1				8
トリクロロエチレン	<0.002				0.3
テトラクロロエチレン	<0.001				0.1
ジクロロメタン	<0.02				0.2
四塩化炭素	<0.002				0.02
1,2-ジクロロエタン	<0.004				0.04
1,1-ジクロロエチレン	<0.02				0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.04				0.4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001				3
1,1,2-トリクロロエタン	<0.006				0.06
1,3-ジクロロプロペン	<0.002				0.02
チウラム	<0.006				0.06
シマジン	<0.003				0.03
チオベンカルブ	<0.02				0.2
ベンゼン	<0.01				0.1
セレン及びその化合物	<0.01				0.1
総窒素	5.5				125
アンモニア性窒素	<0.05				—
亜硝酸性窒素	<0.02				—
硝酸性窒素	5.5				—
塩化物イオン	—				—
1,4-ジオキサン	<0.05				0.5