仕　様　書

契約No　件名	2026017012　消防用ホース（40㎜）の購入について
業　種	2029消防・防災機器類
納入期限	令和9年3月19日（金）
納入場所	浜松市南消防署 浜松市中央区森田町98番地
目　的	消火活動において必要な消防用ホース（40㎜）を購入するもの
品名規格	消防用ホース（40㎜） 芦森工業株式会社　ジェットホース Dアタックエース（ルミナスジェット加工・JETセーフ町野金具）
数　量	45本
同等品	可　※オープンカウンター方式見積合せで、記載されている同等品以外のものを提案する場合は、同等品提案票を発注課へ送付し、担当者の了解を得ること。 （定義）同等品とは、規格・品質・性能等が例示品と同等以上であるものをいう。
同等品と認めるもの	消防用ホース（40㎜） 帝国繊維株式会社　キンパイホース NEWプロファイターA（ルミライト加工）
条　件 及び 注意事項	＜仕様について＞ ・　品名規格以外の仕様は、別添「消防用ホース（40㎜）仕様書」のとおりとする。 ・　本仕様書に記載なき事項又は疑義が生じた事項については、消防局警防課に問い合わせのうえ、確認をとること。 ＜納品について＞ ・　納品前に検品チェックを行うこと。 ・　納品は担当職員立会いのもと、実施すること。 ・　契約不適合があった場合は代替品を用意すること。
お問い合わせ先	消防局警防課　警防対策グループ　　担当　曽根 TEL：053-475-7531　　FAX：050-3537-8983

消防用ホース（40 ㎜）仕様書

この仕様書は、浜松市消防局（以下「消防局」という。）に納入する消防用ホース（40 ㎜）（以下「ホース」という。）の仕様について定めるものである。

1　規格

ホースは、次に掲げる法令、その他関係ある法令に適合すること。

（１）消防法（昭和 23 年法律第 186 号）

（２）消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成 25 年総務省令第 22 号）

（３）消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成 25 年総務省令第 23 号）

（４）屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準（平成 25 年消防庁告示第２号）第 11 条（装着部に対する認定試験）「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」に適合したもの。

（５）ホース、結合金具及び装着部は、各々、適用法令等に適合し、日本消防検定協会の品質評価試験に合格したものであること。

（６）ホースには、自主表示対象機械機具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示＜消＞及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」に合格した旨の表示＜ＮＳ＞が付されていること。

（７）装着部には、日本消防検定協会による装着部の認定を受けて「装着部に対する認定試験に合格した旨の表示＜認＞が付されていること。

（８）結合金具には、自主表示対象機械機具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示＜消＞及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「結合金具に対する品質評価試験」に合格した旨の表示＜ＮＳ＞が付されていること。

2　ホース本体仕様

（１）使用圧

1.6ＭＰａ

（２）呼称

40㎜

（３）長さ

20ｍ

（４）質量・圧力損失

235（g/ｍ）以下・0.48Mpa（800L／min）または 0.097 Mpa（340L／min）以下

（５）ジャケット

ア　ジャケットの織組織は綾織とし、耐摩耗性及び耐熱性向上のため、アラミド繊維を 10%以上使用していること。

イ　耐摩耗性については、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」に基づく試験方法で試験を行った結果、耐摩耗回数が 500 回以上であること。

ウ　ホース全長にわたり、蓄光と再帰性反射の両方の性能を持つ 2 本のラインを有すること。2 本のラインは、通水の有無に関わらず、すべての角度から視認できるよう相対してホース両耳部に加工すること。

3　ホース部材仕様

（1）接続部分

ア　ホース両端に 10ｃｍ以上の保護布を両端に取付けることとし、保護布の色は両端とも赤色とする。

イ　保護布は、金具踏み付け時の金具切れを防止する為、腹部が一定の幅で肉厚になっている一体構造のものであること。

ウ　ホース両端にホース保護具を取付けることとし、保護具の色は両端とも赤色とする。

（2）結合金具

不意離脱防止機構を有したもので、現在所持している消防用ホースの差込式メス金具と接続した場合でも不意離脱防止機能を満たしていること。

4　その他の仕様

令和８年度に製造したものとする。

5　品質保証等

納品される国産ホースの保証期間は納品時から 2 年間とし、2 年間の動産保険付であること。

納入品に対してホース製造メーカーによる品質保証書をホース納品時に 1 通提出すること。

合わせて、品質保証書提出時に「保険管理番号一覧表」も提出すること。

6　納入本数

４５本

7　納入場所

浜松市南消防署（浜松市中央区森田町 98 番地）

8　納入期日

令和 9 年 3 月 19 日（金）

9　その他

（1）受注者は、契約後、速やかに警防課と仕様等について打合せを行うこと。

（2）本仕様書に疑義があった場合には、警防課へ連絡し指示を受けること。

（3）納品については、警防課と協議の上、納入日を決定すること。

（4）ホース 1 本入りの箱とすること。

送信先	課名 ： 消防局警防課　警防対策グループ　　担当 ： 曽根 TEL ： 053-475-7531　　FAX ： 050-3537-8983

同等品提案票

（提案者）　住所又は所在地

商号又は名称

担当者氏名

連絡先（TEL）

連絡先（FAX）

同等品の提案期限		令和8年11月17日（火曜日） 午後5時まで	
契約No	件名	2026017012	消防用ホース（40㎜）の購入について
同等品の提案			
同等品の提案に対する回答期限		令和8年11月19日（木曜日） 午後5時まで	
発注課確認欄		上記の提案について、【了承します。 ・ 了承しません。】←どちらかに〇 担当者　　㊞	

・見積明細書と同等品提案票は落札候補者のみ、開札後、紙で調達課へ提出となります。

【オープンカウンター方式　見積明細書】

令和　　年　　月　　日

あて先

浜松市長　　様

見積者　住所又は
所在地
商号又は
名　　称
代表者氏名

連絡先（TEL）

見積明細書

・2種以上の品目の見積には内訳金額が分かるよう、必ずこちらを作成してください。
・見積明細書と同等品提案票は落札候補者のみ、開札後、紙で調達課へ提出となります。
・下記金額には消費税は含まれません。

契約No.	2026017012	件名	消防用ホース（40㎜）の購入について

同等品の提案	有　　無

※どちらかに〇を記入
有の場合、同等品提案票を提出すること

	品　　名	規　　格	単位	数量	単価（円）	金額（円）
1	消防・防災用品類	消防用ホース（40㎜） 芦森工業株式会社 ジェットホース Dアタックエース （ルミナスジェット加工・JETセーフ町野金具）	本	45		
合計						

＊見積明細と合計金額を記入してください。
＊一度添付した見積明細書は、訂正、撤回は出来ませんのでご注意ください。