

仕 様 書			
契約No	件名	2026013250	浜松市かなな野外活動センター 食堂プレハブ冷蔵庫・冷凍庫の購入について
業 種	2026厨房機器類		
納入期限	令和9年1月29日(金)		
納入場所	浜松市かなな野外活動センター 浜松市浜名区引佐町川名地内		
	TEL 053-544-0219		
目 的	経年劣化等により機能低下しているプレハブ冷蔵庫・冷凍庫を更新するもの		
品名規格	① プレハブ冷蔵庫 FTMTC-07R 詳細は別紙内訳書の通り ② プレハブ冷凍庫 FTMTC-06F 詳細は別紙内訳書の通り ③ ワイヤーシェルフ棚 1217*456*1590 NM1220-PH1590-4 4段		
数 量	① 1台 ② 1台 ③ 2台		
同等品	可 ※オープンカウンター方式見積合せで、記載されている同等品以外のものを提案する場合は、同等品提案票を発注課へ送付し、担当者の了解を得ること。		
	(定義)同等品とは、規格・品質・性能等が例示品と同等以上であるものをいう。		
条 件 及び 注意事項	・ 本件は機材の納品のみの契約となり、組立設置工事費は含まない。 ・ 機材の組立設置施工は、納品後、別途工事契約により施工する。 ・ 納品前に検品チェックを行うこと。 ・ 納品は担当職員立会いのもと、実施すること。 ・ 契約不適合があった場合は代替品を用意すること。 ・ 納品日は施設職員と、納入期限内の日で調整すること。 ・ 本機器稼働後の故障時に備え、スタッフが迅速に対応できるように修理・メンテナンス体制を確保すること。 ・ 納品終了後は施設職員から納品の証明をもらい、指導課へ提出すること。		
お問い合わせ先	指導課総務グループ		担当 小楠浩規
	TEL:053-457-2411		FAX:053-457-2580

件名：浜松市かわな野外活動センター 食堂ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 冷蔵庫・冷凍庫の購入について

内訳書

No.	品名	規格	数量	単位
1	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 冷蔵庫用ﾊﾟﾈﾙ 厚さ100mm	2150*1160*2150 (FTMTC-07R)	1	式
	冷蔵庫用手動片手扉 厚さ100mm用	870*1800	1	枚
	樹脂ｽﾉｺ		1	式
	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ冷凍機	ACT-013VR4	1	台
	ｸｰﾘﾝｸﾞ ｺｲﾙ	PEP-26RH6-B	1	台
	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	FPC-K1H	1	台
	警報用ｱﾗｰﾑ	FES-P4	1	個
	ﾀｲﾏｰ基板	TM-01	1	個
	ｸｰﾘﾝｸﾞ ｺｲﾙ用電線組立品		1	個
2	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 冷凍庫用ﾊﾟﾈﾙ 厚さ100mm	1800*1160*2050 (FTMTC-06F)	1	式
	冷凍庫用手動片手扉 厚さ100mm用	870*1800	1	枚
	樹脂ｽﾉｺ		1	式
	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ冷凍機	ACT-035VR4	1	台
	ｸｰﾘﾝｸﾞ ｺｲﾙ	PEP-18FH5-B	1	台
	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	FPC-K1H	1	台
	警報用ｱﾗｰﾑ	FES-P4	1	個
	ﾀｲﾏｰ基板	TM-01	1	個
	ｸｰﾘﾝｸﾞ ｺｲﾙ用電線組立品		1	個

送信先	課名 :指導課	担当 : 小楠
	TEL :053-457-2411	FAX : 053-457-2580

同等品提案票

住所又は所在地
商号又は名称
担当者氏名
連絡先(TEL)
連絡先(FAX)

同等品の 提案期限		令和8年9月15日(火曜日) 午後5時まで	
契約No	件名	2026013250	浜松市かわな野外活動センター食堂プレハブ冷蔵庫・冷凍庫の購入について
同等品の提案			
同等品の提案に 対する回答期限		令和8年9月17日(木曜日) 午後5時まで	
発注課確認欄		上記の提案について、【了承します。 ・ 了承しません。】←どちらかに○ 担当者 印	

・見積明細書と同等品提案票は落札候補者のみ、開札後、紙で調達課へ提出となります。

あて先

浜松市長 様

見積者 住所又は
所在地
商号又は
名称
代表者氏名
連絡先(TEL)

見積明細書

・2種以上の品目の見積には内訳金額が分かるよう、必ずこちらを作成してください。
・見積明細書と同等品提案票は落札候補者のみ、開札後、紙で調達課へ提出となります。
・下記金額には消費税は含まれません。

契約No.	2026013250	件名	浜松市かわな野外活動センター食堂プレハブ冷蔵庫・冷凍庫の購入について
-------	------------	----	------------------------------------

同等品の提案		有	無	※どちらかに○を記入 有の場合、同等品提案票を提出すること		
	品名	規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)
1	厨房機器	プレハブ冷蔵庫 FTMTC-07R	台	1		
2	厨房機器	プレハブ冷凍庫 FTMTC-06F	台	1		
3	厨房機器	ワイヤーシェルフ棚 NM1220-PH1590-4 4段	台	2		
合計		数量を訂正しました。				

* 見積明細と合計金額を記入してください。
* 一度添付した見積明細書は、訂正、撤回は出来ませんのでご注意ください。