

物品電子入札システムへは、1リットルあたりの単価を入力

| 仕様書 | | | |
|------------------|--|------------|-----------------------|
| 契約No | 件名 | 2025021489 | 灯油の単価契約(R8年2月分)【雄踏斎場】 |
| 業種 | 2038石油類 | | |
| 契約期間 | 令和8年2月1日(日)～令和8年2月28日(土) | | |
| 納入場所 | 雄踏斎場 | | |
| | 浜松市中央区雄踏町宇布見6098番地の3 | | |
| 目的 | 火葬及び館内空調に使用するため、灯油を購入するもの。 | | |
| 品名規格 | ① 灯油 (ローリー) 詳細は、別紙「インタンク給油仕様書」とおり | | |
| 予定数量 | ① 9,000 リットル | | |
| 同等品 | 否 | | |
| | (定義) 同等品とは、規格・品質・性能等が例示品と同等以上であるものをいう。 | | |
| 条件 及び 注意事項 | <ul style="list-style-type: none">詳細は、別紙「インタンク給油仕様書」とおり。納品は斎場職員立会いのもと、実施すること。契約不適合があった場合は代替品を用意すること。 | | |
| お問い合わせ先 | 浜松市中央区西行政センター戸籍・住民記録グループ 担当 辻村 TEL:053-597-1115 FAX:050-3385-9745 | | |

インタンク給油仕様書

この仕様書は、浜松市役所インタンク給油の入札（見積）にのみ適用する。

1 納入箇所の条件

- (1) 施設ごとにタンク容量等が異なるため、入札（見積）前に必ず給油（納入）条件の確認を行うこと。
- (2) 軽油、灯油、ローサルA重油ともに納入箇所に適合する品質、規格等であること。
- (3) 契約業者は、初回納入（請求）時に試験成績表（性状表）を添付すること。

《特殊条件》

- ・ 浜松斎場、雄踏斎場、平和清掃事業所小タンク、食肉地方卸売市場小タンクは10キロローリーで納入不可。(施設と納入できる方法を調整すること)
- ・ 浜松斎場は、緊急の場合を除き日曜日及び1月1日～3日の納入は行わない。ただし、発注は土曜日、日曜日、祝日、年末年始であっても行う。(原則、前日までに発注する)
- ・ 浜松斎場、雄踏斎場の納入は発注を受けた翌日以降の指定された開館日とする。(ただし、その日に限り納入が困難な場合は発注元と調整すること)
- ・ 浜松斎場の納入時間は午前8：15～9：00の間とする。
- ・ 雄踏斎場の納入時間は午前9：00～10：30又は15：00～17：00の間とする。
- ・ 浜松斎場の1回の発注は原則として1,000L又は2,000Lとする。

(浜松斎場タンク容量：5,000L)

- ・ 雄踏斎場の1回の発注は原則として500L以上からを目安とする。
(雄踏斎場タンク容量：火葬用2,000L、設備用2,000L)
- ・ 雄踏斎場の納入伝票は火葬用と設備用と分けて報告すること。
(月の請求にかかる物品納品書及び請求書は一括とする)
- ・ 食肉地方卸売市場の小タンク（焼却炉用）は2インチの給油口とする。
また、小タンク（焼却炉用）及び大タンク（地下タンク用）に納入するローリーは、それぞれ圧送ポンプで給油すること。

2 契約期間

令和8年2月1日～令和8年2月28日

3 契約変更

契約期間内の契約単価の変更は行わない。

4 入札（見積）書記入上の注意

- (1) 入札（見積）単価は1リットルあたりの税抜き単価を記載すること、(小数点以下第2位まで可)
- (2) 灯油、ローサルA重油は入札（見積）単価に1.1を乗じた金額が契約単価となる。

入札（見積）単価×1.1= 契約単価

- (3) 軽油は入札（見積）金額から32.1円を引き1.1を乗じた額に32.1円を足した金額が契約単価となる。

(入札（見積）単価−32.1) ×1.1 + 32.1 = 契約単価

5 数量について

数量は予定数量であるため、増減する可能性がある。

予定数量を超過した場合でも、適宜対応すること。