

令和8年6月24日

積算疑義申立てにかかる確認結果について

1.工事名 令和8年度交通安全施設等整備・修繕市道単独事業(市)領家6号線外1線
側溝蓋掛工事

2.入札番号 第2026004346号

3.確認結果

【申立て内容】

施工パッケージ5号表に於いて使用材料の選択に相違があると思われま

す。図面により施工パッケージ5号表の材料はVP400(VM400)と記載しているが、VP400は流通している管材には存在しないので、今回はVM400が該当します。しかし、市役所の積算では、この施工パッケージ5号表がVU管で積算されていると思われま

す。VU400の単価は、10,875円/mであり、その結果施工パッケージ5号表は11,870円となります。

正しくは $VM400(68,400/4)=17,100/m$ となり施工パッケージ5号表は18,160円が正しい結果と思われま

す。この差 $18,160-11,870=6,240$ 円の相違があります。

【確認結果】

よってここに疑義申立てをいたします。

計画の段階で使用管種は、市場に一般的に流通しているVU400を使用する予定で積算していま

した。今回の金抜き設計書では管種が明記されておらず、設計書を補足する図面(平面図及び構造図)でVP400(VM400)と記載されていることから、図面を参考にVP400(VM400)で積算せざるを得ない状況でした。

よって、今回の設計ではVU400を選択して積算しており、VU400の資材単価は10,875円(=43,500円/4m)、VP400(VM400)の資材単価は17,100円(=68,400円/4m)です

ので、申し立てのとおり、使用材料の選択により積算金額に相違があることを確認いたしました。

以上のことから、落札候補者に変更が生じるため、入札を中止します。

浜松市 土木部 中央土木整備事務所 TEL 053-457-1019
財務部 調達課 TEL 053-457-2176