

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
市民部	スポーツ振興課	浜松アリーナ	メインアリーナ、サブアリーナ、研修棟、駐車場棟		東	和田町	新	1990	RC	3				特定天井
市民部	中央図書館	積志図書館	図書館		東	積志町	Ⅱ	1980	RC	2	0.81	1.10	0.74	
市民部	中央図書館	東図書館	図書館		東	子安町	新	1982	RC	2				
健康福祉部	保健環境研究所	保健環境研究所	研究所		東	上西町	新	1999	RC	4				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	中ノ町保育園	保育園		東	中野町	I a	1974	RC	1	1.58	1.10	1.44	R2耐震補強済
子ども家庭部	幼児教育・保育課	積志保育園	保育園		東	有玉北町	I a	1972	RC	2	1.41	1.10	1.28	R4耐震補強済
子ども家庭部	幼児教育・保育課	積志保育園	増築棟		東	有玉北町	I a	1973	RC	1	1.41	1.10	1.28	R4耐震補強済
子ども家庭部	幼児教育・保育課	笠井保育園	保育園		東	笠井町	新	1992	RC	2				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	和田幼稚園	教室棟	1	東	和田町	Ⅱ	1978	RC	2	0.74	1.10	0.67	
子ども家庭部	幼児教育・保育課	与進幼稚園	教室棟	6	東	市野町	Ⅱ	1981	RC	2	1.06	1.10	0.96	
子ども家庭部	幼児教育・保育課	豊西幼稚園	教室・管理棟	1	東	豊西町	I a	1978	RC	1	2.10	1.10	1.91	
子ども家庭部	幼児教育・保育課	笠井幼稚園	教室・管理棟	11	東	笠井町	新	2002	RC	2				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	中ノ町幼稚園	教室棟	5 - 1	東	中野町	Ⅱ	1972	RC	2	1.02	1.10	0.93	
子ども家庭部	幼児教育・保育課	中ノ町幼稚園	教室・管理棟	5 - 2	東	中野町	Ⅱ	1973	RC	2	1.02	1.10	0.93	
子ども家庭部	幼児教育・保育課	万斛幼稚園	教室・管理棟	1	東	中郡町	I a	1979	RC	2	1.65	1.10	1.50	H17耐震補強済
子ども家庭部	幼児教育・保育課	有玉幼稚園	教室・管理棟	6	東	有玉北町	Ⅱ	1975	RC	2	0.94	1.10	0.85	
子ども家庭部	幼児教育・保育課	橋爪幼稚園	教室・管理棟	7	東	西ヶ崎町	I a	1979	RC	2	1.45	1.10	1.32	H17耐震補強済
環境部	廃棄物処理課	北部収集窓口センター	事務所		東	半田山二丁目	新	1985	RC	2				
環境部	廃棄物処理課	東部衛生工場	管理棟		東	豊町	新	1986	RC	1				
産業部	産業振興課	総合産業展示館	北館		東	流通元町	新	1983	RC	4				
産業部	産業振興課	総合産業展示館	本館		東	流通元町	I b	1971	RC	2	1.27	1.10	1.15	H15耐震補強済
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	市場棟		東	上西町	新	1982	RC	2				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	と畜場棟		東	上西町	新	1982	RC	3				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	厚生棟		東	上西町	新	1982	RC	2				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	管理棟		東	上西町	新	1983	RC	3				
都市整備部	公園管理事務所	ゆたか緑地	ゆたか緑地集会所		東	豊町	新	1987	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	東消防署	消防庁舎		東	篠ヶ瀬町	I b	1977	RC	2	1.27	1.10	1.15	H11耐震補強済
消防長	消防局・消防総務課	東消防署有玉出張所	消防庁舎		東	有玉南町	新	2002	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	東消防署上石田出張所	消防庁舎		東	上石田町	新	1999	RC	2				
消防長	東消防署	浜松第14分団	分団庁舎		東	神立町	I a	1979	S	2	1.52	1.20	1.27	H17耐震補強済
消防長	東消防署	浜松第20分団	分団庁舎		東	篠ヶ瀬町	新	1995	S	2				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
消防長	東消防署	浜松第2 1分団	分団庁舎		東	市野町	II	1978	RC	2	0.71	1.00	0.71	
消防長	東消防署	浜松第2 2分団	分団庁舎		東	笠井町	新	2001	S	2				
消防長	東消防署	浜松第2 4分団	分団庁舎		東	中野町	I b	1979	S	1	1.37	1.20	1.14	
消防長	東消防署	浜松第3 4分団	分団庁舎		東	有玉北町	新	1993	S	2				
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[4]普通教室棟(北棟)	4	東	神立町	II	1967	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[11-1]普通教室棟(北棟)	11 - 1	東	神立町	II	1972	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[11-2]普通教室棟(北棟)	11 - 2	東	神立町	II	1972	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[12-1]管理・普通教室棟(南棟)	12 - 1	東	神立町	I a	1974	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[12-2]管理・普通教室棟(南棟)	12 - 2	東	神立町	I a	1974	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[15]給食室	15	東	神立町	II	1974	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[20]管理・普通教室棟(南棟)	20	東	神立町	I a	1979	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[23]普通教室棟(北棟)	23	東	神立町	II	1979	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[24]管理・普通教室棟(南棟)	24	東	神立町	I a	1979	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	屋内運動場	30	東	神立町	新	1993	S	1				
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[32]普通教室棟(北棟)	32	東	神立町	新	2009	RC	3				
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[35]特別教室棟	35	東	神立町	新	2015	RC	4				
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-1]普通教室棟(北棟)	6 - 1	東	薬師町	II	1969	RC	4	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-2]普通教室棟(北棟)	6 - 2	東	薬師町	II	1972	RC	4	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-3]普通教室棟(北棟)	6 - 3	東	薬師町	II	1975	RC	4	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-4]給食室・普通・特別教室棟(北棟)	6 - 4	東	薬師町	II	1976	RC	4	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[20]管理・普通教室棟(南棟)	20	東	薬師町	I a	1977	RC	3	1.30	1.00	1.30	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[24]普通教室棟(南棟)	24	東	薬師町	I a	1979	RC	3	1.30	1.00	1.30	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	体育館兼講堂	25	東	薬師町	I b	1980	RC	2	1.26	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-1]普通教室棟(南棟)	3 - 1	東	天王町	I b	1971	RC	4	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-2]管理・普通教室棟(南棟)	3 - 2	東	天王町	I b	1970	RC	4	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-3]特別教室棟(南棟)	3 - 3	東	天王町	I b	1972	RC	4	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-1]普通教室棟(北棟)	11 - 1	東	天王町	I b	1973	RC	4	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-2]普通教室棟(北棟)	11 - 2	東	天王町	I b	1973	RC	4	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-3]普通教室棟(北棟)	11 - 3	東	天王町	I b	1975	RC	4	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-5]昇降所	11 - 5	東	天王町	I b	1973	RC	1	1.22	1.10	1.11	
学校教育部	教育施設課	与進小学校	講堂兼体育館	26	東	天王町	新	1991	RC	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-1]管理・普通教室棟(南棟)	14 - 1	東	豊西町	II	1976	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-2]給食室・管理・普通教室棟(南棟)	14 - 2	東	豊西町	II	1977	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-3]特別教室棟(南棟)	14 - 3	東	豊西町	II	1978	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[19-1]普通教室棟(北棟)	19 - 1	東	豊西町	II	1979	RC	4	0.90	0.95	0.95	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[19-2]特別普通教室棟(北棟)	19 - 2	東	豊西町	新	1982	RC	4				
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	体育館兼講堂	23	東	豊西町	I b	1980	RC	2	1.36	1.10	1.24	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-1]普通教室棟	3 - 1	東	笠井町	II	1971	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-2]普通教室棟	3 - 2	東	笠井町	II	1972	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-4]普通教室棟	3 - 4	東	笠井町	II	1974	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-5]普通教室棟	3 - 5	東	笠井町	II	1974	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-6]普通教室棟	3 - 6	東	笠井町	II	1976	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-7]特別・普通教室棟	3 - 7	東	笠井町	II	1977	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[21]給食室	21	東	笠井町	II	1976	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	屋内運動場	25	東	笠井町	I a	1979	S	1	1.83	1.20	1.53	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-1]普通・特別教室棟	11 - 1	東	中野町	I b	1972	RC	4	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-2]管理・普通教室棟	11 - 2	東	中野町	I b	1973	RC	4	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-4]給食室・普通・管理教室棟	11 - 4	東	中野町	I b	1975	RC	4	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	体育館兼講堂	15	東	中野町	I a	1976	RC	2	1.53	1.00	1.53	
学校教育部	教育施設課	積志小学校	[2-1]管理・教室棟	2 - 1	東	積志町	新	2009	RC	4				
学校教育部	教育施設課	積志小学校	[2-2]管理・教室棟	2 - 2	東	積志町	新	2009	RC	4				
学校教育部	教育施設課	積志小学校	屋内運動場	3 - 1	東	積志町	I a	1971	S	1	1.72	1.20	1.43	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	大瀬小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1	東	大瀬町	II	1971	RC	4	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	大瀬小学校	屋内運動場	8	東	大瀬町	I a	1974	S	1	1.94	1.20	1.62	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[1-1]普通教室棟[1-2・3]給食室棟(北棟)	1 - 1	東	中郡町	II	1974	RC	4	0.72	0.95	0.76	
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[1-2]普通教室棟[11-2]渡り廊下棟(北棟)	1 - 2	東	中郡町	II	1974	RC	4	0.72	0.95	0.76	
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[11]普通教室棟(南棟)	11	東	中郡町	I a	1978	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	屋内運動場	13	東	中郡町	I a	1979	S	1	1.54	1.20	1.28	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[18]普通教室棟(南棟)	18	東	中郡町	新	1982	RC	2				
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-1]給食室・管理・普通教室棟	1 - 1	東	市野町	II	1977	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-2]普通教室棟	1 - 2	東	市野町	II	1977	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-3]普通教室棟	1 - 3	東	市野町	II	1979	RC	4	0.70	0.95	0.74	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	屋内運動場	7	東	市野町	I a	1979	S	1	1.75	1.20	1.46	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	有玉小学校	[1]給食室・管理・普通教室棟	1	東	有玉南町	I a	1979	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	有玉小学校	屋内運動場	6 - 2	東	有玉南町	I a	1979	S	1	1.82	1.20	1.52	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田東小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1	東	安間町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	和田東小学校	屋内運動場	6	東	安間町	新	1984	S	1				
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-1]特別・普通教室棟	12 - 1	東	龍光町	II	1973	RC	4	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-2]管理・普通教室棟	12 - 2	東	龍光町	II	1975	RC	4	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-3]特別教室棟	12 - 3	東	龍光町	II	1976	RC	4	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[19]普通教室棟	19	東	龍光町	II	1979	RC	4	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	屋内運動場	21	東	龍光町	I a	1981	S	1	2.04	1.20	1.70	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[26]普通特別教室棟(南棟)	26	東	龍光町	新	1987	RC	3				
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[27]特別活動教室棟	27	東	龍光町	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-1]普通教室棟(南棟)	5 - 1	東	市野町	I a	1971	RC	4	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-2]管理・普通教室棟(南棟)	5 - 2	東	市野町	I a	1972	RC	4	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-3]普通教室棟(北棟)	5 - 3	東	市野町	I a	1975	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-4]普通教室棟(北棟)	5 - 4	東	市野町	I a	1978	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-6]普通教室棟(北棟)	5 - 6	東	市野町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-7]昇降所棟	5 - 7	東	市野町	I a	1975	RC	1	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[26]普通教室棟(東棟)	26	東	市野町	II	1979	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[31]特別活動教室棟	31	東	市野町	新	1988	S	1				
学校教育部	教育施設課	与進中学校	講堂兼体育館	36 - 1	東	市野町	新	1999	RC	1				
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟(南棟)	1 - 1	東	笠井町	II	1969	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-2]管理・特別・普通教室棟(南棟)	1 - 2	東	笠井町	II	1968	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-3]管理・特別・普通教室棟(南棟)	1 - 3	東	笠井町	II	1971	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	屋内運動場	8	東	笠井町	I a	1978	S	1	2.01	1.20	1.68	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[16]特別教室棟(東棟)	16	東	笠井町	II	1981	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[19]給食室棟	19	東	笠井町	新	1982	RC	4				
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[25]特別教室棟(北棟)	25	東	笠井町	新	1986	RC	4				
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[28]技術・特別活動教室棟	28	東	笠井町	新	1988	S	2				
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-1]管理・特別・普通教室棟(北棟)	2 - 1	東	有玉北町	I a	1970	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-2]特別・普通教室棟(北棟)	2 - 2	東	有玉北町	I a	1971	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-3]特別・普通教室棟(北棟)	2 - 3	東	有玉北町	I a	1972	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-1]普通教室棟(南棟)	14 - 1	東	有玉北町	I a	1975	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-2]普通教室棟(南棟)	14 - 2	東	有玉北町	I a	1977	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-3]普通教室棟(南棟)	14 - 3	東	有玉北町	I a	1977	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	屋内運動場	18	東	有玉北町	I a	1978	S	1	2.16	1.20	1.80	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[26]柔剣道場棟	26	東	有玉北町	新	1992	S	1				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	屋内運動場	8	東	丸塚町	I a	1973	S	1	1.59	1.20	1.33	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-1]普通特別教室棟(北棟)	16 - 1	東	丸塚町	I b	1979	RC	3	1.11	1.00	1.11	
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-2]管理・普通教室棟(北棟)	16 - 2	東	丸塚町	新	2001	RC	5				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-3]管理・特別・普通教室棟(北棟)	16 - 3	東	丸塚町	新	2001	RC	4				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[23-1]給食室	23 - 1	東	丸塚町	I b	1981	RC	3	1.11	1.00	1.11	
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[24]特別活動教室棟	24	東	丸塚町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[27]特別教室棟(東棟)	27	東	丸塚町	新	1992	RC	2				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[28]技術室棟	28	東	丸塚町	新	1992	S	1				
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[1]普通特別教室棟	1	東	中郡町	II	1980	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[2]技術教室棟	2	東	中郡町	I b	1980	S	1	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[4]普通特別教室棟	4	東	中郡町	II	1980	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	屋内運動場	8	東	中郡町	I a	1981	S	1	2.42	1.20	2.02	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[13]特別活動教室棟	13	東	中郡町	新	1985	S	1				
東区	東区・区振興課	東区役所	本館		東	流通元町	新	2007	RC	4				
東区	東区・区民生活課	天竜協働センター	公民館		東	薬新町	II	1980	RC	2	0.70	1.10	0.64	
東区	東区・区民生活課	天竜協働センター	付設体育館		東	薬新町	新	1983	S	1				
東区	東区・区民生活課	笠井協働センター	公民館		東	笠井町	I a	1976	RC	2	1.43	1.10	1.30	H13耐震補強済
東区	東区・区民生活課	笠井協働センター	付設体育館		東	笠井町	新	1982	S	1				
東区	東区・区民生活課	笠井協働センター	増築棟		東	笠井町	新	2002	RC	2				
東区	東区・区民生活課	積志協働センター	付設体育館		東	積志町	II	1981	S	1	0.70	1.20	0.58	
東区	東区・区民生活課	積志協働センター	公民館		東	積志町	I b	1979	RC	3	1.04	1.00	1.04	H21耐震補強済
東区	東区・区民生活課	長上協働センター	公民館		東	市野町	I b	1980	RC	2	1.35	1.10	1.23	
東区	東区・区民生活課	長上協働センター	付設体育館		東	市野町	新	1983	S	1				
東区	東区・区民生活課	蒲協働センター	公民館		東	子安町	I a	1980	RC	3	1.56	1.00	1.56	H17耐震補強済
東区	東区・区民生活課	蒲協働センター	付設体育館		東	子安町	新	1983	S	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
東区	東区・区民生活課	北島会館	学習等供用施設		東	北島町	Ⅱ	1979	RC	2	0.79	1.10	0.72	
東区	東区・区民生活課	安新会館	学習等供用施設		東	安新町	Ⅱ	1979	RC	1	1.01	1.10	0.92	
東区	東区・区民生活課	恒武会館	学習等供用施設		東	恒武町	新	1982	RC	1				
東区	東区・区民生活課	小池会館	学習等供用施設		東	小池町	新	1990	RC	2				
東区	東区・社会福祉課	大瀬小放課後児童会	児童室		東	大瀬町	新	2016	S	1				
東区	東区・社会福祉課	よしん第4・第5放課後児童会	児童室		東	天王町	新	2020	S	2				
東区	東区・社会福祉課	ありたま・ありたま第2放課後児童会	放課後児童会		東	有玉南町	新	2021	S	2				
東区	東区・社会福祉課	たけのこ放課後児童会	児童室		東	安間町	新	2017	S	2				
東区	東区・社会福祉課	和田っ子放課後児童会	児童室		東	薬師町	新	2011	S	2				
東区	東区・社会福祉課	かさいっこ放課後児童会	児童室		東	笠井町	新	2001	S	1				
東区	東区・社会福祉課	よしん第3放課後児童会			東	天王町	新	2003	S	1				
東区	東区・社会福祉課	すぎの子第2放課後児童会	児童室		東	中野町	新	2004	S	1				
東区	東区・社会福祉課	かさいっこ第2放課後児童会	児童室		東	笠井町	新	2004	S	1				
東区	東区・社会福祉課	よしん第1第2放課後児童会			東	天王町	新	2006	S	1				
東区	東区・社会福祉課	とよにしっこ放課後児童会	児童室		東	豊西町	新	2006	S	2				
東区	東区・社会福祉課	与進北放課後児童会	児童室		東	市野町	新	2006	S	2				
東区	東区・長寿保険課	ふれあい交流センター竜西	本館		東	中郡町	新	1988	RC	2				