

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 /E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
企画調整部	国際課	外国人学習支援センター	旧雄踏総合事務所		西	雄踏町	II	1971	RC	2	0.72	1.10	0.65	H21耐震補強済
市民部	スポーツ振興課	古橋廣之進記念浜松市総合水泳場	トビオ		西	篠原町	新	2009	RC	2				特定天井
市民部	中央図書館	はまゆう図書館	図書館		西	大人見町	新	2004	RC	2				
市民部	中央図書館	はまゆう図書館	駐車場棟		西	大人見町	新	2004	RC	1				
市民部	中央図書館	舞阪図書館・郷土資料館			西	舞阪町	新	1990	RC	2				
市民部	中央図書館	雄踏図書館	図書館		西	雄踏町	新	1998	S	1				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	神田原保育園	保育園		西	西山町	I b	1969	RC	2	1.27	1.10	1.15	
子ども家庭部	幼児教育・保育課	神久呂幼稚園	教室・管理棟	1	西	神ヶ谷町	新	1993	RC	2				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	伊佐見幼稚園	教室・管理棟	1	西	伊左地町	II	1974	RC	2	0.94	1.10	0.85	
子ども家庭部	幼児教育・保育課	和地幼稚園	教室・管理棟	1 - 1	西	和地町	I a	1973	RC	1	3.97	1.10	3.61	
子ども家庭部	幼児教育・保育課	北庄内幼稚園	教室・管理棟	6	西	館山寺町	新	1982	RC	1				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	村櫛幼稚園	教室・管理棟	5	西	村櫛町	I b	1981	RC	1	1.11	1.10	1.01	
子ども家庭部	幼児教育・保育課	舞阪第1保育園	園舎		西	舞阪町	新	1981	RC	1				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	舞阪第2保育園	園舎	1	西	舞阪町	I a	1972	RC	2	1.44	1.10	1.31	H16耐震補強済
子ども家庭部	幼児教育・保育課	舞阪幼稚園	園舎	1	西	舞阪町	II	1976	RC	2	0.97	1.10	0.88	
子ども家庭部	幼児教育・保育課	雄踏保育園			西	雄踏町	新	1994	S	1				
子ども家庭部	幼児教育・保育課	雄踏幼稚園	管理・保育室棟	1 - 1	西	雄踏町	II	1971	RC	2	0.90	1.10	0.82	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
子ども家庭部	幼児教育・保育課	雄踏幼稚園	保育室棟	1 - 2	西	雄踏町	II	1974	RC	2	0.93	1.10	0.85	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
環境部	廃棄物処理課	西部清掃工場	工場棟		西	篠原町	新	2009	RC	5				
環境部	廃棄物処理課	西部清掃工場	管理棟		西	篠原町	新	2009	RC	3				
環境部	廃棄物処理課	西部清掃工場	計量棟		西	篠原町	新	2009	S	1				
環境部	廃棄物処理課	西部衛生工場	管理棟		西	伊左地町	II	1981	RC	3	0.95	1.00	0.95	H12耐震補強済(旧ET値による補強)
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	管理棟		西	平松町	新	1990	RC	2				
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	計量棟		西	平松町	新	1990	S	1				
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	平和破砕処理センター		西	平松町	新	1992	S	2				
産業部	農業水産課	水産物荷さばき所	鮮魚活魚棟		西	舞阪町	新	1993	S	1				
産業部	農業水産課	水産物荷さばき所	シラス棟		西	舞阪町	新	1993	S	1				
産業部	農地整備課	農村環境改善センター	本館		西	伊左地町	II	1980	RC	2	0.96	1.10	0.87	特定天井
都市整備部	緑政課	館山寺総合公園(フラワーパーク)	旧管理事務所		西	館山寺町	I a	1970	RC	2	1.40	1.10	1.27	
都市整備部	緑政課	館山寺総合公園(フラワーパーク)	クリスタルパレス		西	館山寺町	新	1996	S	2				
都市整備部	緑政課	館山寺総合公園(フラワーパーク)	メインエントランス		西	館山寺町	新	1996	S	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	事務所		西	入野町	Ⅱ	1979	RC	2	0.80	1.10	0.73	
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	第2艇庫(漕艇場)		西	入野町	新	1990	S	1				
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	第3艇庫(漕艇場)		西	入野町	新	2001	S	1				
都市整備部	公園管理事務所	雄踏総合公園	テニスコート管理棟		西	雄踏町	新	1990	RC	1				
都市整備部	公園管理事務所	雄踏総合公園	プール管理棟		西	雄踏町	新	1985	RC	1				
都市整備部	動物園	浜松市動物愛護教育センター			西	舘山寺町	新	2014	RC	2				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園(動物園)	正門・売札所		西	舘山寺町	新	1983	RC	1				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園(動物園)	昆虫館		西	舘山寺町	新	1983	RC	2				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園(動物園)	象舎前休憩所		西	舘山寺町	新	1992	S	1				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園(動物園)	管理事務所		西	舘山寺町	新	1982	RC	2				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園(動物園)	汚水処理センター管理棟		西	舘山寺町	新	1983	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	西消防署庄内出張所	庁舎		西	庄内町	新	2021	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	西消防署湖東出張所	消防庁舎		西	伊左地町	I b	1979	RC	2	1.24	1.10	1.13	一部S造
消防長	消防局・消防総務課	西消防署	消防庁舎		西	馬郡町	新	1991	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	西消防署大平出張所	消防庁舎		西	大平台三丁目	新	2014	S	2				
消防長	西消防署	浜松第45分団	分団庁舎		西	雄踏町	新	1983	RC	2				
消防長	西消防署	浜松第32分団	分団庁舎		西	大久保町	I a	1979	S	1	1.97	1.20	1.64	H17耐震補強済
消防長	西消防署	浜松第33分団	分団庁舎		西	入野町	I a	1979	S	1	1.54	1.20	1.28	
消防長	西消防署	浜松第36分団	分団庁舎		西	佐浜町	I a	1975	S	2	1.58	1.20	1.32	H17耐震補強済
消防長	西消防署	浜松第37分団	分団庁舎		西	和地町	I a	1976	S	1	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済
消防長	西消防署	浜松第38分団	分団庁舎		西	篠原町	新	1982	S	1				
消防長	西消防署	浜松第39分団	分団庁舎		西	白洲町	I a	1981	S	2	1.55	1.20	1.29	H17耐震補強済
消防長	西消防署	浜松第40分団	分団庁舎		西	村楠町	Ⅱ	1973	RC	2	0.98	1.10	0.89	
消防長	西消防署	浜松第46分団	分団庁舎		西	雄踏町	新	1997	S	1				
学校教育部	健康安全課	雄踏学校給食センター	管理棟	1 - 1	西	雄踏町	I b	1977	RC	2	1.13	1.10	1.03	
学校教育部	健康安全課	雄踏学校給食センター	調理棟	1 - 2	西	雄踏町	I a	1977	S	2	1.55	1.20	1.29	H23耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[10-1]普通教室棟(北棟)	10 - 1	西	神ヶ谷町	I a	1972	RC	3	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[10-2]普通教室棟(北棟)	10 - 2	西	神ヶ谷町	I a	1976	RC	3	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[18]普通教室棟(北棟)	18	西	神ヶ谷町	I a	1979	RC	3	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	屋内運動場	24	西	神ヶ谷町	新	1994	S	1				
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-2]普通教室棟(北棟)	1 - 2	西	入野町	Ⅱ	1967	RC	3	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-4]普通教室棟（北棟）	1 - 4	西	入野町	II	1969	RC	3	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-5]普通教室棟（北棟）	1 - 5	西	入野町	II	1976	RC	3	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-8]管理・特別・普通教室棟（北棟）	1 - 8	西	入野町	新	2000	RC	4				
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[2-1]管理棟（南棟）	2 - 1	西	入野町	I b	1959	RC	2	1.12	1.00	1.12	
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[2-3]普通教室棟（南棟）	2 - 3	西	入野町	I b	1971	RC	2	1.12	1.00	1.12	
学校教育部	教育施設課	入野小学校	屋内運動場	17	西	入野町	I a	1979	S	1	1.70	1.20	1.42	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[1]管理・普通教室棟（南棟）	1	西	伊左地町	I a	1967	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[3]普通教室棟（北棟）	3	西	伊左地町	II	1966	RC	3	0.71	1.00	0.71	
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	屋内運動場	13	西	伊左地町	I a	1977	S	2	2.01	1.20	1.68	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-1]普通教室棟（北棟）	18 - 1	西	伊左地町	I a	1980	RC	4	1.25	0.95	1.32	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-2]普通教室棟（北棟）	18 - 2	西	伊左地町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-3]普通教室棟（北棟）	18 - 3	西	伊左地町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1 - 1	西	湖東町	I b	1970	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-2]管理・特別・普通教室棟	1 - 2	西	湖東町	I b	1969	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-3]管理・特別・普通教室棟	1 - 3	西	湖東町	I b	1970	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-4]給食室	1 - 4	西	湖東町	I b	1971	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-6]普通教室棟	1 - 6	西	湖東町	I b	1975	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-7]普通教室棟	1 - 7	西	湖東町	I b	1978	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-8]普通教室棟	1 - 8	西	湖東町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	和地小学校	屋内運動場	12	西	湖東町	I a	1980	S	1	1.71	1.20	1.43	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[21]普通教室棟（プレハブ）	21	西	湖東町	新	2009	S	2				
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[22]普通教室棟	22	西	湖東町	新	2014	S	2				
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[5-1]普通教室棟（南棟）	5 - 1	西	篠原町	II	1965	RC	2	0.87	1.10	0.79	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[5-2]普通教室棟（南棟）	5 - 2	西	篠原町	II	1956	RC	2	0.87	1.10	0.79	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[16]普通教室棟（南棟）	16	西	篠原町	II	1971	RC	2	1.07	1.10	0.97	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-1]管理・普通教室棟（北棟）	17 - 1	西	篠原町	I a	1973	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-1]管理・普通教室棟（北棟）の一部 昇降所	17 - 1	西	篠原町	I a	1973	RC	1	1.64	1.10	1.49	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-2]管理・普通教室棟（北棟）	17 - 2	西	篠原町	I a	1978	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-3]普通教室棟（北棟）	17 - 3	西	篠原町	I a	1979	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	屋内運動場	23	西	篠原町	I a	1979	S	1	1.54	1.20	1.28	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-1]普通特別教室棟・給食室	9 - 1	西	村櫛町	I a	1972	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-2]特別教室棟	9 - 2	西	村櫛町	I a	1973	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-4]管理・普通教室棟	9 - 4	西	村櫛町	I a	1973	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	体育館兼講堂	16	西	村櫛町	新	1984	RC	1				
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	[1]給食室・管理・普通・特別教室棟	1	西	西鴨江町	I a	1981	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	屋内運動場	5	西	西鴨江町	新	1983	S	1				
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	[12]特別教室棟(プレハブ)	12	西	西鴨江町	新	2004	S	1				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	[1]管理・普通教室棟(南棟)	1	西	大平台三丁目	新	2005	RC	4				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	[2]特別教室棟(北棟)	2	西	大平台三丁目	新	2005	RC	3				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	屋内運動場	3 - 2	西	大平台三丁目	新	2005	RC	1				
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[2-1][2-2]南校舎	2 - 1	西	舞阪町	II	1963	RC	3	0.93	1.00	0.93	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[2-4]南校舎西側校舎増築分	2 - 4	西	舞阪町	II	1975	SRC	3	0.93	1.00	0.93	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[3-1]管理教室棟(南棟)	3 - 1	西	舞阪町	新	2008	RC	3				
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	屋内運動場	7	西	舞阪町	I a	1980	SRC	2	1.29	1.00	1.29	H6耐震補強済
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	屋内運動場	4	西	雄踏町	新	2007	RC	1				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[11]特別管理教室棟	11	西	雄踏町	新	2007	RC	3				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[12]普通教室棟	12	西	雄踏町	新	2007	RC	3				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[13]普通教室棟	13	西	雄踏町	新	2007	RC	3				
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-1]普通教室棟(南棟)	2 - 1	西	大久保町	II	1963	RC	2	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-2]普通教室棟(南棟)	2 - 2	西	大久保町	II	1963	RC	2	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-3]普通教室棟(南棟)	2 - 3	西	大久保町	II	1976	RC	1	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[15-1]普通・管理・特別教室棟(北棟)	15 - 1	西	大久保町	I a	1975	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	体育館兼講堂	19	西	大久保町	I a	1979	RC	2	1.76	1.10	1.60	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[22]普通教室棟(北棟)	22	西	大久保町	I a	1979	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[27]特別活動教室棟	27	西	大久保町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[17]管理・普通教室棟	17	西	入野町	II	1979	RC	4	0.78	0.95	0.82	
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[21]普通・特別教室棟	21	西	入野町	II	1979	RC	4	0.78	0.95	0.82	
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[25]普通教室棟	25	西	入野町	新	1982	RC	4				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[32]技術・特別活動教室棟	32	西	入野町	新	1989	S	2				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	屋内運動場	34	西	入野町	新	1993	S	1				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[38]普通教室棟(プレハブ)	38	西	入野町	新	2007	S	2				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[39]普通特別教室棟	39	西	入野町	新	2009	RC	4				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[1-1]特別教室棟(北棟)	1 - 1	西	佐浜町	I a	1970	RC	4	1.22	0.95	1.28	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[4-3]管理・特別教室棟(南棟)	4 - 3	西	佐浜町	新	1986	RC	4				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[18]普通教室棟(北棟)	18	西	佐浜町	II	1981	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	講堂兼体育館	22	西	佐浜町	新	1985	RC	1				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[26]特別活動教室棟	26	西	佐浜町	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[32]部室棟	32	西	佐浜町	新	1992	RC	2				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[34-1]管理・普通教室棟(南棟)	34 - 1	西	佐浜町	新	1994	RC	4				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[34-2]特別教室棟(接続棟)	34 - 2	西	佐浜町	新	1994	RC	3				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[1]管理・普通教室棟(南棟)	1	西	篠原町	II	1962	RC	3	0.95	1.00	0.95	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-1]普通教室棟(北棟)	2 - 1	西	篠原町	I b	1975	RC	2	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-3]普通教室棟(北棟)	2 - 3	西	篠原町	I b	1976	RC	2	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-4]普通教室棟(北棟)	2 - 4	西	篠原町	I b	1976	RC	2	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[20]普通教室棟(北棟)	20	西	篠原町	I b	1978	RC	2	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[24]特別活動教室棟	24	西	篠原町	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	屋内運動場	29	西	篠原町	新	1998	S	1				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[31]管理・特別教室棟(プレハブ)	31	西	篠原町	新	1998	S	2				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[32]格技場棟	32	西	篠原町	新	2000	S	1				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[3-1]特別・普通・管理室棟(北棟・南棟)	3 - 1	西	庄内町	I a	1964	RC	3	1.25	1.00	1.25	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[3-2]給食室	3 - 2	西	庄内町	I a	1965	RC	3	1.29	1.00	1.29	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[3-3]普通教室棟(北棟)	3 - 3	西	庄内町	I a	1963	RC	3	1.29	1.00	1.29	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[10]技術室棟	10	西	庄内町	新	1991	S	1				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[11]柔剣道場棟	11	西	庄内町	新	1991	S	1				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	屋内運動場	12	西	庄内町	新	1994	S	1				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	南館	15	西	庄内町	新	2013	RC	3				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	給食室棟	16	西	庄内町	新	2013	S	1				
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[1-1]北校舎	1 - 1	西	舞阪町	II	1977	RC	3	0.88	1.00	0.88	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[2]南校舎	2	西	舞阪町	II	1977	RC	2	0.80	1.10	0.73	
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[11]渡り廊下	11	西	舞阪町	II	1977	RC	2	0.87	1.10	0.79	
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[17]技術室	17	西	舞阪町	II	1979	RC	2	0.98	1.10	0.89	
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[19]格技場	19	西	舞阪町	新	1981	RC	3				
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[21]屋内運動場	21	西	舞阪町	新	2015	S	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 /E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[9]南校舎	9	西	雄踏町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[10]中央廊下棟	10	西	雄踏町	新	1985	RC	2				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[11]北校舎	11	西	雄踏町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[12]技術棟	12	西	雄踏町	新	1985	RC	2				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	屋内運動場	15 - 1	西	雄踏町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[15-2]クラブハウス	15 - 2	西	雄踏町	新	1985	RC	1				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[17-1]プール付属棟	17 - 1	西	雄踏町	新	1985	RC	2				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[17-2]プール付属棟	17 - 2	西	雄踏町	新	1985	RC	2				
西区	西区・区振興課	西区役所			西	雄踏町	新	2007	RC	3				
西区	西区・区振興課	旧雄踏総合事務所別館			西	雄踏町	新	1984	RC	1				
西区	西区・区民生活課	雄踏斎場	管理棟		西	雄踏町	新	1995	RC	2				
西区	西区・まちづくり推進課	庄内協働センター	公民館		西	庄内町	新	1989	RC	2				
西区	西区・まちづくり推進課	庄内協働センター	付設体育館		西	庄内町	新	1989	S	1				
西区	西区・まちづくり推進課	伊佐見協働センター	公民館		西	伊左地町	新	1992	RC	2				
西区	西区・まちづくり推進課	伊佐見協働センター	付設体育館		西	伊左地町	新	1992	S	1				
西区	西区・まちづくり推進課	和地協働センター	公民館		西	和地町	I a	1981	RC	2	1.42	1.10	1.29	
西区	西区・まちづくり推進課	和地協働センター	付設体育館		西	和地町	新	1984	S	1				
西区	西区・まちづくり推進課	篠原協働センター	付設体育館		西	篠原町	新	1982	S	1				
西区	西区・まちづくり推進課	篠原協働センター	公民館		西	篠原町	新	2008	RC	2				
西区	西区・まちづくり推進課	神久呂協働センター	公民館		西	神原町	I b	1978	RC	2	1.31	1.10	1.19	
西区	西区・まちづくり推進課	神久呂協働センター	付設体育館		西	神原町	I a	1979	S	1	1.82	1.20	1.52	H17耐震補強済
西区	西区・まちづくり推進課	入野協働センター	公民館		西	入野町	II	1979	RC	2	0.92	1.10	0.84	
西区	西区・まちづくり推進課	入野協働センター	付設体育館		西	入野町	II	1980	S	1	0.98	1.20	0.82	
西区	西区・まちづくり推進課	西山会館	学習等供用施設		西	西山町	I a	1978	RC	2	1.48	1.10	1.35	
西区	西区・まちづくり推進課	北原会館	学習等供用施設		西	伊左地町	I a	1979	RC	1	2.08	1.10	1.89	
西区	西区・まちづくり推進課	湖東会館	学習等供用施設		西	湖東町	I a	1980	RC	1	1.82	1.10	1.65	
西区	西区・まちづくり推進課	湖東西会館	学習等供用施設		西	湖東町	II	1981	RC	2	0.81	1.10	0.74	
西区	西区・まちづくり推進課	平松会館	学習等供用施設		西	平松町	I a	1981	RC	2	1.79	1.10	1.63	
西区	西区・まちづくり推進課	佐浜会館	学習等供用施設		西	佐浜町	I b	1981	S	1	1.31	1.20	1.09	
西区	西区・まちづくり推進課	下之谷会館	学習等供用施設		西	和地町	II	1981	RC	2	0.94	1.10	0.85	
西区	西区・まちづくり推進課	神ヶ谷会館	学習等供用施設		西	神ヶ谷町	新	1984	RC	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
西区	西区・まちづくり推進課	大久保会館	学習等供用施設		西	大久保町	新	1988	RC	1				
西区	西区・まちづくり推進課	村櫛会館	学習等供用施設		西	村櫛町	新	1993	RC	2				
西区	西区・まちづくり推進課	神原会館	学習等供用施設		西	神原町	新	1996	RC	1				
西区	西区・まちづくり推進課	舞阪総合体育館（舞童夢）	体育館		西	舞阪町	新	2003	RC	2				
西区	西区・まちづくり推進課	渚園	ホール		西	舞阪町	II	1979	S	1	0.81	1.20	0.68	
西区	西区・まちづくり推進課	渚園	管理棟		西	舞阪町	I a	1979	RC	1	2.20	1.10	2.00	
西区	西区・まちづくり推進課	渚園	テニスコートクラブハウス		西	舞阪町	新	1982	RC	1				
西区	西区・まちづくり推進課	舞坂宿脇本陣			西	舞阪町	新	1997	W	2				
西区	西区・まちづくり推進課	雄踏文化センター	カルチャー棟		西	雄踏町	新	1989	RC	3				
西区	西区・まちづくり推進課	雄踏文化センター	大ホール棟		西	雄踏町	新	1989	SRC	3				特定天井（対策済）
西区	西区・まちづくり推進課	雄踏文化センター	イベントホール		西	雄踏町	新	1989	SRC	2				
西区	西区・まちづくり推進課	雄踏文化センター	児童棟		西	雄踏町	新	1989	SRC	3				
西区	西区・まちづくり推進課	雄踏総合体育館	体育館		西	雄踏町	新	2006	RC	2				
西区	西区・まちづくり推進課	重要文化財中村家住宅			西	雄踏町	新	2003	W	1				
西区	西区・社会福祉課	伊佐見放課後児童会	児童室		西	伊左地町	新	2009	S	2				
西区	西区・社会福祉課	篠浜放課後児童会	児童室		西	篠原町	新	2004	S	1				
西区	西区・社会福祉課	松かげ第2放課後児童会	児童室		西	神ヶ谷町	新	2004	S	1				
西区	西区・社会福祉課	めだか放課後児童会	児童室		西	入野町	新	2004	S	2				
西区	西区・社会福祉課	どんぐり第2放課後児童会			西	大平台三丁目	新	2005	S	1				
西区	西区・社会福祉課	わじ第1放課後児童会	児童室		西	湖東町	新	2006	S	2				
西区	西区・社会福祉課	庄内学園放課後児童会	児童室		西	庄内町	新	2014	S	2				
西区	西区・社会福祉課	舞阪なかよし放課後児童会	児童室		西	舞阪町	新	2013	S	2				
西区	西区・社会福祉課	雄踏なかよし第1放課後児童会	放課後児童会室		西	雄踏町	新	2007	S	1				
西区	西区・長寿保険課	ふれあい交流センター湖東	本館		西	和地町	II	1970	RC	2	0.83	1.00	0.83	
西区	西区・長寿保険課	ふれあい交流センター湖南	本館		西	馬郡町	新	1985	RC	2				
西区	西区・長寿保険課	ふれあい交流センター舞阪	総合福祉センター		西	舞阪町	新	1983	RC	2				
西区	西区・長寿保険課	ふれあい交流センター陽だまり			西	舞阪町	新	2001	W	1				
西区	西区・長寿保険課	舞阪高齢者福祉施設			西	舞阪町	新	2007	RC	2				
西区	西区・長寿保険課	ふれあい交流センターつつじ	老人福祉会館		西	雄踏町	新	1991	S	1				
西区	舞阪協働センター	舞阪協働センター			西	舞阪町	新	1998	SRC	4				
西区	舞阪協働センター	弁天島防災センター	消防団詰所		西	舞阪町	新	1997	S	2				