



<注記・凡例>  
 照明設備

照明設備	仕様	数量	取外し・再取付
メイン観覧席2	光電700型 式球 外型感知器	14個	取外し・再取付
	埋込非常照明 ミニLED 85W×1 耐塩型	14個	既設のまま
メインホール	HID1500W×1 投光器	204台	既設のまま
	JD500W×1 投光器 非常用GC回路	18台	既設のまま
	JD500W×1 投光器 非常用DC回路	18台	既設のまま
	200V 安定器	72台	既設のまま
	ホーン型スピーカー	8台	既設のまま
	特殊音響マイク	15台	既設のまま

注1: 点線の配線配管及び機器は既設のままとする。  
 注2: メイン観覧席2上部の感知器について再取付時に落下防止カバーを構造体より取り付ける事。

メインホール平面図 S=1/300