

令和6年6月7日

環境経済委員会

環境部天竜清掃事業所

天竜清掃工場における蒸気タービン故障について

1 故障概要

発生日時：令和6年5月2日（木）11時48分

事象：蒸気タービン軸受への潤滑油が遮断され、タービン及び変速機の軸受等が損傷し、タービンが停止したもの → ごみ処理・発電停止

ごみ処理：5/3～5/7 5日間停止 5/8 ごみ処理再開 → 市民生活への影響なし

2 原因

タービン起動盤内に設置している電源装置の不良で、誤った故障信号が発出され蒸気タービン軸受への潤滑油が遮断されたもの。

3 今後の予定

・令和6年6月11日 修理完了

・令和6年6月12日 発電再開

