



下水道管路施設の点検の実施について（完了報告）

日ごろ、下水道事業につきましては、御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

今回埼玉県八潮市で発生した下水道管路に起因する道路陥没事故を受け、市職員による緊急点検を実施しました。

点検の結果、路面のたるみ・段差・陥没及びマンホール内部の劣化等、下水道管路施設に緊急の対応が必要な箇所は確認されませんでした。

記

1 点検日程

令和7年2月3日（月）～令和7年2月7日（金）

2 点検方法

- ・下水道管路は、車上から目視にて、路面のたるみ、段差、陥没の有無を確認
- ・マンホールは、マンホール内を地上から目視にて、コンクリートの劣化、ズレの有無を目視確認

3 対象管路施設

対象管路名	対象延長	対象マンホール
馬込幹線・浜名幹線・佐鳴幹線・雄踏幹線	62.8Km	49箇所
上記以外の直径2m以上の管路	10.3Km	7箇所
合 計	73.1Km	56箇所

4 点検結果

上記の対象管路施設を点検した結果、路面のたるみ・段差・陥没及びマンホール内部の劣化等、下水道管路施設に緊急の対応が必要な箇所は確認されませんでした。

【問い合わせ先】

下水道工事課 管路保全グループ

TEL: 053-474-7539

E-mail: gesuiken@city.hamamatsu.shizuoka.jp

