

受託者

〇〇〇〇〇〇様

中央土木整備事務所
所長 〇〇 〇〇

業 務 依 頼 書

下記のとおり業務を依頼します。

記

1. 名 称 業務 令和8年度中央区(東地域・中地域(三方原地区))地下道ポンプ施設等保守
2. 地下道名 〇〇〇〇〇地下道
3. 場 所 浜松市中央区〇〇町地内
4. 依 頼 日 令和〇〇年〇〇月〇〇日 ()
5. 業務内容 単価表工種番号
工種名

監督員職氏名 技術職員 〇〇 〇〇

中央土木整備事務所
所長 ○○ ○○

受託者 ○○○○○○

業 務 完 了 書

下記のとおり業務を完了したのでお届けします。

1. 名 称 令和8年度中央区(東地域・中地域(三方原地区))地下道ポンプ施設等保
守業務
2. 地下道名 ○○○○○地下道
3. 場 所 浜松市中央区○○町地内
4. 調 査 日 令和○○年○○月○○日 ()
5. 作 業 日 令和○○年○○月○○日 ()
令和○○年○○月○○日 ()
6. 業務内容 単価表工種番号

工種名
7. 業務責任者 ○○ ○○ 印

上記業務委託の検査をいたしました。

令和 年 月 日

検査員職氏名 技術職員 ○○ ○○

中央区(東地域・中地域(三方原地区))地下道ポンプ施設等保守業務精算書

第 号 完了日 令和 年 月 日

名称／規格	工種 番号	単位	契約単価	数量	金額	摘要
計						

監督員確認

令和 年 月 日

(あて先) 浜松市長 中野祐介

住所又は
所在地受託者 商号又は
名称

代表者

業務完了報告書

浜松市契約規則第37条の規定により、次のとおり業務を完了したので、届け出します。

記

業務の名称	令和8年度中央区(東地域・中地域(三方原地区))地下道ポンプ施設等 保守業務
業務の場所	浜松市中央区長鶴町地内外
契約年月日	令和 年 月 日
契約期間	令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
完了年月日	令和 年 月 日
契約金額(単価) / (単位)	¥ - / 件
作成数量(実績)	件
備考	この業務の従事者に対する賃金等の労働条件や労働環境については、最低賃金法等の関連法令を遵守し適正に確保(した ・ しなかった) ことを報告する。

ポンプ点検表

■基本情報			
番号			
地下道名称			
所在地	浜松市		
点検年月日			
点検員			
		1号機	2号機
メーカー名			
機種			
機番			
ポンプ口径			
ポンプ出力			
製造年月日			
■点検結果		1号機	2号機
目視点検	ポンプ本体	不良 ・ やや不良 ・ 良	不良 ・ やや不良 ・ 良
	付属配管・バルブ	不良 ・ やや不良 ・ 良	不良 ・ やや不良 ・ 良
	ピット内	不良 ・ やや不良 ・ 良	不良 ・ やや不良 ・ 良
	分電盤	不良 ・ やや不良 ・ 良	不良 ・ やや不良 ・ 良
	制御装置	不良 ・ やや不良 ・ 良	不良 ・ やや不良 ・ 良
	照明施設	不良 ・ やや不良 ・ 良	不良 ・ やや不良 ・ 良
	その他(スクリーン等)	不良 ・ やや不良 ・ 良	不良 ・ やや不良 ・ 良
分電盤	電圧値	V	V
	運転電流値	A	A
	表示灯の確認	不良 ・ やや不良 ・ 良	不良 ・ やや不良 ・ 良
	電動機の絶縁抵抗値	MΩ	MΩ
制御装置	動作試験	不良 ・ やや不良 ・ 良	不良 ・ やや不良 ・ 良
ポンプ	異音・振動の有無	有 ・ 無	有 ・ 無
	動作試験	不良 ・ やや不良 ・ 良	不良 ・ やや不良 ・ 良
備考			
■所見			
■判定	A至急修繕が必要 ・ B修繕の検討 ・ C経過観察 ・ D清掃 ・ E健全		

■点検写真

全景

備考	

ピット内

備考	

分電盤

備考	

電動機の絶縁抵抗値測定状況

備考	

吐き出し部

備考	

備考	