

(一括) 消防・避難用設備保守点検業務

(市立小中学校、市立幼稚園、市立高校) 仕様書

1 総則

各小・中学校、幼稚園及び市立高校の消防・避難用設備、防排煙設備及び防火設備の性能を維持し、非常時に最良な運転状態を保持させ、貴重な人命・財産を守るために、本保守点検業務を行うものとする。

2 委託場所

別紙1のとおり

3 保守期間

契約締結日～令和9年3月31日

ただし前期点検を9月30日までに実施すること

4 対象設備

火災報知設備・屋内消火栓設備（消火栓ホースを含む）・非常放送設備・避難器具
避難誘導灯・避難用すべり台等・連結送水管・防排煙設備・防火設備・消火器
※詳細は「別紙2」のとおり

5 業務内容

- ・消防法施行規則の規定に基づき業務を行う。保守点検業務は年2回（総合点検1回「7月～8月の夏休み」、機器点検1回「2月～3月」）行い、防排煙設備点検は年1回行う。
加えて建築基準法に基づき防火設備点検を実施すること。
- ・市立高校については防災管理点検も実施すること（別紙3）。
- ・保守点検業務終了後、請求により年2回支払うものとする。なお、総合点検時に消防報告を全施設実施すること。
- ・消防設備等の点検及び報告は一括して行い、点検に必要な有資格者を点検期間内に施設ごとに適切に配置すること。
- ・装置の部品の取替又は修理を行わなければならない箇所を発見したときは、すみやかに施設主管課の担当者に連絡のうえ対策を講ずるものとする。消耗品交換等の軽微な修繕は受託者の負担とし、その他については、修繕箇所の報告や見積書を速やかに提出すること。
- ・点検は、資機材の搬送、足場の固定等の補助的な内容を除き有資格者が行うこと。
委託者側の要請により、随時検査または消防署の立ち入り検査の立会、委託者側の業務を補佐する。

- ・屋内消火栓設備の非常電源について、自家発電設備が設置されている学校及び幼稚園については、実負荷による試験を実施すること。

※特記事項

・大瀬小学校

校舎設置のエレベータにつき、消防設備用点検口がないため、受託者は、市が指定するエレベータ保守業者の立会のもと点検を実施すること。日程や作業手順の調整は受託者が直接行うこと。(エレベータ保守業者の出張費用も本業務に含めること。)

6 提出書類

(書面)

- 1) 消防法施行規則及び平成 16 年消防庁告示第 9 号の規定に基づいた消防用設備点検結果報告書を所管消防署へ提出する。所管消防署の受付印のある報告書の鑑のみを施設所管課へ提出する。
- 2) 契約時に消防設備等点検施工計画書(点検を行う物件について、項目ごとの消防設備士・点検資格者の氏名を報告すること)を提出する。
- 3) その他、施設主管課より指示のあった書類。

(電子データ) CD-R 又は DVD-R ヘデータを記録 1 部

※データ形式は特段の指定がない限り PDF データとする。

- 1) 消防法施行規則及び平成 16 年消防庁告示第 9 号の規定に基づいた消防用設備点検結果報告書
- 2) 機器点検による点検結果報告書
- 3) 建築基準法に基づいた防火設備の定期報告書
- 4) 設備修繕提案書 (Excel データ)
- 5) その他、施設主管課より指示のあった書類。

7 その他

緊急対応について、各施設又は各施設主管課から非火災報等緊急出動の要請があった場合には、2 時間以内に消防設備等の各項目に応じた資格者を派遣し処理に当たること。

点検は、資機材の搬送、足場の固定等の補助的な内容を除き有資格者が行うものとする。

火災報知設備 総合点検(小学校)

※No.は委託者指定の学校番号を指す。以下同じ。

(単位:回線、台)

No.	学校名	受信機		受信機		発信P1	発信P2	表示灯	電鈴	差動スポット	定温スポット	煙感知器	光電分離	差動分布	予備電源
3	西	P1	40			10		10	10	62	15	4		4	1
4	東	P1	30			19		19		98	28	9	2		1
5	県居	P1	20			11		11		57	11	4		4	1
6	相生	P1	70			18		18	19	86	15	7		6	1
8	竜禅寺	P1	30			15		15	15	80	13	7		2	1
9	追分	P1	45			18		18	18	78	22	8		4	1
10	佐藤	P1	30			14		14	14	100	26	6		4	1
12	広沢	P1	30			19		19	19	91	11	7		4	1
13	曳馬	P1	30			17		17	18	50	18	36		4	1
14	萩丘	P1	45			20		20	22	96	12	12		6	1
15	富塚	P1	30			14		14	16	59	19	3		4	1
16	白脇	P1	25			16		16	2	82	11	8		4	1
17	蒲	P1	35			23		23	23	112	22	9		11	1
18	浅間	P1	30			17		17	17	79	14	6		4	1
19	上島	P1	40			20		20		102	11	56		6	1
20	鴨江	P1	20			13		13	13	69	12	4		4	1
22	新津	P1	40			18		18	18	93	10	7		4	1
23	河輪	P1	15			10		10	10	56	7	5		5	1
24	船越	P1	20			13		13		95	17	10		10	1
25	城北	P1	30			16		16	16	87	13	6		6	1
26	和田	P1	30			17		17	18	92	22	7		8	1
27	与進	P1	30			19		19	19	99	17	5		12	1
28	豊西	P1	20			14		14	14	63	17	5		5	1
29	笠井	P1	25			14		14	15	66	26	3		4	1
30	中ノ町	P1	40			10		10	11	61	17	3		4	1
31	芳川	P1	30			18		18	18	67	15	6		4	1
32	飯田	P1	30			19		19	19	106	12	8		4	1
33	花川	P1	20			8		8	9	56	13	3		14	1
34	三方原	P1	40			19		17	17	95	10	8		4	1
35	豊岡	P1	30			19		19	19	81	20	5		4	1
36	都田	P1	20			10		10	11	60	13	3		4	1
38	神久呂	P1	35	P1	50	15		15	18	134	18	6		15	2
39	入野	P1	45			20		20	10	86	9	5		6	1
40	積志	P1	30			14		14		153	13	4		9	1
41	伊佐見	P1	40			18		18	20	68	14	41			1
42	和地	P1	25			19		19	19	108	14	22		4	1
43	都田南	P1	30			16		16	17	101	14	15		14	1
44	篠原	P1	30			16		16	16	90	15	7		4	1
45	葵が丘	P1	20			15		15	16	114	9	2		6	1
48	村楡	P1	30			10		10	11	52	13	5		6	1
49	泉	P1	20			13		13	13	66	9	6		4	1
50	大瀬	P1	30			10		10	12	56	20	4		4	1
52	砂丘	P1	20			9		9		62	19	3		5	1
53	中郡	P1	30			16		16	16	87	13	5		4	1
54	与進北	P1	15			10		10	10	30	15	48		4	1
55	佐鳴台	P1	20			14		14	14	79	11	4		4	1
56	瑞穂	P1	20			18		18	19	54	18	37		4	1
57	富塚西	P1	25			12		12	12	52	22	6		4	1
58	芳川北	P1	20			14		14	14	73	16	7		4	1
59	有玉	P1	20			10		10	11	23	23	31		4	1
60	初生	P1	25			14		14	15	36	30	35		4	1
61	西都台	P1	20			14		14	15	76	28	3		4	1
62	和田東	P1	35			10		10	10	58	23	3		5	1
63	葵西	P1	40			14		14	15	97	28	3		5	1
64	可美	P1	30			22		22		143	16	9		7	1
65	大平台	P1	30			17		17		157	7	8		14	1
67	舞阪	P1	40			17		17	19	98	32	14		10	1
68	雄踏	P1	50			22		22		192	33	8		14	1
116	双葉	P1	30			11		11		120	19	9		12	1
117	南の星	P1	40			17		17	17	158	27	6			1

118	庄内	P1	40			6		6		65	1	3			1
69	浜名	P1	30			11		11	11	87	5	10		9	1
70	北浜	P1	40			15		15	15	119	11	6		7	1
71	北浜東	P1	15			10		10	10	69	4	4		4	1
72	中瀬	P1	30			17		17	17	83	13	6		4	1
73	赤佐	P1	30			16		16	17	109	16	6		4	1
74	倉玉	P1	45			11		11	11	66	9	5		14	1
75	新原	P1	20			10		10	12	69	6	3		4	1
77	北浜北	P1	20			13		13	13	92	3	4		3	1
78	内野	P1	35			23		23		160	22	8		10	1
79	北浜南	P1	20			11		11	11	57	10	4		12	1
80	伎倍	P1	30			12		12	12	91	10	3		6	1
81	二俣	P1	25			15		15	15	124	12	7		6	1
82	光明	P1	20			12		12	12	78	6	4		6	1
84	上阿多古	P1	15			10		10	10	42	1	2		5	1
85	下阿多古	P1	10			5		5	10	41	29	2		8	1
86	熊	P1	20			8		8	8	44	6	2		4	1
87	横山	P1	15			7		7	8	45	10	2		5	1
88	犬居	P1	20			9		9	9	52	7	4		7	1
91	氣田	P1	15			8		8	8	53	3	3		7	1
94	佐久間	P1	15			8		8	8	63	6	3		5	1
97	水窪	P1	30			9		9	2	135	28	4		6	1
99	氣賀	P1	40			21		21	21	131	30	15		6	1
100	西氣賀	P1	15			10		10	10	98	17	5		5	1
101	伊目	P1	10			5		5	5	57	18	2		6	1
102	中川	P1	30			16		16	16	125	10	11		5	1
103	井伊谷	P1	20			13		13		95	6	8		7	1
104	金指	P1	20			9		9	10	52	8	4		7	1
105	奥山	P1	30			10		10	10	77	10	5		7	1
108	引佐北部	P1	20			11		11	11	74	6	7		8	1
111	三ヶ日東	P1	30			15		15	15	110	8	4		7	1
113	三ヶ日西	P1	25			18		18	18	114	17	4		19	1
114	平山	P1	15			7		7	7	89	15	20		10	1
115	尾奈	P1	15			7		7	7	63	13	2		7	1
	合計		2,625		50	1,303		1,301	1,108	7,930	1,393	808	2	573	95

火災報知設備 総合点検(中学校)

(単位:回線、台)

No.	学校名	受信機		受信機		発信P1	発信P2	表示灯	電鈴	差動スポット	定温スポット	煙感知器	光電分離	差動分布	予備電源
1	東部	P1	30			18		20	20	143	13	5		6	1
2	西部	P1	25			14		14	4	116	17	11		16	1
3	南部	P1	35			24		24	24	150	20	7		29	1
4	北部	P1	40			16		16	7	123	26	13		6	1
5	中部学園	P1	40			22		22		180	20	26		12	1
6	八幡	P1	30			12		12	13	122	20	8		12	1
7	曳馬	P1	50			21		21	22	112	16	6		22	1
8	新津	P1	35			16		16	16	87	8	7		20	1
9	江西	P1	30			23		23	24	140	11	15		14	1
10	蛭塚	P1	25			16		16		110	35	5		12	1
11	天竜	P1	40			18		18	19	110	26	8		6	1
12	与進	P1	40			19		19	19	128	12	11	3	7	1
13	笠井	P1	40			16		16	17	101	18	4		10	1
14	南陽	P1	40			23		23	23	142	20	11		6	1
15	北星	P1	65			20		20		143	20	8		16	1
16	都田	P1	25			14		14	20	99	17	12		14	1
17	神久呂	P1	20			10		9	12	84	14	4		6	1
18	入野	P1	30			14		14	14	105	18	4		20	1
19	積志	P1	40			19		19	19	130	14	7		10	1
20	湖東	P1	45			30		30	36	69	35	61		8	1
21	篠原	P1	30			17		17	17	97	17	4		10	1
22	丸塚	P1	40			18		18	4	110	24	25		10	1
23	高台	P1	30			16		16	16	155	14	10		6	1
24	庄内					18		18		96	23	13		18	
25	江南	P1	25			16		16	4	132	22	4		4	1
26	開成	P1	30			16		16	16	64	28	41		4	1
27	中郡	P1	30			12		12	13	84	21	26		6	1
28	三方原	P1	30			20		20	20	102	17	5		12	1
29	東陽	P1	40			18		18	18	93	30	16		8	1
30	佐鳴台	P1	30			16		16	16	98	25	28			1
31	富塚	P1	35			17		17	23	96	32	16		14	1
32	可美	P1	40			23		23	23	143	24	10		14	1
33	舞阪	P1	40			23		23	28	177	14	13		11	1
34	雄踏	P1	50			37		37	38	377	38	12		15	1
36	浜名	P1	40			22		22		158	17	12		13	1
37	北浜	P1	40			22		22	22	111	16	11		8	1
38	浜北北部	P1	40			24		24		131	13	6		8	1
39	倉玉	P1	20			15		15	15	110	2	5		5	1
40	北浜東部	P1	30			18		18	18	132	11	5		5	1
41	清竜	P1	20	P1	10	13		13	13	125	13	8		12	2
42	光が丘	P1	20	P1	10	23		23	23	118	12	32			2
43	春野	P1	20	P1	10	9		9	9	90	9	21		5	2
47	水窪	P1	40			10		10	2	74	15	7		7	1
48	細江校舎棟	P1	40	P1	5	29		33	33	219	34	36		24	2
	細江部室棟	P1	5			2		2		37					1
49	引佐南部	P1	40			19		19	19	151	11	17		8	1
51	三ヶ日	P1	40			23		23	24	187	9	11		13	1
	合計		1,570		35	861		866	723	5,861	871	627	3	492	50

火災報知設備 総合点検(幼稚園)

(単位:回線、台)

No.	学校名	受信機		受信機		発信P1	発信P2	表示灯	電鈴	差動スポット	定温スポット	煙感知器	光電分離	差動分布	予備電源
2	和田	P2	3				2	2	2	19	1	5			1
3	与進	P2	5				2	2	2	14	5	4			1
4	豊西	P2	3				1	1	3	10	2	3			1
5	笠井	P1	5			2		2	2	25	2	4			1
6	中ノ町	P1	5			3		3	3	17	1	5			1
7	芳川	P2	3				2	2	2	13	1	4			1
8	花川	P2	3				1	1	1	7	2	1			1
9	豊岡	P2	5				2	2	4	15	4	6			1
10	三方原	P2	5				2	2	2	12	4	2			1
11	初生	P2	3				2	2	2	14	1	4			1
12	白脇	P2	3				2	2	2	12	2	4			1
13	飯田	P2	5				2	2	2	11	3	3			1
14	神久呂	P1	5			2		2	3	20	3	4			1
16	万斛	P2	5				2	2	2	17	1	5			1
17	有玉	P2	5				2	2	2	14	3	4			1
18	橋爪	P2	3				2	2	2	15	3	4			1
19	伊佐見	P2	3				2	2	2	11	1	3			1
22	北庄内	P2	5				2	2	2	14	4	2			1
24	村櫛	P2	5				2	2	3	11	4	2			1
25	可美	P1	10			10		10	10	40	8	9			1
26	舞阪	P1	15			6		6	7	83	20	26			1
27	雄踏	P1	20			10		10	10	117	14	25			1
77	南の星	P1	40			2		2		29	3	4			1
28	小松	P2	5				2	2	2	39	2				1
29	内野	P2	5				2	2	2	26	3	7			1
32	北浜南	P2	5				3	3	3	45		1			1
33	北浜中	P2	5				3	3	3	53					1
34	北浜北	P2	5				2	2	2	41	1				1
35	北浜東	P2	5				2	2	2	36	1				1
36	中瀬	P2	5				4	4	4	40	6	1			1
37	上島	P2	5				2	2	2	40	3				1
38	赤佐	P2	5				2	2	2	37	2				1
39	赤佐西	P2	3				2	2	2	32	1				1
40	宮口	P2	5				2	2	2	39	2				1
42	新原	P2	5	P2	5		4	4	4	42	2				1
43	二俣			P2	5		2	2	3	17	2	7			1
44	光明			P1	5		4	4	4	32	9	8			1
47	熊									3					
48	上阿多古			P2	3		1	1	2	18	4				1
49	下阿多古			P2	5		1	1	2	48		1			1
50	犬居			P2	3		2	2	2	26	7				1
53	気田	P1	10	P1	10	4		4	4	32	1	4			1
56	佐久間			P2	5		2	2	2	20	1	5		7	1
59	西気賀			P2	5		1	1	2	52	2	8			1
60	伊目			P2	5		2	2	2	21	3	3			1
61	中川	P1	10			5		5	5	88	5	3			1
62	中央			P2	5		3	3	3	54	2	2		2	1
63	高台			P2	5		2	2	4	48	4				1
64	引佐	P1	10			6		6	6	48	3	11		31	1
65	金指			P2	5		2	2	3	37	2	3			1
66	奥山			P2	5		2	2	3	56	2	3			1
67	伊平			P2	5		2	2	2	53	8	5		2	1
69	みさと			P2	5		2	2	2	36	3	2			1
72	尾奈			P2	3		2	2	2	47	1	2			1
73	大崎			非常警報	1		2	2	2						1
76	平山			P2	5		1	1	2	30	2	1			1
	合計		252		90	50	93	143	157	1,776	176	210		42	55

火災報知設備 機器点検(小学校)

(単位:台)

No.	学校名	受信機		受信機		発信P1	発信P2	表示灯	電鈴	差動スホッ ト	定温スホッ ト	煙感知器	光電分離	差動分布	予備電源
3	西	P1	40			10		10	10	62	15	4		4	1
4	東	P1	30			19		19		98	28	9	2		1
5	県居	P1	20			11		11		57	11	4		4	1
6	相生	P1	70			18		18	19	86	15	7		6	1
8	竜禅寺	P1	30			15		15	15	80	13	7		2	1
9	追分	P1	45			18		18	18	78	22	8		4	1
10	佐藤	P1	30			14		14	14	100	26	6		4	1
12	広沢	P1	30			19		19	19	91	11	7		4	1
13	曳馬	P1	30			17		17	18	50	18	36		4	1
14	萩丘	P1	45			20		20	22	96	12	12		6	1
15	富塚	P1	30			14		14	16	59	19	3		4	1
16	白脇	P1	25			16		16	2	82	11	8		4	1
17	蒲	P1	35			23		23	23	112	22	9		11	1
18	浅間	P1	30			17		17	17	79	14	6		4	1
19	上島	P1	40			20		20		102	11	56		6	1
20	鴨江	P1	20			13		13	13	69	12	4		4	1
22	新津	P1	40			18		18	18	93	10	7		4	1
23	河輪	P1	15			10		10	10	56	7	5		5	1
24	船越	P1	20			13		13		95	17	10		10	1
25	城北	P1	30			16		16	16	87	13	6		6	1
26	和田	P1	30			17		17	18	92	22	7		8	1
27	与進	P1	30			19		19	19	99	17	5		12	1
28	豊西	P1	20			14		14	14	63	17	5		5	1
29	笠井	P1	25			14		14	15	66	26	3		4	1
30	中ノ町	P1	40			10		10	11	61	17	3		4	1
31	芳川	P1	30			18		18	18	67	15	6		4	1
32	飯田	P1	30			19		19	19	106	12	8		4	1
33	花川	P1	20			8		8	9	56	13	3		14	1
34	三方原	P1	40			19		17	17	95	10	8		4	1
35	豊岡	P1	30			19		19	19	81	20	5		4	1
36	都田	P1	20			10		10	11	60	13	3		4	1
38	神久呂	P1	35	P1	50	15		15	18	134	18	6		15	1
39	入野	P1	45			20		20	10	86	9	5		6	1
40	積志	P1	30			14		14		153	13	4		9	1
41	伊佐見	P1	40			18		18	20	68	14	41			1
42	和地	P1	25			19		19	19	108	14	22		4	1
43	都田南	P1	30			16		16	17	101	14	15		14	1
44	篠原	P1	30			16		16	16	90	15	7		4	1
45	葵が丘	P1	20			15		15	16	114	9	2		6	1
48	村楡	P1	30			10		10	11	52	13	5		6	1
49	泉	P1	20			13		13	13	66	9	6		4	1
50	大瀬	P1	30			10		10	12	56	20	4		4	1
52	砂丘	P1	20			9		9		62	19	3		5	1
53	中郡	P1	30			16		16	16	87	13	5		4	1
54	与進北	P1	15			10		10	10	30	15	48		4	1
55	佐鳴台	P1	20			14		14	14	79	11	4		4	1
56	瑞穂	P1	20			18		18	19	54	18	37		4	1
57	富塚西	P1	25			12		12	12	52	22	6		4	1
58	芳川北	P1	20			14		14	14	73	16	7		4	1
59	有玉	P1	20			10		10	11	23	23	31		4	1
60	初生	P1	25			14		14	15	36	30	35		4	1
61	西都台	P1	20			14		14	15	76	28	3		4	1
62	和田東	P1	35			10		10	10	58	23	3		5	1
63	葵西	P1	40			14		14	15	97	28	3		5	1
64	可美	P1	30			22		22		143	16	9		7	1
65	大平台	P1	30			17		17		157	7	8		14	1
67	舞阪	P1	40			17		17	19	98	32	14		10	1
68	雄踏	P1	50			22		22		102	33	8		14	1
116	双葉	P1	30			11		11		120	19	9		12	1

117	南の星	P1	40			17		17	17	158	27	6			1
118	庄内	P1	40			6		6		65	1	3			1
69	浜名	P1	30			11		11	11	87	5	10		9	1
70	北浜	P1	40			15		15	15	119	11	6		7	1
71	北浜東	P1	15			10		10	10	69	4	4		4	1
72	中瀬	P1	30			17		17	17	83	13	6		4	1
73	赤佐	P1	30			16		16	17	109	16	6		4	1
74	麩玉	P1	45			11		11	11	66	9	5		14	1
75	新原	P1	20			10		10	12	69	6	3		4	1
77	北浜北	P1	20			13		13	13	92	3	4		3	1
78	内野	P1	35			23		23		160	22	8		10	1
79	北浜南	P1	20			11		11	11	57	10	4		12	1
80	伎倍	P1	30			12		12	12	91	10	3		6	1
81	二俣	P1	25			15		15	15	124	10	7		6	1
82	光明	P1	20			12		12	12	78	6	4		6	1
84	上阿多古	P1	15			10		10	10	42	1	2		5	1
85	下阿多古	P1	10			5		5	10	41	29	2		8	1
86	熊	P1	20			8		8	8	44	6	2		4	1
87	横山	P1	15			7		7	8	45	10	2		5	1
88	犬居	P1	20			9		9	9	52	7	4		7	1
91	氣田	P1	15			8		8	8	53	3	3		7	1
94	佐久間	P1	15			8		8	8	63	6	3		5	1
97	水窪	P1	30			9		9	2	135	28	4		6	1
99	氣賀	P1	40			21		21	21	131	30	15		6	1
100	西氣賀	P1	15			10		10	10	98	17	5		5	1
101	伊目	P1	10			5		5	5	57	18	2		6	1
102	中川	P1	30			16		16	16	125	10	11		5	1
103	井伊谷	P1	20			13		13		95	6	8		7	1
104	金指	P1	20			9		9	10	52	8	4		7	1
105	奥山	P1	30			10		10	10	77	10	5		7	1
108	引佐北部	P1	20			11		11	11	74	6	7		8	1
111	三ヶ日東	P1	30			15		15	15	110	8	4		7	1
113	三ヶ日西	P1	25			18		18	18	114	17	4		19	1
114	平山	P1	15			7		7	7	89	15	20		10	1
115	尾奈	P1	15			7		7	7	63	13	2		7	1
	合計		2,625		50	1,303		1,301	1,108	7,930	1,391	808	2	573	94

火災報知設備 機器点検(中学校)

(単位:台)

No.	学校名	受信機		受信機		発信P1	発信P2	表示灯	電鈴	差動スポット	定温スポット	煙感知器	光電分離	差動分布	予備電源
1	東部	P1	30			18		20	20	143	13	5		6	1
2	西部	P1	25			14		14	4	116	17	11		16	1
3	南部	P1	35			24		24	24	150	20	7		29	1
4	北部	P1	40			16		16	7	123	26	13		6	1
5	中部学園	P1	40			22		22		180	20	26		12	1
6	八幡	P1	30			12		12	13	122	20	8		12	1
7	曳馬	P1	50			21		21	22	112	16	6		22	1
8	新津	P1	35			16		16	16	87	8	7		20	1
9	江西	P1	30			23		23	24	140	11	15		14	1
10	蜷塚	P1	25			16		16		110	35	5		12	1
11	天竜	P1	40			18		18	19	110	26	8		6	1
12	与進	P1	40			19		19	19	128	12	11	3	7	1
13	笠井	P1	40			16		16	17	101	18	4		10	1
14	南陽	P1	40			23		23	23	142	20	11		6	1
15	北星	P1	65			20		20		143	20	8		16	1
16	都田	P1	25			14		14	20	99	17	12		14	1
17	神久呂	P1	20			10		9	12	84	14	4		6	1
18	入野	P1	30			14		14	14	105	18	4		20	1
19	積志	P1	40			19		19	19	130	14	7		10	1
20	湖東	P1	45			30		30	36	69	35	61		8	1
21	篠原	P1	30			17		17	17	97	17	4		10	1
22	丸塚	P1	40			18		18	4	110	24	25		10	1
23	高台	P1	30			16		16	16	155	14	10		6	1
24	庄内					18		18		96	23	13		18	
25	江南	P1	25			16		16	4	132	22	4		4	1
26	開成	P1	30			16		16	16	64	28	41		4	1
27	中郡	P1	30			12		12	13	84	21	26		6	1
28	三方原	P1	30			20		20	20	102	17	5		12	1
29	東陽	P1	40			18		18	18	93	30	16		8	1
30	佐鳴台	P1	30			16		16	16	98	25	28			1
31	富塚	P1	35			17		17	23	96	32	16		14	1
32	可美	P1	40			23		23	23	143	24	10		14	1
33	舞阪	P1	40			23		23	28	177	14	13		11	1
34	雄踏	P1	50			37		37	38	377	38	12		15	1
36	浜名	P1	40			22		22		158	17	12		13	1
37	北浜	P1	40			22		22	22	111	16	11		8	1
38	浜北北部	P1	40			24		24		131	13	6		8	1
39	麩玉	P1	20			15		15	15	110	2	5		5	1
40	北浜東部	P1	30			18		18	18	132	11	5		5	1
41	清竜	P1	20	P1	10	13		13	13	125	13	8		12	2
42	光が丘	P1	20	P1	10	23		23	23	118	12	32			2
43	春野	P1	20	P1	10	9		9	9	90	9	21		5	2
47	水窪	P1	40			10		10	2	74	15	7		7	1
48	細江校舎棟	P1	40	P1	5	29		33	33	219	34	36		24	2
	細江部室棟	P1	5			2		2		37					1
49	引佐南部	P1	40			19		19	19	151	11	17		8	1
51	三ヶ日	P1	40			23		23	24	187	9	11		13	1
	合計		1,570		35	861		866	723	5,861	871	627	3	492	50

火災報知設備 機器点検(幼稚園)

(単位:台)

No.	学校名	受信機		受信機		発信P1	発信P2	表示灯	電鈴	差動スポット	定温スポット	煙感知器	光電分離	差動分布	予備電源
2	和田	P2	3				2	2	2	19	1	5			1
3	与進	P2	5				2	2	2	14	5	4			1
4	豊西	P2	3				1	1	3	10	2	3			1
5	笠井	P1	5			2		2	2	25	2	4			1
6	中ノ町	P1	5			3		3	4	17	1	5			1
7	芳川	P2	3				2	2	2	13	1	4			1
8	花川	P2	3				1	1	1	7	2	1			1
9	豊岡	P2	5				2	2	4	15	4	6			1
10	三方原	P2	5				2	2	2	12	4	2			1
11	初生	P2	3				2	2	2	14	1	4			1
12	白脇	P2	3				2	2	2	12	2	4			1
13	飯田	P2	5				2	2	2	11	3	3			1
14	神久呂	P1	5			2		2	3	20	3	4			1
16	万斛	P2	5				2	2	2	17	1	5			1
17	有玉	P2	5				2	2	2	14	3	4			1
18	橋爪	P2	3				2	2	2	15	3	4			1
19	伊佐見	P2	3				2	2	2	11	1	3			1
22	北庄内	P2	5				2	2	2	14	4	2			1
24	村楡	P2	5				2	2	3	11	4	2			1
25	可美	P1	10			10		10	10	40	8	9			1
26	舞阪	P1	15			6		6	7	83	20	26			1
27	雄踏	P1	20			10		10	10	117	14	25			1
77	南の星	P1	40			2		2		29	3	4			1
28	小松	P2	5				2	2	2	39	2				1
29	内野	P2	5				2	2	2	26	3	7			1
32	北浜南	P2	5				3	3	3	45		1			1
33	北浜中	P2	5				3	3	3	53					1
34	北浜北	P2	5				2	2	2	41	1				1
35	北浜東	P2	5				2	2	2	36	1				1
36	中瀬	P2	5				4	4	4	40	6	1			1
37	上島	P2	5				2	2	2	40	3				1
38	赤佐	P2	5				2	2	2	37	2				1
39	赤佐西	P2	3				2	2	2	32	1				1
40	宮口	P2	5				2	2	2	39	2				1
42	新原	P2	5	P2	5		4	4	4	42	2				1
43	二俣			P2	5		2	2	3	17	2	7			1
44	光明			P1	5		4	4	4	32	9	8			1
47	熊									3					
48	上阿多古			P2	3		1	1	2	18	4				1
49	下阿多古			P2	5		1	1	2	48		1			1
50	犬居			P2	3		2	2	2	26	7				1
53	気田	P1	10			4		4	4	32	1	4			1
56	佐久間			P2	5		2	2	2	20	1	5		7	1
59	西気賀			P2	5		1	1	2	52	2	8			1
60	伊目			P2	5		2	2	2	21	3	3			1
61	中川	P1	10			5		5	5	88	5	3			1
62	中央			P2	5		3	3	3	54	2	2		2	1
63	高台			P2	5		2	2	4	48	4				1
64	引佐	P1	10			6		6	6	48	3	11		31	1
65	金指			P2	5		2	2	3	37	2	3			1
66	奥山			P2	5		2	2	3	56	2	3			1
67	伊平			P2	5		2	2	2	53	8	5		2	1
69	みさと			P2	5		2	2	2	36	3	2			1
72	尾奈			P2	3		2	2	2	47	1	2			1
73	大崎			非常警報	1		2	2	2						1
76	平山			P2	5		1	1	2	30	2	1			1
	合計		252		80	50	93	143	158	1,776	176	210		42	55

屋内消火栓 総合点検(小学校)

(単位:台)

No.	学校名	水源	加圧送水装置	操作盤	消火栓ボックス	起動装置	連動試験	呼水装置	耐震装置	非常電源
3	西	1	1	1	10	10	10		1	1
4	東	1	1	1	19	19	19	1	1	1
5	県居	1	1	1	11	11	11	1	1	1
6	相生	1	1	1	18	18	18	1	1	1
8	竜禅寺	1	1	1	15	15	15	1	1	1
9	追分	1	1	1	15	15	15	1	1	1
10	佐藤	1	1	1	14	14	14		1	1
12	広沢	1	1	1	16	16	16		1	1
13	曳馬	1	1	1	14	14	14	1	1	1
14	萩丘	1	1	1	17	17	17	1	1	1
15	富塚	1	1	1	12	12	12	1	1	1
16	白脇	1	1	1	15	15	15	1	1	1
17	蒲	1	1	1	23	23	23	1	1	1
18	浅間	1	1	1	14	14	14	1	1	1
19	上島	1	1	1	20	20	20	1	1	1
20	鴨江	1	1	1	10	10	10		1	1
22	新津	1	1	1	18	18	18		1	1
23	河輪	1	1	1	8	8	8	1	1	1
24	船越	1	1	1	12	12	12	1	1	1
25	城北	1	1	1	16	16	16	1	1	1
26	和田	1	1	1	15	15	15	1	1	1
27	与進	1	1	1	16	16	16	1	1	1
28	豊西	1	1	1	12	12	12	1	1	1
29	笠井	1	1	1	14	14	14		1	1
30	中ノ町	1	1	1	8	8	8		1	1
31	芳川	1	1	1	17	17	17	1	1	1
32	飯田	1	1	1	14	14	14	1	1	1
33	花川	1	1	1	8	8	8	1	1	1
34	三方原	1	1	1	17	17	17	1	1	1
35	豊岡	1	1	1	14	14	14	1	1	1
36	都田	1	1	1	10	10	10	1	1	1
38	神久呂	1	1	1	15	15	15		1	1
39	入野	1	1	1	20	20	20		1	1
40	積志	1	1	1	17	17	17	1	1	1
41	伊佐見	1	1	1	17	17	17		1	1
42	和地	1	1	1	18	18	18	1	1	1
43	都田南	1	1	1	14	16	16		1	1
44	篠原	1	1	1	16	16	16	1	1	1
45	葵が丘	1	1	1	15	15	15			1
48	村櫛	1	1	1	8	8	8	1	1	1
49	泉	1	1	1	11	11	11	1	1	1
50	大瀬	1	1	1	8	8	8	1	1	1
52	砂丘	1	1	1	8	8	8		1	1
53	中郡	1	1	1	16	16	16	1	1	1
54	与進北	1	1	1	10	10	10		1	1
55	佐鳴台	1	1	1	14	14	14		1	1
56	瑞穂	1	1	1	18	18	18		1	1

57	富塚西	1	1	1	12	12	12	1	1	1
58	芳川北	1	1	1	14	14	14	1	1	1
59	有玉	1	1	1	10	10	10		1	1
60	初生	1	1	1	14	14	14	1	1	1
61	西都台	1	1	1	10	10	10	1	1	1
62	和田東	1	1	1	10	10	10		1	1
63	葵西	1	1	1	14	14	14		1	1
64	可美	1	1	1	22	22	22	1	1	1
65	大平台	1	1	1	17	17	17	1	1	1
67	舞阪	1	1	1	17	17	17	1	1	1
68	雄踏	1	1	1	22	22	22	1	1	1
116	双葉	1	1	1	11	11	11		1	1
117	南の星	1	1	1	16	16	16	1	1	1
118	庄内				6	6	6			
69	浜名	1	1	1	11	11	11	1	1	1
70	北浜	1	1	1	14	14	14	1	1	1
71	北浜東	1	1	1	10	10	10	1	1	1
72	中瀬	1	1	1	17	17	17	1	1	1
73	赤佐	1	1	1	16	16	16	1	1	1
74	鹿玉	1	1	1	11	11	11	1	1	1
75	新原	1	1	1	12	12	12	1	1	1
77	北浜北	1	1	1	13	13	13		1	1
78	内野	1	1	1	20	20	20	1	1	1
79	北浜南	1	1	1	11	11	11	1	1	1
80	伎倍	1	1	1	12	12	12	1	1	1
81	二俣	1	1	1	15	15	15	1	1	1
82	光明	1	1	1	12	12	12	1	1	1
84	上阿多古	1	1	1	7	7	7	1	1	1
85	下阿多古	1	1	1	8	8	8	1	1	1
86	熊	1	1	1	6	6	6	1	1	1
87	横山	1	1	1	6	6	6	1	1	1
88	犬居	1	1	1	7	7	7	1	1	1
91	気田	1	1	1	8	8	8	1	1	1
94	佐久間	1	1	1	8	8	8		1	1
97	水窪	1	1	1	7	7	7	1	1	1
99	気賀	1	1	1	20	20	20	1	1	1
101	伊目	1	1	1	5	5	5	1	1	1
102	中川	1	1	1	14	14	14	1	1	1
103	井伊谷	2	2	2	10	10	10	2	2	2
104	金指	2	2	2	11	11	11	2	2	2
105	奥山	1	1	1	10	10	10	1	1	1
108	引佐北部	1	1	1	11	11	11	1	1	1
111	三ヶ日東	1	1	1	11	11	11	1	1	1
113	三ヶ日西	1	1	1	16	16	16	1	1	1
114	平山	1	1	1	4	4	4	1	1	1
115	尾奈	1	1	1	4	4	4	1	1	1
	合計	94	94	94	1,209	1,211	1,211	72	93	94

屋内消火栓 総合点検(中学校)

(単位:台)

No.	学校名	水源	加圧送水装置	操作盤	消火栓ボックス	起動装置	連動試験	呼水装置	耐震装置	非常電源
1	東部	1	1	1	15	15	15	1	1	1
2	西部	1	1	1	13	13	13	1	1	1
3	南部	1	1	1	18	18	18	1	1	1
4	北部	1	1	1	8	8	8	1	1	1
5	中部学園	1	1	1	23	23	23	1	1	1
6	八幡	1	1	1	14	14	14	1	1	1
7	曳馬	1	1	1	15	15	15	1	1	1
8	新津	1	1	1	14	14	14	1	1	1
9	江西	1	1	1	25	25	25	1	1	1
10	蜷塚	1	1	1	14	14	14		1	1
11	天竜	1	1	1	14	14	14	1	1	1
12	与進	1	1	1	16	16	16	1	1	1
13	笠井	1	1	1	14	14	14		1	1
14	南陽	2	2	2	18	18	18		2	2
15	北星	1	1	1	18	18	18	1	1	1
16	都田	1	1	1	9	9	9	1	1	1
17	神久呂	1	1	1	4	4	4	1	1	1
18	入野	1	1	1	14	14	14	1	1	1
19	積志	1	1	1	18	18	18		1	1
20	湖東	1	1	1	23	23	23		1	1
21	篠原	1	1	1	15	15	15	1	1	1
22	丸塚	1	1	1	15	15	15	1	1	1
23	高台	1	1	1	14	14	14		1	1
24	庄内	1	1	1	14	14	14	1	1	1
25	江南	1	1	1	14	14	14		1	1
26	開成	1	1	1	15	15	15	1	1	1
27	中郡	1	1	1	10	10	10		1	1
28	三方原	1	1	1	18	18	18		1	1
29	東陽	1	1	1	16	16	16		1	1
30	佐鳴台	1	1	1	14	14	14		1	1
31	富塚	1	1	1	16	16	16		1	1
32	可美	1	1	1	22	22	22	1	1	1
33	舞阪	1	1	1	23	23	23	1	1	1
34	雄踏	1	1	1	33	33	33	1	1	1
36	浜名	1	1	1	23	23	23	1	1	1
37	北浜	1	1	1	21	21	21	1	1	1
38	浜北北部	1	1	1	24	24	24	1	1	1
39	鹿玉	1	1	1	11	11	11	1	1	1
40	北浜東部	1	1	1	18	18	18	1	1	1
41	清竜	1	1	1	11	11	11	1	1	1
42	光が丘	1	1	1	18	18	18	1	1	1
43	春野	1	1	1	9	9	9	1	1	1
47	水窪	1	1	1	8	8	8		1	1
48	細江	1	1	1	25	25	25		1	1
49	引佐南部	1	1	1	15	15	15	1	1	1
51	三ヶ日	1	1	1	20	20	20	1	1	1
	合計	47	47	47	749	749	749	32	47	47

屋内消火栓 総合点検(幼稚園)

(単位:台)

No.	学校名	水源	加圧送水装置	操作盤	消火栓ボックス	起動装置	連動試験	呼水装置	耐震装置	非常電源
25	可美	1	1	1	10	10	10	1	1	1
26	舞阪	1	1	1	6	6	6		1	1
27	雄踏	1	1	1	10	10	10	1	1	1
44	光明	1	1	1	4	4	4	1	1	1
64	引佐	1	1	1	6	6	6	1	1	1
66	奥山	1	1	1	2	2	2	1	1	1
	合計	6	6	6	38	38	38	5	6	6

屋内消火栓 機器点検(小学校)

(単位:台)

No.	学校名	水源	加圧送水装置	操作盤	消火栓ボックス	起動装置	連動試験	呼水装置	耐震装置	非常電源
3	西	1	1	1	10	10			1	1
4	東	1	1	1	19	19		1	1	1
5	県居	1	1	1	11	11		1	1	1
6	相生	1	1	1	18	18		1	1	1
8	竜禅寺	1	1	1	15	15		1	1	1
9	追分	1	1	1	15	15		1	1	1
10	佐藤	1	1	1	14	14			1	1
12	広沢	1	1	1	16	16			1	1
13	曳馬	1	1	1	14	14		1	1	1
14	萩丘	1	1	1	17	17		1	1	1
15	富塚	1	1	1	12	12		1	1	1
16	白脇	1	1	1	15	15		1	1	1
17	蒲	1	1	1	23	23		1	1	1
18	浅間	1	1	1	14	14		1	1	1
19	上島	1	1	1	20	20		1	1	1
20	鴨江	1	1	1	10	10			1	1
22	新津	1	1	1	18	18			1	1
23	河輪	1	1	1	8	8		1	1	1
24	船越	1	1	1	12	12		1	1	1
25	城北	1	1	1	16	16		1	1	1
26	和田	1	1	1	15	15		1	1	1
27	与進	1	1	1	16	16		1	1	1
28	豊西	1	1	1	12	12		1	1	1
29	笠井	1	1	1	14	14			1	1
30	中ノ町	1	1	1	8	8			1	1
31	芳川	1	1	1	17	17		1	1	1
32	飯田	1	1	1	14	14		1	1	1
33	花川	1	1	1	8	8		1	1	1
34	三方原	1	1	1	17	17		1	1	1
35	豊岡	1	1	1	14	14		1	1	1
36	都田	1	1	1	10	10		1	1	1
38	神久呂	1	1	1	15	15			1	1
39	入野	1	1	1	20	20			1	1
40	積志	1	1	1	17	17		1	1	1
41	伊佐見	1	1	1	17	17			1	1
42	和地	1	1	1	18	18		1	1	1
43	都田南	1	1	1	14	16			1	1
44	篠原	1	1	1	16	16		1	1	1
45	葵が丘	1	1	1	15	15				1
48	村楡	1	1	1	8	8		1	1	1
49	泉	1	1	1	11	11		1	1	1
50	大瀬	1	1	1	8	8		1	1	1
52	砂丘	1	1	1	8	8			1	1
53	中郡	1	1	1	16	16		1	1	1
54	与進北	1	1	1	10	10			1	1
55	佐鳴台	1	1	1	14	14			1	1
56	瑞穂	1	1	1	18	18			1	1
57	富塚西	1	1	1	12	12		1	1	1
58	芳川北	1	1	1	14	14		1	1	1
59	有玉	1	1	1	10	10			1	1

60	初生	1	1	1	14	14		1	1	1
61	西都台	1	1	1	10	10		1	1	1
62	和田東	1	1	1	10	10			1	1
63	葵西	1	1	1	14	14			1	1
64	可美	1	1	1	22	22		1	1	1
65	大平台	1	1	1	17	17		1	1	1
67	舞阪	1	1	1	17	17		1	1	1
68	雄踏	1	1	1	22	22		1	1	1
116	双葉	1	1	1	11	11			1	1
117	南の星	1	1	1	16	16		1	1	1
118	庄内				6	6				
69	浜名	1	1	1	11	11		1	1	1
70	北浜	1	1	1	14	14		1	1	1
71	北浜東	1	1	1	10	10		1	1	1
72	中瀬	1	1	1	17	17		1	1	1
73	赤佐	1	1	1	16	16		1	1	1
74	倉玉	1	1	1	11	11		1	1	1
75	新原	1	1	1	12	12		1	1	1
77	北浜北	1	1	1	13	13			1	1
78	内野	1	1	1	20	20		1	1	1
79	北浜南	1	1	1	11	11		1	1	1
80	伎倍	1	1	1	12	12		1	1	1
81	二俣	1	1	1	15	15		1	1	1
82	光明	1	1	1	12	12		1	1	1
84	上阿多古	1	1	1	7	7		1	1	1
85	下阿多古	1	1	1	8	8		1	1	1
86	熊	1	1	1	6	6		1	1	1
87	横山	1	1	1	6	6		1	1	1
88	犬居	1	1	1	7	7		1	1	1
91	気田	1	1	1	8	8		1	1	1
94	佐久間	1	1	1	8	8			1	1
97	水窪	1	1	1	7	7		1	1	1
99	気賀	1	1	1	20	20		1	1	1
101	伊目	1	1	1	5	5		1	1	1
102	中川	1	1	1	14	14		1	1	1
103	井伊谷	2	2	2	10	10		2	2	2
104	金指	2	2	2	11	11		2	2	2
105	奥山	1	1	1	10	10		1	1	1
108	引佐北部	1	1	1	11	11		1	1	1
111	三ヶ日東	1	1	1	11	11		1	1	1
113	三ヶ日西	1	1	1	16	16		1	1	1
114	平山	1	1	1	4	4		1	1	1
115	尾奈	1	1	1	4	4		1	1	1
	合計	94	94	94	1,209	1,211		72	93	94

屋内消火栓 機器点検(中学校)

(単位:台)

No.	学校名	水源	加圧送水装置	操作盤	消火栓ボックス	起動装置	連動試験	呼水装置	耐震装置	非常電源
1	東部	1	1	1	15	15		1	1	1
2	西部	1	1	1	13	13		1	1	1
3	南部	1	1	1	18	18		1	1	1
4	北部	1	1	1	8	8		1	1	1
5	中部学園	1	1	1	23	23		1	1	1
6	八幡	1	1	1	14	14		1	1	1
7	曳馬	1	1	1	15	15		1	1	1
8	新津	1	1	1	14	14		1	1	1
9	江西	1	1	1	25	25		1	1	1
10	蛭塚	1	1	1	14	14			1	1
11	天竜	1	1	1	14	14		1	1	1
12	与進	1	1	1	16	16		1	1	1
13	笠井	1	1	1	14	14			1	1
14	南陽	2	2	2	18	18			2	2
15	北星	1	1	1	18	18		1	1	1
16	都田	1	1	1	9	9		1	1	1
17	神久呂	1	1	1	4	4		1	1	1
18	入野	1	1	1	14	14		1	1	1
19	積志	1	1	1	18	18			1	1
20	湖東	1	1	1	23	23			1	1
21	篠原	1	1	1	15	15		1	1	1
22	丸塚	1	1	1	15	15		1	1	1
23	高台	1	1	1	14	14			1	1
24	庄内	1	1	1	14	14		1	1	1
25	江南	1	1	1	14	14			1	1
26	開成	1	1	1	15	15		1	1	1
27	中郡	1	1	1	10	10			1	1
28	三方原	1	1	1	18	18			1	1
29	東陽	1	1	1	16	16			1	1
30	佐鳴台	1	1	1	14	14			1	1
31	富塚	1	1	1	16	16			1	1
32	可美	1	1	1	22	22		1	1	1
33	舞阪	1	1	1	23	23		1	1	1
34	雄踏	1	1	1	33	33		1	1	1
36	浜名	1	1	1	23	23		1	1	1
37	北浜	1	1	1	21	21		1	1	1
38	浜北北部	1	1	1	24	24		1	1	1
39	麿玉	1	1	1	11	11		1	1	1
40	北浜東部	1	1	1	18	18		1	1	1
41	清竜	1	1	1	11	11		1	1	1
42	光が丘	1	1	1	18	18		1	1	1
43	春野	1	1	1	9	9		1	1	1
47	水窪	1	1	1	8	8			1	1
48	細江	1	1	1	25	25			1	1
49	引佐南部	1	1	1	15	15		1	1	1
51	三ヶ日	1	1	1	20	20		1	1	1
	合計	47	47	47	749	749		32	47	47

屋内消火栓 機器点検(幼稚園)

(単位:台)

No.	学校名	水源	加圧送水装置	操作盤	消火栓ボックス	起動装置	連動試験	呼水装置	耐震装置	非常電源
25	可美	1	1	1	10	10		1	1	1
26	舞阪	1	1	1	6	6			1	1
27	雄踏	1	1	1	10	10		1	1	1
44	光明	1	1	1	4	4		1	1	1
64	引佐	1	1	1	6	6		1	1	1
66	奥山	1	1	1	2	2		1	1	1
	合計	6	6	6	38	38		5	6	6

非常放送設備 総合点検(小学校)

(単位:台)

No.	学校名	増幅器	スピーカー回線	遠隔操作	スピーカー	音量調	起動装置	常用電源	予備電源
3	西	240	15		59	38	1	1	1
4	東	360	20		110	64	1	1	1
5	県居	240	10		74	38	1	1	1
6	相生	240	20		95	29	1	1	1
8	竜禅寺	270	20		47	33	1	1	1
9	追分	270	20		69	43	1	1	1
10	佐藤	240	20		93	47	1	1	1
12	広沢	240	10		26		1	1	1
13	曳馬	120	10		107	53	1	1	1
14	萩丘	360	20		70	48	1	1	1
15	富塚	270	20		65	34	1	1	1
16	白脇	240	15		114	57	1	1	1
17	蒲	400	10		101	66	1	1	1
18	浅間	240	10		68	46	1	1	1
19	上島	360	15		123	75	1	1	1
20	鴨江								
22	新津	120	10		78	50	1	1	1
23	河輪	120	10		8	16	1	1	1
24	船越	400	20		106		1	1	1
25	城北	240	10		81	42	1	1	1
26	和田	420	10		76	57	1	1	1
27	与進	120	10		79	49	1	1	1
28	豊西								
29	笠井	240	20		54	35	1	1	1
30	中ノ町	240	10		55	29	1	1	1
31	芳川	240	15		73	53	1	1	1
32	飯田	120	20		65	35	1	1	1
33	花川	270	20		39	14	1	1	1
34	三方原								
35	豊岡	240	15		54	35	1	1	1
36	都田	90	20		45	31	1	1	1
38	神久呂								
39	入野	240	20		90	23	1	1	1
40	積志	480	20		125	70	1	1	1
41	伊佐見	120	10		75	41	1	1	1
42	和地	240	10		36	5	1	1	1
43	都田南	240	20		90	52	1	1	1
44	篠原	120	10		91		1	1	1
45	葵が丘								
48	村櫛								
49	泉	180	10		74	40	1	1	1
50	大瀬	270	20		56	35	1	1	1
52	砂丘	360	20		70	36	1	1	1
53	中郡	180	30		20		1	1	1
54	与進北	240	20		57	40	1	1	1
55	佐鳴台	420	15		62	47	1	1	1
56	瑞穂	120	10		72		1	1	1
57	富塚西	120	10		65	37	1	1	1
58	芳川北	120	10		68	59	1	1	1
59	有玉	240	10		14		1	1	1
60	初生	240	15		79	51	1	1	1
61	西都台	180	15		57	30	1	1	1
62	和田東	420	10		52	40	1	1	1
63	葵西	270	20		66	55	1	1	1
64	可美	360	30		167	88	1	1	1

65	大平台	360	20		124	66	1	1	1
67	舞阪	360	20		77	20	1	1	1
68	雄踏	360	20		184	72	1	1	1
116	双葉	360	10		124	60	1	1	1
117	南の星	240	20		149	149	1	1	1
118	庄内	360	30		66		1	1	1
69	浜名	60	10	1	52			1	1
73	赤佐	240	10	1	58			1	1
75	新原	120	10		44			1	1
77	北浜北	240	15	1	60			1	1
78	内野	470	17		78		1	1	1
79	北浜南	120	20		57			1	1
80	伎倍	240	20		53			1	1
97	水窪	120	10		56	23	1	1	1
99	気賀	240	20		105	63	1	1	1
103	井伊谷	380	20		100	34	1	1	1
	合計	16,380	1,032	3	4,907	2,353	59	65	65

非常放送設備 総合点検(中学校)

(単位:台)

No.	学校名	増幅器	スピーカー回線	遠隔操作	スピーカー	音量調	起動装置	常用電源	予備電源
1	東部	120	10		45	10	1	1	1
2	西部	240	20	1	123	53	1	1	1
3	南部	240	10		87	49	1	1	1
4	北部	360	30		107	59	1	1	1
5	中部学園	240	20		233	88	1	1	1
6	八幡	240	20	1	64	35		1	1
7	曳馬	240	20		97	43	1	1	1
8	新津								
9	江西	240	20		88	53	1	1	1
10	蜷塚	400	18		118	55	1	1	1
11	天竜								
12	与進	120	12		36	8	1	1	1
13	笠井	240	20	1	66	49	2	1	1
14	南陽	420	20		57	30	1	1	1
15	北星	420	20		141	99	1	1	1
16	都田	360	10		10		1	1	1
17	神久呂								
18	入野								
19	積志								
20	湖東	360	30		98	58	1	1	1
21	篠原	240	15		83	48	1	1	1
22	丸塚	360	15		106	23	1	1	1
23	高台	240	10		75	35	1	1	1
24	庄内				129				
25	江南	240	15		70	46	1	1	1
26	開成	420	10		67	44	1	1	1
27	中郡	170	15		68	44	1	1	1
28	三方原	240	10		68	53	1	1	1
29	東陽	420	15		74	60	1	1	1
30	佐鳴台	240	10		81	64	1	1	1
31	富塚	360	20		104	82	1	1	1
32	可美	240	20		29	26	1	1	1
33	舞阪	240	20	1	85	60	1	1	1
34	雄踏	360	20		147	75	1	1	2
36	浜名	400	20		137	82	1	1	1
37	北浜	240	10		81			1	1
38	浜北北部	240	15	1	152	73	1	1	1
39	亀玉								
40	北浜東部								
47	水窪	240	10		66	32	1	1	1
48	細江	360	20		155	68	1	1	1
49	引佐南								
51	三ヶ日	240	15	1	74	50	1	1	1
	合計	9,730	565	6	3,221	1,654	33	34	35

非常放送設備 総合点検(幼稚園)

(単位:台)

No.	学校名	増幅器	スピーカー回線	遠隔操作	スピーカー	音量調	起動装置	常用電源	予備電源
25	可美	360	20		31	22	1	1	1
26	舞阪	60	5		22	15	1	1	1
27	雄踏	240	10	1	46	35	1	1	1
28	南の星	240	10		26	26	1	1	1
	合計	900	45	1	125	98	4	4	4

非常放送設備 機器点検(小学校)

(単位:台)

No.	学校名	増幅器	スピーカー回線	遠隔操作	スピーカー	音量調	起動装置	常用電源	予備電源
3	西	240	15		59	38	1	1	1
4	東	360	20		110	64	1	1	1
5	県居	240	10		74	38	1	1	1
6	相生	240	20		95	29	1	1	1
8	竜禅寺	270	20		47	33	1	1	1
9	追分	270	20		69	43	1	1	1
10	佐藤	240	20		93	47	1	1	1
12	広沢	240	10		26		1	1	1
13	曳馬	120	10		107	53	1	1	1
14	萩丘	360	20		70	48	1	1	1
15	富塚	270	20		65	34	1	1	1
16	白脇	240	15		114	57	1	1	1
17	蒲	400	10		101	66	1	1	1
18	浅間	240	10		68	46	1	1	1
19	上島	360	15		123	75	1	1	1
20	鴨江								
22	新津	120	10		78	50	1	1	1
23	河輪	120	10		8	16	1	1	1
24	船越	400	20		106		1	1	1
25	城北	240	10		81	42	1	1	1
26	和田	420	10		76	57	1	1	1
27	与進	120	10		79	49	1	1	1
28	豊西								
29	笠井	240	20		54	35	1	1	1
30	中ノ町	240	10		55	29	1	1	1
31	芳川	240	15		73	53	1	1	1
32	飯田	120	20		65	35	1	1	1
33	花川	270	20		39	14	1	1	1
34	三方原								
35	豊岡	240	15		54	35	1	1	1
36	都田	90	20		45	31	1	1	1
38	神久呂								
39	入野	240	20		90	23	1	1	1
40	積志	480	20		125	70	1	1	1
41	伊佐見	120	10		75	41	1	1	1
42	和地	240	10		36	5	1	1	1
43	都田南	240	20		90	52	1	1	1
44	篠原	120	10		91		1	1	1
45	葵が丘								
48	村櫛								
49	泉	180	10		74	40	1	1	1
50	大瀬	270	20		56	35	1	1	1
52	砂丘	360	30		70	36	1	1	1
53	中郡	180	30		20		1	1	1
54	与進北	240	20		57	40	1	1	1
55	佐鳴台	420	15		62	47	1	1	1
56	瑞穂	120	10		72		1	1	1
57	富塚西	120	10		65	37	1	1	1
58	芳川北	120	10		68	59	1	1	1

59	有玉	240	10		14		1	1	1
60	初生	240	15		79	51	1	1	1
61	西都台	180	15		57	30	1	1	1
62	和田東	420	10		52	40	1	1	1
63	葵西	270	20		66	55	1	1	1
64	可美	360	30		167	88	1	1	1
65	大平台	360	20		124	66	1	1	1
67	舞阪	360	20		77	20	1	1	1
68	雄踏	360	20		184	72	1	1	1
116	双葉	360	10		124	60	1	1	1
117	南の星	240	20		149	149	1	1	1
118	庄内	360	30		66	53	1	1	1
69	浜名	60	10	1	52			1	1
73	赤佐	240	10	1	58			1	1
75	新原	120	10		44			1	1
77	北浜北	240	15	1	60			1	1
78	内野	470	17		82		1	1	1
79	北浜南	360	10		143			1	1
80	伎倍	240	20		53			1	1
97	水窪	120	10		56	23	1	1	1
99	気賀	240	20		105	63	1	1	1
103	井伊谷	380	20		100	34	1	1	1
	合計	16,620	1,032	3	4,997	2,406	59	65	65

非常放送設備 機器点検(中学校)

(単位:台)

No.	学校名	増幅器	スピーカー回線	遠隔操作	スピーカー	音量調	起動装置	常用電源	予備電源
1	東部	120	10		45	10	1	1	1
2	西部	240	20	1	123	53	1	1	1
3	南部	240	10		87	49	1	1	1
4	北部	360	30		107	59	1	1	1
5	中部学園	240	20		233	88	1	1	1
6	八幡	240	20	1	64	35		1	1
7	曳馬	240	20		97	43	1	1	1
8	新津								
9	江西	240	20		88	53	1	1	1
10	蜷塚	400	18		118	55	1	1	1
11	天竜								
12	与進	120	12		36	8	1	1	1
13	笠井	240	20	1	66	49	2	1	1
14	南陽	420	20		57	30	1	1	1
15	北星	420	20		141	99	1	1	1
16	都田	360	10		10		1	1	1
17	神久呂								
18	入野								
19	積志								
20	湖東	360	30		98	58	1	1	1
21	篠原	240	15		83	48	1	1	1
22	丸塚	360	15		106	23	1	1	1
23	高台	240	10		75	35	1	1	1
24	庄内				129				
25	江南	240	15		70	46	1	1	1
26	開成	420	10		67	44	1	1	1
27	中郡	170	15		68	44	1	1	1
28	三方原	240	10		68	53	1	1	1
29	東陽	420	15		74	60	1	1	1
30	佐鳴台	240	10		81	64	1	1	1
31	富塚	360	20		104	82	1	1	1
32	可美	240	20		29	26	1	1	1
33	舞阪	240	20	1	85	60	1	1	1
34	雄踏	360	20		147	75	1	1	2
36	浜名	400	20		137	82	1	1	1
37	北浜	240	10		81			1	1
38	浜北北部	240	13	1	152	73	1	1	1
39	鹿玉								
40	北浜東部								
47	水窪	240	10		66	32	1	1	1
48	細江	360	20		155	68	1	1	1
49	引佐南								
51	三ヶ日	240	15	1	74	50	1	1	1
	合計	9,730	563	6	3,221	1,654	33	34	35

非常放送設備 機器点検(幼稚園)

(単位:台)

No.	学校名	増幅器	スピーカー回線	遠隔操作	スピーカー	音量調	起動装置	常用電源	予備電源
25	可美	360	20		31	22	1	1	1
26	舞阪	60	5		22	15	1	1	1
27	雄踏	240	20		26	26	1	1	1
28	南の星	240	10	1	46	35	1	1	1
	合計	900	55	1	125	98	4	4	4

避難器具 総合点検・機器点検(小学校)

(単位:台)

No.	学校名	総合点検						機器点検					
		3階		4階		はしご		3階		4階		はしご	
		垂直	斜降	垂直	斜降	2.3階	4階	垂直	斜降	垂直	斜降	2.3階	4階
3	西	2						2					
4	東	1		1				1		1			
5	泉居	1	1					1	1				
6	相生	3		1				3		1			
8	竜善寺	1	1					1	1				
9	追分	3		2				3		2			
10	佐藤	1			1			1			1		
12	広沢	3	1		1			3	1		1		
13	曳馬	3						3					
14	萩丘	4						4					
15	富塚												
16	白脇	3						3					
17	蒲	4		2				4		2			
18	浅間	2						2					
19	上島	2	2		2			2	2		2		
20	鴨江	2		1				2		1			
22	新津	2		2				2		2			
23	河輪	1		1				1		1			
24	船越	2		2				2		2			
25	城北	2		1				2		1			
26	和田	2		1				2		1			
27	与進	3		3				3		3			
28	豊西	2		2				2		2			
29	笠井	1		1				1		1			
30	中ノ町	2		2				2		2			
31	芳川	2		2				2		2			
32	飯田	1	1	2				1	1	2			
33	花川	1						1					
34	三方原	3						3					
35	豊岡	2		2				2		2			
36	都田	1		1				1		1			
38	神久呂	3						1					
39	入野	2		1				2		1			
40	積志	2		2				2		2			
41	伊佐見	2		1				2		1			
42	和地	1	1		1			1	1		1		
43	都田南	1						1					
44	篠原	1		1				1		1			
45	葵が丘	2		1				2		1			
48	村櫛	1		1				1		1			
49	泉	3		2				3		2			
50	大瀬		2	1	1				2	1	1		
52	砂丘	1		1				1		1			
53	中郡	3		3				3		3			
54	与進北	1		1				1		1			
55	佐鳴台	1	1	2				1	1	2			
56	瑞穂	2		2				2		2			
57	富塚西												
58	芳川北	2		2				2		2			
59	有玉	1		1				1		1			
60	初生	1		1				1		1			
61	西都台	1		1				1		1			
62	和田東	1		1				1		1			
63	葵西	2		2				2		2			
64	可美	1	3		2	1		1	3		2	1	
65	大平台		2		1				2		1		
67	舞阪	2	1					2	1				
68	雄踏	2						2					
116	双葉	2						2					
118	南の星	2						2					
119	庄内	1						1					
69	浜名		3		1				3		1		

70	北浜		2					2				
71	北浜東											
72	中瀬		4					4				
73	赤佐		2					2				
74	鹿玉		1					1				
75	新原											
76	大平											
77	北浜北					4	2					
78	内野	3	2	1	1			3	2	1	1	
79	北浜南		2						2			
80	伎倍		1						1			
81	二俣	2		1				2		1		
82	光明	2		1				2		1		
84	上阿多古	1						1				
85	下阿多古											
86	熊		1						1			
87	横山	1						1				
88	犬居	1						1				
90	春野北											
91	気田	2						2				
94	佐久間											
97	水窪											
99	気賀	2	1	1				2	1	1		
100	西気賀											
101	伊目		1						1			
102	中川	2	1		1			2	1		1	
103	井伊谷	3						3				
104	金指	1	1					1	1			
105	奥山	1	1	2				1	1	2		
108	引佐北部											
111	三ヶ日東		1						1			
113	三ヶ日西	1						1				
114	平山											
115	尾奈											
合計		128	40	62	12	5	2	126	40	62	12	1

避難器具 総合点検・機器点検(中学校)

(単位:台)

No.	学校名	総合点検						機器点検					
		3階		4階		緩降機		3階		4階		緩降機	
		垂直	斜降	垂直	斜降	3階	4階	垂直	斜降	垂直	斜降	3階	4階
1	東部	1	1		2			1	1		2		
2	西部	3						3					
3	南部	2	1	1	1			2	1	1	1		
4	北部	3						3					
5	中部学園	2		2				2		2			
6	八幡	2						2					
7	曳馬	1						1					
8	新津	2						2					
9	江西	2		1				2		1			
10	蛭塚	3						3					
11	天竜	2		1				2		1			
12	与進	3		3				3		3			
13	笠井	2		2				2		2			
14	南陽	3		3				3		3			
15	北星	1		1				1		1			
16	都田	1						1					
17	神久呂												
18	入野	2		2				2		2			
19	積志	3		2				3		2			
20	湖東	3		3				3		3			
21	篠原	2						2					
22	丸塚	2		2				2		2			
23	高台					2	2					2	2
24	庄内	2						2					
25	江南	2		2				2		2			
26	開成	2		2				2		2			
27	中郡	1		1				1		1			
28	三方原	1		1				1		1			
29	東陽		2		1				2		1		
30	佐鳴台	1		1				1		1			
31	富塚	2		1				2		1			
32	可美	1	2		1			1	2		1	1	
33	舞阪		2						2				
34	雄踏	2	2					2	2				
36	浜名	3		3				3		3			
37	北浜		3		1				3		1		
38	浜北北部		3		2				3		2		
39	倉玉												
40	北浜東部		4		1				4		1		
41	清竜	1		1				1		1			
42	光が丘	2		1				2		1			
43	春野	1						1					
47	水窪												
48	細江	2						2					
49	引佐南	2						2					
50	引佐北												
51	三ヶ日	2		1				2		1			
	合計	72	20	37	9	2	2	72	20	37	9	3	2

避難誘導灯・避難用すべり台 総合・機器点検(幼稚園)

(単位:台)

	学校名	避難誘導灯(夏季)				避難誘導灯(冬季)				すべり台(夏季)			すべり台(冬季)		
		誘導灯	信号	配線	誘導標識	誘導灯	信号	配線	誘導標識	シングル	ダブル	ら旋	シングル	ダブル	ら旋
2	和田	7		1		7					1			1	
3	与進	11		1		11					1			1	
4	豊西														
5	笠井	8		1		8				1		1			1
6	中ノ町	7		1		7				1			1		
7	芳川	9	1	1		9	1			2			2		
8	花川														
9	豊岡	6	1	1		6	1				1			1	
10	三方原	5		1		5					1			1	
11	初生	8		1		8					1			1	
12	白脇	5		1		5					1			1	
13	飯田	5		1		5				2			2		
14	神久呂	7		1		7				1		1	1		1
16	万斛	8		1		8				2			2		
17	有玉	6		1		6				1			1		
18	橋爪	4		1		4					1			1	
19	伊佐見	4		1	1	4			1	1			1		
22	北庄内	4		1		4									
24	村楡	6		1		6									
25	可美	17	1	1		17	1			1		1	1		1
26	舞阪	20		1		20						4			4
27	雄踏	38		1		38									
77	南の星	10		1		10									
28	小松														
29	内野	6		1		6									
32	北浜南														
33	北浜中														
34	北浜北														
35	北浜東														
36	中瀬	3		1		3									
37	上島														
38	赤佐														
39	赤佐西	1		1		1									
40	宮口														
42	新原														
43	二俣	9		1		9				1			1		
44	光明	2		1		2									
48	上阿多古	1		1		1									
49	下阿多古	4		1		4									
50	犬居	1		1		1									
53	気田	9	1	1		9				1			1		

56	佐久間	3		1		3									
59	西気賀	9		1		9									
60	伊目	8		1		8			1			1			
61	中川	7		1	6	7			6						
62	中央	2		1		2									
63	高台														
64	引佐	10		1	1	10			1						
65	金指	6		1		6									
66	奥山	5		1	6	5			6						
67	伊平	9		1		9									
69	みさと	3		1		3									
72	尾奈	2		1		2									
73	大崎	2		1		2									
76	平山	1		1		1									
	合計	298	4	43	14	298	3		14	15	7	7	15	7	7

避難誘導灯・避難用すべり台 総合・機器点検(小学校)

(単位:台)

	学校名	避難誘導灯(夏季)				避難誘導灯(冬季)				すべり台(夏季)			すべり台(冬季)		
		誘導灯	信号	配線	誘導標識	誘導灯	信号	配線	誘導標識	シングル	ダブル	ら旋	シングル	ダブル	ら旋
24	船越														
67	舞阪	14		1		14									
68	雄踏														
69	浜名	9		1	51	9			51						
70	北浜	7		1	48	7			48						
71	北浜東				35				35						
72	中瀬	5	1	1	49	5	1		49						
73	赤佐	5	1	1	43	5	1		43						
74	麓玉	7	1	1	46	7	1		46						
75	新原	3	1	1	34	3	1		34						
77	北浜北				41				41						
78	内野	5	1	1	59	5	1		59						
79	北浜南	9		1	33	9			33						
80	伎倍	5	1	1	34	5	1		34						
81	二俣	4		1		4									
82	光明	4		1		4									
84	上阿多古	4		1		4									
85	下阿多古	2		1		2									
86	熊	4		1	9	4			9						
87	横山	5		1		5									
88	犬居				12				12						
91	気田				15				15						
99	気賀	13		2		13									
100	西気賀	5		1		5									
101	伊目	5		1		5									
102	中川	13		1	6	13			6						
103	井伊谷														
104	金指	9	1	1		9	1								
105	奥山	8	1	1	39	8	1		39						
111	三ヶ日東	4	1	1		4	1								
113	三ヶ日西	8	1	1		8	1								
114	平山	4	1	1		4	1								
115	尾奈	5		1		5									
	合計	166	11	27	554	166	11		554						

避難誘導灯・避難用すべり台 総合・機器点検(中学校)

(単位:台)

	学校名	避難誘導灯(夏季)				避難誘導灯(冬季)				すべり台(夏季)			すべり台(冬季)		
		誘導灯	信号	配線	誘導標識	誘導灯	信号	配線	誘導標識	シングル	ダブル	ら旋	シングル	ダブル	ら旋
5	中部学園	22		1	7	22			7						
16	都田	1		1	2	1			2						
34	舞阪	9		1		9									
35	雄踏	22		1		22									
36	浜名	5	1	1	46	5	1		46						
37	北浜	8		1	58	8			58						
38	浜北北部	5	1	1	45	5	1		45						
39	麓玉	5		1	9	5			9						
40	北浜東部	8		1	22	8			22						
41	清竜	9		1		9									
42	光が丘														
43	春野	7		1	16	7			16						
48	細江	4		1	9	4			9						
49	引佐南	18		2		18									
51	三ヶ日	14		2	5	14			5						
	合計	137	2	16	219	137	2		219						

避難誘導灯・避難用すべり台 総合・機器点検(幼稚園)

(単位:台)

	学校名	避難誘導灯(夏季)				避難誘導灯(冬季)				すべり台(夏季)			すべり台(冬季)		
		誘導灯	信号	配線	誘導標識	誘導灯	信号	配線	誘導標識	シングル	ダブル	ら旋	シングル	ダブル	ら旋
2	和田	7		1		7					1			1	
3	与進	11		1		11					1			1	
4	豊西														
5	笠井	8		1		8				1		1			1
6	中ノ町	7		1		7				1			1		
7	芳川	9	1	1		9	1			2			2		
8	花川														
9	豊岡	6	1	1		6	1				1			1	
10	三方原	5		1		5					1			1	
11	初生	8		1		8					1			1	
12	白脇	5		1		5					1			1	
13	飯田	5		1		5				2			2		
14	神久呂	7		1		7				1		1	1		1
16	万斛	8		1		8				2			2		
17	有玉	6		1		6				1			1		
18	橋爪	4		1		4					1			1	
19	伊佐見	4		1	1	4			1	1			1		
22	北庄内	4		1		4									
24	村楡	6		1		6									
25	可美	17	1	1		17	1			1		1	1		1
26	舞阪	20		1		20						4			4
27	雄踏	38		1		38									
77	南の星	10		1		10									
28	小松														
29	内野	6		1		6									
32	北浜南														
33	北浜中														
34	北浜北														
35	北浜東														
36	中瀬	3		1		3									
37	上島														
38	赤佐														
39	赤佐西	1		1		1									
40	宮口														
42	新原														
43	二俣	9		1		9				1			1		
44	光明	2		1		2									
48	上阿多古	1		1		1									
49	下阿多古	4		1		4									
50	犬居	1		1		1									
53	気田	9	1	1		9				1			1		

56	佐久間	3		1		3									
59	西気賀	9		1		9									
60	伊目	8		1		8			1			1			
61	中川	7		1	6	7			6						
62	中央	2		1		2									
63	高台														
64	引佐	10		1	1	10			1						
65	金指	6		1		6									
66	奥山	5		1	6	5			6						
67	伊平	9		1		9									
69	みさと	3		1		3									
72	尾奈	2		1		2									
73	大崎	2		1		2									
76	平山	1		1		1									
	合計	298	4	43	14	298	3		14	15	7	7	15	7	7

漏電火災警報 総合点検(幼稚園)

機器点検(幼稚園)

	学校名	漏電火災警報器(夏季)					漏電火災警報器(冬季)				
		受信機	作動試験	配線			受信機	作動試験	配線		
28	小松										
29	内野										
31	平口										
32	北浜南										
33	北浜中										
34	北浜北										
35	北浜東										
36	中瀬										
37	上島										
38	赤佐										
39	赤佐西										
40	宮口										
42	新原										
	小計										

漏電火災警報 総合点検(小学校)

機器点検(小学校)

	学校名	非常警報設備						非常警報設備					
		操作装置	起動装置	音響装置	表示灯	常用電源	予備電源	操作装置	起動装置	音響装置	表示灯	常用電源	予備電源
42	和地												
69	浜名	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	小計	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

連結送水管 総合点検(小学校)

	学校名	連結送水
19	上島	-
	小計	-

防火設備定期検査(小学校)

※防火シャッターの項目は耐火クロススクリーンをむ

	学校名	防火設備定期検査						防排煙設備点検			
		操作盤	操作機	煙感知器	熱感知器	防火扉	常閉防火扉	防火シャッター	防火ダンパー	排煙機	起動機
3	西	1		6		6	6	5			
4	東	1		20		10	11	16			
5	県居		9	9		6	3	3			
6	相生	2		16		15	1	2			
8	竜禅寺	1		17		16					
9	追分	1		24		43	9				
10	佐藤	1		9		14					
12	広沢	1	12	19		19	9	5			
13	曳馬	1		21		15			14		
14	萩丘	1		28		23	15		20		
15	富塚	1		46		8			12		
16	白脇	1		18		21	5	4			
17	蒲	1	8	17		17	12	3			
18	浅間	1	12	18		20		1			
19	上島	1		27		11	11	12	23		
20	鴨江		11	11		11	1	1			
22	新津	1	1	19		21	7				
23	河輪	1		12		12			11		
24	船越	1		10		15		2			
25	城北	1	1	16		12	8				
26	和田	1		14		14	11				
27	与進	3	7	17		17		1	12		
28	豊西	1		12		12	3				
29	笠井	1		8		16					
30	中ノ町	1		8		16					
31	芳川	1		15		19	3	4			
32	飯田	1		19		28					
33	花川	1		14		11	1	2	10		
34	三方原	1		8	1	9					
35	豊岡		12	12		16					
36	都田	1		8		12					
38	神久呂	1		8		7		6			
39	入野	1		7		11	4				
40	積志	1		19	1	24	15	4			
41	伊佐見	1		22		24	11	9	15		
42	和地		12	12		12	8	4			
43	都田南	1		18		17	3	7			
44	篠原	1	1	8		12	2				
45	葵が丘	1		6		13		3			
48	村楢					16					
49	泉	2	8	19		22			9		
50	大瀬	1		12		12			8		
52	砂丘	1		8		8					
53	中郡		14	15		14					
54	与進北	1		8		12	1		12	1	1
55	佐鳴台	1		8		8	1				
56	瑞穂	1	1	18		26					
57	富塚西	1		7		4			8		
58	芳川北	1		12		20					
59	有玉	1		8		12			12		
60	初生	1		12		16			11	1	1
61	西都台	1		8		16					
62	和田東	1		8		8	5				
63	葵西	1		56		4	3	8	24		
64	可美	1	8	29		9	6	7			

65	大平台	1		32		15	3	4			
67	舞阪	1		35	1	20	3	16			
68	雄踏	1		55		7	5	22			
116	双葉	1		14		5		7			
117	南の星	1		22		15	11	4			
118	庄内	1		7	2	9	6	2			
69	浜名	2		27		32		3			
70	北浜	2		14		18	7	4			
71	北浜東										
72	中瀬		6	15		25					
73	赤佐		12	19		17	11	2			
74	壺玉	1		8		10		2			
75	新原		3	4		4					
77	北浜北		18	18		17	13	4			
78	内野	1		18		16					
79	北浜南	1		6		12	6				
80	伎倍	1		13		17		1			
81	二俣	1		7		10	1	2			
82	光明	1	6	10	6	26	5	4			
85	下阿多古	1		3		3					
86	熊	1		6		12					
87	横山	1		5		4	3	2			
91	気田		2	6		6	5				
94	佐久間		1	2		2					
97	水窪	1		20		6	4	6			
99	気賀	1		19		30	16				
100	西気賀										
101	伊目	1		6			6	6			
102	中川	1		19		14	17	8			
103	井伊谷	1		13		16	6	3			
104	金指	1		7		14					
105	奥山	1		9		17	2				
111	三ヶ日東	1		12		12	9	3			
113	三ヶ日西	1		14		18	11				
114	平山										
115	尾奈										
117	引佐北部		1	2		1	1				
	小計	81	166	1,293	11	1,242	326	214	201	2	2

防火設備定期検査(中学校)

※防火シャッターの項目は耐火クロススクリーンをむ

	学校名	防火設備定期検査						防排煙設備点検			
		操作盤	操作機	煙感知器	熱感知器	防火扉	常閉防火扉	防火シャッター	防火ダンパー	排煙機	起動機
1	東部	2		57	3	24	16	4	24	3	3
2	西部	1		16		14	14	1			
3	南部	1	1	24		18	18	8			
4	北部	1		23		10		9			
5	中部学園	1		23		18		4			
6	八幡	1		14		21	3	1			
7	曳馬	1		30		28	7	1	24	2	2
8	新津	1		12		12	8				
9	江西	1	3	20		11	14	8			
10	蜷塚	1		15		15	9	7			
11	天竜	1	7	11		11	11				
12	与進	1	15	25		22	10	4	8	2	
13	笠井	1		12		24			16	2	
14	南陽	1	3	21		16		4			
15	北星	1		20		9	6	9			
16	都田	1		8		10					
17	神久呂	1		8		4			8		
18	入野	1		12		9	5	4			
19	積志	2		15		11	9	10			
20	湖東	1		31		26		3	43		
21	篠原	1	1	10		13	11				
22	丸塚	1		22		10	5	13	13		
23	高台	1		12		16	4	15			
24	庄内										
25	江南	1		10		8					
26	開成	1		8		8	1				
27	中郡	1		22	8	16			4		
28	三方原	1		12		21					
29	東陽	1		14		14	1				
30	佐鳴台	1		9		7	1	2			
31	富塚	1		22		17	1	2			
32	可美		18	33		20	3	11			
33	舞阪		11	22		10	8	15			
34	雄踏	1		53		18	9	21			
36	浜名	1		24		23	1	14			
37	北浜		4	25		14	11	1			
38	浜北北部	1	1	37		23		9			
39	庵玉	1		6		3	2	1			
40	北浜東部	1		18		20	1	5			
41	清竜	1		8			6	8			
42	光が丘	1		15		8	9	7			
43	春野		2	6		2	6	4			
47	水窪	1		3				3	1		
48	細江	2	1	17		19	2	4			
49	引佐南部	1		12			8	12			
51	三ヶ日	1	11	15		13					
	合計	44	78	832	11	616	220	224	141	9	5

防火設備定期検査(幼稚園)

※防火シャッターの項目は耐火クロススクリーンをむ

	学校名	防火設備定期検査						防排煙設備			
		操作盤	操作機	煙感知器	熱感知器	防火扉	常閉防火扉	防火シャッター	防火ダンパー	排煙機	起動機
25	可美	1		6		1		2			
26	舞阪		4	10		4	4	1			
27	雄踏		5	14		6	2	4			
77	南の星			2		1	1	1			
	合計	1	9	32		12	7	8			

消火栓ホース耐圧性能試験(小学校)

No.	学校名	数量(本)
1		
2		
3	西	8
4	東	
5	県居	20
6	相生	16
7		
8	竜禅寺	4
9	追分	
10	佐藤	3
12	広沢	13
13	曳馬	4
14	萩丘	8
15	富塚	1
16	白脇	
17	蒲	14
18	浅間	2
19	上島	
20	鴨江	3
21		
22	新津	15
23	河輪	
24	船越	
25	城北	15
26	和田	12
27	与進	25
28	豊西	2
29	笠井	2
30	中ノ町	
31	芳川	11
32	飯田	24
33	花川	16
34	三方原	9
35	豊岡	5
36	都田	12
37		
38	神久呂	
39	入野	4
40	積志	
	小計	248

No.	学校名	数量(本)
41	伊佐見	26
42	和地	36
43	都田南	
44	篠原	16
45	葵が丘	4
46		
47		
48	村瀬	
49	泉	3
50	大瀬	
51		
52	砂丘	
53	中郡	26
54	与進北	
55	佐鳴台	1
56	瑞穂	15
57	富塚西	
58	芳川北	22
59	有玉	
60	初生	23
61	西都台	
62	和田東	5
63	葵西	4
64	可美	6
65	大平台	
66		
67	舞阪	
68	雄踏	
69	浜名	4
70	北浜	1
71	北浜東	
72	中瀬	13
73	赤佐	2
74	鹿玉	2
75	新原	18
76		
77	北浜北	2
78	内野	3
79	北浜南	7
80	伎倍	
	小計	239

No.	学校名	数量(本)
81	二俣	5
82	光明	11
83		
84	上阿多古	2
85	下阿多古	1
86	熊	4
87	横山	4
88	犬居	
89		
90		
91	氣田	12
92		
93		
94	佐久間	
95		
96		
97	水窪	
98		
99	氣賀	
100	西氣賀	
101	伊目	
102	中川	1
103	井伊谷	
104	金指	
105	奥山	
106		
107		
108		
109		
110		
111	三ヶ日東	8
112		
113	三ヶ日西	
114	平山	
115	尾奈	1
116	双葉	
117	南の星	
118	庄内学園	20
	小計	69
	合計	556

浜松市立高等学校 消防設備等点検

自動火災報知設備

No.	学校名	受信機	受信機	副受信機	発信	表示灯	電鈴	差動スポット	定温スポット	煙感知器	光電分離	差動分布	予備電源
総合	市立	P1	100	P2	5	52	55	59	416	117	131	3	1
機器	市立	P1	100	P2	5	52	55	59	416	117	131	3	1

非常放送設備

No.	学校名	増幅器	スピーカー回線	遠隔操作	スピーカー	音量調	起動装置	常用電源	予備電源
総合	市立	960	40	1	265	136	2	1	1
機器	市立	960	40	1	265	136	2	1	1

誘導灯

No.	学校名	誘導灯	誘導標識	配線点検
総合	市立	60	8	1
機器	市立	60	8	1

消火器具

No.	学校名	消火器
総合	市立	173
機器	市立	173

避難器具設備

No.	学校名	3階 垂直	3階 斜降	4階 垂直	4階 斜降	5階 垂直	5階 斜降	4階避難ハッチ
総合	市立	5		2		2		1
機器	市立	5		2		2		1

屋内消火栓設備

No.	学校名	水源	加圧送水装置	操作盤	消火栓ボックス	起動装置	連動試験	呼水装置	耐震装置	非常電源
総合	市立	1	1	1	44	44	43	1	1	1
機器	市立	1	1	1	44	44		1	1	1

スプリンクラー設備

No.	学校名	水源	加圧送水装置	表示盤	ヘッド	起動装置	連動試験	呼水装置	流水検地装置
総合	市立	1	1	1	609	43	1	1	3
機器	市立	1	1	1	609	43		1	3

連結送水

No.	学校名	送水口
総合	市立	2
機器	市立	2

蓄電池設備

No.	学校名	直流電源
総合	市立	1
機器	市立	1

非常照明

No.	学校名	非常照明	配線点検
総合	市立	17	1
機器	市立	17	

自家発電設備

No.	学校名	発電機	始動装置	起動制御盤	負荷連動試験
総合	市立	1	1	1	1
機器	市立	1	1	1	

防火設備定期検査

	学校名	操作盤	操作機	煙感知器	防火扉	常閉防火扉	防火シャッター
総合	市立	1		67		60	30

防排烟設備点検

No.	学校名	防火ダンパー
総合	市立	10

防災管理点検

No.	学校名	書類確認検査	現場確認検査	■部分点検/消火中継機
総合	市立	1	1	1

連結送水管耐圧総合点検

No.	学校名	連結送水
総合	市立	1

消火栓ホース耐圧性能試験 総合点検

No.	学校名	消火栓ホース(本)
総合	市立	-

防災管理対象物防災管理点検業務仕様書

1 総則

消防法に基づく防災管理対象建築物の防災管理点検を実施し、管理の適法性の確認、管理指導を行い、火災以外の災害による被害の軽減を図るため本業務を行うものとする。

2 業務の場所（防災管理対象建築物）

浜松市中央区広沢一丁目21番1号 浜松市立高等学校

3 防災管理対象建築物

- (1) 所在地 浜松市中央区広沢一丁目21番1号
- (2) 名称 浜松市立高等学校
- (3) 用途 消防法施行令 別表第1(7)項
- (4) 構造・規模 鉄筋コンクリート造 地上5階地下1階
床面積 26,466.13㎡

4 業務内容

- (1) 消防法の規定に基づく防災管理対象建築物の防災管理点検（書類及び実地）の実施
- (2) 点検の結果に基づく消防署提出の防災管理点検結果報告書の作成
- (3) 防災管理点検結果報告書の消防署提出
- (4) 点検結果で不適と判定された事項の改善に向けた指導及び相談
- (5) 点検業務に必要な関係書類、建築物図面等は、受託者の依頼により委託者で準備する

5 提出書類

- (1) 消防法施行規則の規定に基づく点検結果報告書 2部（消防署提出受付済含む）
- (2) 不適事項の説明書。場所又は箇所が特定されている場合は、その位置図又は写真 1部
- (3) 点検業務のうち実地検査中の写真 1部