

施設検査成績書

水道 事務所	名称	
	所在地	
検査年月日		
検査員氏名		「該当施設の水道技術管理者」
検査の結果		適合 ・ 不適合
施設	検査項目	適・不適
導水管、送水管	設計どおりの口径を使用しているか。	適・不適
受水施設	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 受水地点の位置</li> <li>2. 受水方法</li> <li>3. 計画受水量の確保</li> <li>4. 構造物の寸法</li> <li>5. フロートスイッチの自動操作</li> <li>6. 漏水の有無</li> </ol>	<p>適・不適</p> <p>適・不適</p> <p>適・不適</p> <p>適・不適</p> <p>適・不適</p> <p>適・不適</p>
浄水施設	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 位置</li> <li>2. 浄水方法</li> <li>3. 管理方式</li> <li>4. 構造物の寸法</li> <li>5. 漏水の有無</li> <li>6. 消毒設備（予備の消毒設備の有無）</li> </ol>	<p>適・不適</p> <p>適・不適</p> <p>適・不適</p> <p>適・不適</p> <p>適・不適</p> <p>適・不適</p>
送水管、給水管	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 布設位置</li> <li>2. 管末端水圧は、1.5kg/cm<sup>2</sup>あるか</li> <li>3. 最大使用水量時の水圧の低下</li> </ol>	<p>適・不適</p> <p>適・不適</p> <p>適・不適</p>