（様式７）日本工業規格Ａ４（縦）

質　疑　応　答　書		
件　　名　平成３０年度 浜松医療センター新病院整備事業施工予定者選定プロポーザル		
事業者名		
メールアドレス		
提 出 日　平成３０年１１月１日　　回 答 日　平成３０年１１月５日		
項　目	質　疑　事　項	回　答　事　項
構造	免震階に配置されているオイルダンパーについて、メーカー見積対応が難しい状況ですが、どのような対応が必要でしょうか？また、工期内に納品できる担保も得られておりません。	提案工事費算定において、オイルダンパー40基（輸送費を含む。取付手間別途。）の直接工事費62,350,000円（消費税抜き）を目安として積算してください。 また、現時点では工期内に納品できるものとして取り扱いください。 （工期内に納品できないことが判明した場合は実施設計にて別工法等を検討します。）