令和7年度廃棄物処理施設維持管理記録簿
処分場名　平和最終処分場

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(t)

残余容量（年度末時点）（年1回）　214,051 ㎥

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰	1.57											
焼却灰処理不適物	－											
溶融飛灰処理物	214.65											
破砕不適物	119.3											
乾燥汚泥	－											
脱水汚泥	－											
下水道沈砂	12.21											
下水道し渣	1.54											
衛生工場沈渣	－											
火災不燃	－											
土砂ガレキ	－											
道路側溝汚泥	14.32											
破砕後不燃物	－											
特定品目残渣	－											
災害廃棄物	－											
その他（清掃工場汚泥）	－											
合計	363.59											

■水質検査の実施状況と措置（毎月）　※別紙　全項目検査：年2回（8月、2月）

地下水		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日		4月4日											
検査結果日		4月30日											
観測井No.1	塩化物イオン（mg/L）	100											
	電気伝導度（ms/m）												
	検査結果（異常の有無）	無											
	必要な措置を講じた年月日とその内容	－											
観測井No.2	塩化物イオン（mg/L）	100											
	電気伝導度（ms/m）												
	検査結果（異常の有無）	無											
	必要な措置を講じた年月日とその内容	－											

放流水		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日		4月16日											
検査結果日		4月30日											
第1浸出水処理施設	pH（水素イオン濃度）	7.2											
	BOD（生物化学的酸素要求量）	1.0未満											
	COD（化学的酸素要求量）	6.5											
	SS（浮遊物質）	2											
	T-N（窒素含有量）	1.5											
	検査結果（異常の有無）	無											
	必要な措置を講じた年月日とその内容	－											
第2浸出水処理施設	pH（水素イオン濃度）	7.7											
	BOD（生物化学的酸素要求量）	1.0未満											
	COD（化学的酸素要求量）	4.9											
	SS（浮遊物質）	1未満											
	T-N（窒素含有量）	0.9											
	検査結果（異常の有無）	無											
	必要な措置を講じた年月日とその内容	－											

■施設の点検（毎月）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4月28日											
	点検結果（異常の有無）	無											
	必要な措置を講じた年月日とその内容	－											
遮水工	点検日	4月28日											
	点検結果（異常の有無）	無											
	必要な措置を講じた年月日とその内容	－											
調整池	点検日	4月28日											
	点検結果（異常の有無）	無											
	必要な措置を講じた年月日とその内容	－											
浸出水処理設備	点検日	4月28日											
	点検結果（異常の有無）	無											
	必要な措置を講じた年月日とその内容	－											
導水管等の凍結	点検日												
	点検結果（異常の有無）												
	必要な措置を講じた年月日とその内容												