

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

| | |
|------------|-----------------------|
| 処分場名 | 引佐最終処分場 |
| 地下水、放流水の別 | 放流水 |
| 採取場所 | 放流水槽 |
| 採取日 | 6月5日 (ダイオキシン類 6月4日) |
| 検査結果が得られた日 | 6月16日 (ダイオキシン類 6月20日) |

■水質検査の実施状況と措置(年2回、ダイオキシン類は年1回)

| 項目 | 基準値 | 検査結果 | |
|-------------------------------|----------|--------------|-----------|
| | | 放流水層 | |
| アルキル水銀化合物 | mg/ℓ | 検出されないこと | 不検出 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/ℓ | 0.005 以下 | 0.0005 未満 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.03 以下 | 0.01 未満 |
| 鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 0.1 以下 | 0.01 未満 |
| 有機リン化合物 | mg/ℓ | 1 以下 | 0.1 未満 |
| 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.5 以下 | 0.01 未満 |
| 砒素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.1 以下 | 0.01 未満 |
| シアン化合物 | mg/ℓ | 1 以下 | 0.1 未満 |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/ℓ | 0.003 以下 | 0.0005 未満 |
| トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1 以下 | 0.001 未満 |
| テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1 以下 | 0.001 未満 |
| ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.2 以下 | 0.02 未満 |
| 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.02 以下 | 0.002 未満 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/ℓ | 0.04 以下 | 0.004 未満 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/ℓ | 1 以下 | 0.02 未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/ℓ | 0.4 以下 | 0.001 未満 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/ℓ | 3 以下 | 0.001 未満 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/ℓ | 0.06 以下 | 0.006 未満 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/ℓ | 0.02 以下 | 0.002 未満 |
| チウラム | mg/ℓ | 0.06 以下 | 0.006 未満 |
| シマジン | mg/ℓ | 0.03 以下 | 0.003 未満 |
| チオベンカルブ | mg/ℓ | 0.2 以下 | 0.02 未満 |
| ベンゼン | mg/ℓ | 0.1 以下 | 0.01 未満 |
| セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.1 以下 | 0.01 未満 |
| 1,4-ジオキサン | mg/ℓ | 0.5 以下 | 0.05 未満 |
| ほう素及びその化合物 | mg/ℓ | 50 以下 | 1 未満 |
| ふっ素及びその化合物 | mg/ℓ | 15 以下 | 0.8 未満 |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/ℓ | 200 以下 | 0.4 |
| 水素イオン濃度 | — | 5.8~8.6 | 7.5 |
| 生物学的酸素要求量 | mg/ℓ | 60 以下 | 1 |
| 化学的酸素要求量 | mg/ℓ | 90 以下 | 3 |
| 浮遊物質 | mg/ℓ | 60 以下 | 1 未満 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | mg/ℓ | 5以下(鉱油類) | 2 未満 |
| | | 30以下(動植物油脂類) | 1 未満 |
| フェノール類含有量 | mg/ℓ | 5 以下 | 0.05 未満 |
| 銅含有量 | mg/ℓ | 3 以下 | 0.05 未満 |
| 亜鉛含有量 | mg/ℓ | 2 以下 | 0.05 未満 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/ℓ | 10 以下 | 0.1 未満 |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/ℓ | 10 以下 | 0.05 未満 |
| クロム含有量 | mg/ℓ | 2 以下 | 0.02 未満 |
| 大腸菌数 | CFU/ml | 800 以下 | 10 未満 |
| 窒素含有量 | mg/ℓ | 60 以下 | 0.7 |
| リン含有量 | mg/ℓ | 8 以下 | 0.1 未満 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/ℓ | 10 以下 | 0.000051 |
| 検査結果(異常の有無) | | | 無 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | | | 月 日 - |

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/ℓ)を下回ることをいう。