

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場
地下水、放流水の別	浸透水
採取場所	NoA(池の水)
採取日	7月9日
検査結果が得られた日	7月22日

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

項目	基準値	検査結果 NoA
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと 0.0005 未満
総水銀	mg/l	0.0005 以下 0.0005 未満
カドミウム	mg/l	0.003 以下 0.0003 未満
鉛	mg/l	0.01 以下 0.005 未満
六価クロム	mg/l	0.05 以下 0.005 未満
砒素	mg/l	0.01 以下 0.001 未満
全シアン	mg/l	検出されないこと 0.1 未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと 0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下 0.001 未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下 0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下 0.002 未満
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下 0.0002 未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 以下 0.0004 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下 0.002 未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下 0.004 未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下 0.0005 未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下 0.0006 未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下 0.0002 未満
チウラム	mg/l	0.006 以下 0.0006 未満
シマジン	mg/l	0.003 以下 0.0003 未満
チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下 0.002 未満
ベンゼン	mg/l	0.01 以下 0.001 未満
セレン	mg/l	0.01 以下 0.001 未満
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下 0.005 未満
クロロエチレン	mg/l	0.002 以下 0.0002 未満
検査結果(異常の有無)		無
必要な措置を講じた年月日とその内容		月 日 -

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/l、全シアン0.1mg/l、ポリ塩化ビフェニル(PCB)0.0005mg/l)を下回ることをいう。

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	舞阪吹上第2廃棄物最終処分場	
地下水、放流水の別	地下水	
採取場所	観測井No.B(処分場北西上流側)	観測井No.C(処分場南東下流側)
採取日	7月9日	7月9日
検査結果が得られた日	7月22日	7月22日

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

項目	基準値	検査結果	
		観測井No.B	観測井No.C
アルキル水銀	mg/l 検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
総水銀	mg/l 0.0005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
カドミウム	mg/l 0.003 以下	0.0003 未満	0.0012
鉛	mg/l 0.01 以下	0.005 未満	0.008
六価クロム	mg/l 0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満
砒素	mg/l 0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
全シアン	mg/l 検出されないこと	0.1 未満	0.1 未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/l 検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/l 0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン	mg/l 0.01 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
ジクロロメタン	mg/l 0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満
四塩化炭素	mg/l 0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l 0.004 以下	0.0004 未満	0.0004 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l 0.1 以下	0.002 未満	0.002 未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l 0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l 1 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l 0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l 0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
チウラム	mg/l 0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満
シマジン	mg/l 0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満
チオベンカルブ	mg/l 0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満
ベンゼン	mg/l 0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
セレン	mg/l 0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
1,4-ジオキサン	mg/l 0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満
クロロエチレン	mg/l 0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
検査結果(異常の有無)		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		月 日 -	月 日 -

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/l、全シアン0.1mg/l、ポリ塩化ビフェニル(PCB)0.0005mg/l)を下回ることをいう。