令和8年度廃棄物処理施設維持管理記録簿
処分場名　平和最終処分場

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(t)

残余容量（年度末時点）（年1回）　209,538 ㎥

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰	1.25	0.99	1.23	1.16	1.2	0.91	0.94					
焼却灰処理不適物	−	−	−	−	−	−	−					
溶融飛灰処理物	267.36	277.82	265.99	294.27	254.03	320.65	328.06					
破砕不適物	140.64	49.59	67.62	60.15	45.15	45.16	59.92					
乾燥汚泥	−	−	−	−	−	−	−					
脱水汚泥	−	−	−	−	−	−	−					
下水道沈砂	10.98	9.49	11.16	9.7	8.8	10.22	8.73					
下水道し渣	5.78	2.25	4.91	2.03	0.23	2.14	3.49					
衛生工場沈渣	−	8.09	2.78	−	24.81	4.12	10.2					
火災不燃	−	−	−	−	−	−	−					
土砂ガレキ	0.46	0.81	1.47	0.39	0.21	0.08	0.16					
道路側溝汚泥	53.46	254.65	224.78	102.69	37.96	42.47	17.73					
破砕後不燃物	−	−	−	−	−	−	−					
特定品目残渣	−	−	−	−	−	−	−					
災害廃棄物	−	−	−	−	−	−	−					
その他（清掃工場汚泥）	−	−	−	−	−	−	−					
合計	479.93	603.69	579.94	470.39	372.39	425.75	429.23					

■水質検査の実施状況と措置（毎月）　※別紙　全項目検査：年2回（8月、2月）

地下水		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日		4月15日	5月13日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月14日					
検査結果日		4月30日	5月27日	7月1日	7月28日	9月3日	10月2日	10月26日					
No.1観測井	電気伝導度（ms/m）	39	39	39	39	39	38	38					
	検査結果（異常の有無）	無	無	無	無	無	無	無					
	必要な措置を講じた年月日とその内容	−	−	−	−	−	−	−					
No.2観測井	電気伝導度（ms/m）	53	51	51	49	34	42	52					
	検査結果（異常の有無）	無	無	無	無	無	無	無					
	必要な措置を講じた年月日とその内容	−	−	−	−	−	−	−					

放流水		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水日		4月15日	5月13日	6月17日	7月15日	8月19日	9月16日	10月14日					
検査結果日		4月30日	5月27日	7月1日	7月28日	9月3日	10月2日	10月26日					
第1浸出水処理施設	pH（水素イオン濃度）	7.4	7.4	6.9	7.5	7.4	7.6	7.4					
	BOD（生物化学的酸素要求量）	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満					
	COD（化学的酸素要求量）	2.3	2.5	3.1	1.2	1.7	2.3	2					
	SS（浮遊物質）	1未満	1未満	1未満	1未満	6	1	2					
	T-N（窒素含有量）	3.0	10	14	12	23	12	15					
	検査結果（異常の有無）	無	無	無	無	無	無	無					
	必要な措置を講じた年月日とその内容	−	−	−	−	−	−	−					
第2浸出水処理施設	pH（水素イオン濃度）	7.4	7.6	7.2	7.7	7.6	7.4	7.9					
	BOD（生物化学的酸素要求量）	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満					
	COD（化学的酸素要求量）	5.3	1.7	3.1	3.3	2.6	4.1	3					
	SS（浮遊物質）	1未満	1未満	1未満	1未満	5	2	1未満					
	T-N（窒素含有量）	8.6	8.6	14	17	16	19	12					
	検査結果（異常の有無）	無	無	無	無	無	無	無					
	必要な措置を講じた年月日とその内容	−	−	−	−	−	−	−					

■施設の点検（毎月）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4月22日	5月25日	6月29日	7月24日	8月21日	9月18日	10月23日					
	点検結果（異常の有無）	無	無	無	無	無	無	無					
	必要な措置を講じた年月日とその内容	−	−	−	−	−	−	−					
遮水工	点検日	4月22日	5月25日	6月29日	7月24日	8月21日	9月18日	10月23日					
	点検結果（異常の有無）	無	無	無	無	無	無	無					
	必要な措置を講じた年月日とその内容	−	−	−	−	−	−	−					
調整池	点検日	4月22日	5月25日	6月29日	7月24日	8月21日	9月18日	10月23日					
	点検結果（異常の有無）	無	無	無	無	無	無	無					
	必要な措置を講じた年月日とその内容	−	−	−	−	−	−	−					
処理設備 浸出水	点検日	4月22日	5月25日	6月29日	7月24日	8月21日	9月18日	10月23日					
	点検結果（異常の有無）	無	無	無	無	無	無	無					
	必要な措置を講じた年月日とその内容	−	−	−	−	−	−	−					
導水管等の凍結	点検日												
	点検結果（異常の有無）												
	必要な措置を講じた年月日とその内容												

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場　第二期埋立地
地下水、放流水の別	放流水
採取場所	放流水槽
採取日	8月19日　（ダイオキシン類 8月20日）
検査結果が得られた日	9月3日　（ダイオキシン類 9月30日）

■水質検査の実施状況と措置（年2回、ダイオキシン類は年1回）

項　目		基準値	検査結果	
			放流水槽（第1）	放流水槽（第2）
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03 以下	0.002 未満	0.013
鉛及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
有機燐化合物	mg/L	1 以下	0.02 未満	0.02 未満
六価クロム化合物	mg/L	0.2 以下	0.02 未満	0.02 未満
砒素及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満
シアン化合物	mg/L	1 以下	0.02 未満	0.02 未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003 以下	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素	mg/L	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1 以下	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
チウラム	mg/L	0.06 以下	0.01 未満	0.01 未満
シマジン	mg/L	0.03 以下	0.005 未満	0.005 未満
チオベンカルブ	mg/L	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
ベンゼン	mg/L	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5 以下	0.05 未満	0.05 未満
ほう素及びその化合物	mg/L	50 以下	0.9	1
ふっ素及びその化合物	mg/L	15 以下	0.15 未満	0.15 未満
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200 以下	24	19
水素イオン濃度	ー	5.8～8.6	7.4	7.6
生物化学的酸素要求量	mg/L	60 以下	1 未満	1 未満
化学的酸素要求量	mg/L	90 以下	1.7	2.6
浮遊物質	mg/L	60 以下	6	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	5以下(鉱油類)	1 未満	1 未満
		30以下(動植物油脂類)	1 未満	1 未満
フェノール類含有量	mg/L	5 以下	0.05 未満	0.05 未満
銅含有量	mg/L	3 以下	0.1 未満	0.1 未満
亜鉛含有量	mg/L	2 以下	0.1 未満	0.1 未満
溶解性鉄含有量	mg/L	10 以下	0.06	0.05
溶解性マンガン含有量	mg/L	10 以下	0.02 未満	0.02
クロム含有量	mg/L	2 以下	0.02 未満	0.02 未満
大腸菌数	CFU/mL	800 以下	0	0
窒素含有量	mg/L	60 以下	23	16
燐含有量	mg/L	8 以下	0.55	0.1
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10 以下	0.000012	0
検査結果（異常の有無）			無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			月　日	月　日
			－	－

備考：「検出されないこと」とは、定量限界（アルキル水銀化合物 0.0005mg/L)を下回ることをいう。

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場　第二期埋立地	
地下水、放流水の別	地下水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)
採取日	8月19日　(ダイオキシン類 8月20日)	8月19日　(ダイオキシン類 8月20日)
検査結果が得られた日	9月3日　(ダイオキシン類 9月30日)	9月3日　(ダイオキシン類 9月30日)

■水質検査の実施状況と措置(年1回)

項　目		基準値	検査結果	
			観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
総水銀	mg/L	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満
カドミウム	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満
鉛	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム	mg/L	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
砒素	mg/L	0.01 以下	0.002	0.001 未満
全シアン	mg/L	検出されないこと	0.01 未満	0.01 未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下	0.0004 未満	0.0004 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下	0.002 未満	0.002 未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下	0.001 未満	0.001 未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
チウラム	mg/L	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満
シマジン	mg/L	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満
チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
セレン	mg/L	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満
クロロエチレン	mg/L	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1 以下	0.023	0.022
検査結果(異常の有無)			無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			月　日	月　日
			－	－

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/L、全シアン0.1mg/L、
ポリ塩化ビフェニル(PCB)0.0005mg/L)を下回ることをいう。